

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 3
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/11/2013 01:00:00 al 01/12/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
07/11/2013 03:33:51 07/11/2013 11:26:35	671.1	417.0	362.4	198.4	367.7	133.3	41.7	16.0	713750.6	AVV	473	5.1	58.8
07/11/2013 23:05:05 07/11/2013 23:05:20	N 788.5	N 1.1	N 214.6	N 0.3	N 204.4	N 0.3	N 4.7	N 0.0	N 1357.2	SP	0	N 0.0	N 1.3
08/11/2013 08:23:46 08/11/2013 11:56:20	767.4	141.8	508.8	59.6	378.9	18.0	4.7	0.6	177354.0	AVV	213	0.0	16.9
09/11/2013 00:04:50 09/11/2013 00:05:05	N 874.6	N 1.2	N 227.7	N 0.3	N 366.6	N 0.5	N 4.8	N 0.0	N 1334.9	SP	1	N 0.0	N 1.4
09/11/2013 06:01:06 09/11/2013 07:39:16	787.1	1.0	731.3	0.8	3735.9	8.4	4.6	0.0	1252.1	MANC AVV	98	0.1	0.0
09/11/2013 08:53:06 09/11/2013 10:00:05	814.2	112.0	378.3	52.0	47.4	6.5	2.6	0.4	137514.1	AVV	67	0.0	11.6
09/11/2013 22:05:10 09/11/2013 22:05:15	N 882.7	N 1.1	N 235.9	N 0.3	N 229.1	N 0.3	N 5.1	N 0.0	N 1227.8	SP	0	N 0.0	N 1.3
12/11/2013 04:58:16 12/11/2013 11:15:20	677.2	280.4	419.2	150.7	448.4	93.4	9.4	2.5	373360.1	AVV	377	3.5	28.6
12/11/2013 23:05:35 12/11/2013 23:05:40	N 726.3	N 1.2	N 282.4	N 0.5	N 141.9	N 0.2	N 3.1	N 0.0	N 1601.0	SP	0	N 0.0	N 1.5
13/11/2013 07:54:36 13/11/2013 08:57:36	629.4	0.0	755.1	0.0	2163.9	0.0	3.0	0.0	0.0	MANC AVV	63	0.0	0.0
13/11/2013 09:32:36 13/11/2013 11:58:05	719.1	144.3	570.1	82.7	650.3	58.0	6.1	0.9	191464.5	AVV	146	0.0	16.1
14/11/2013 22:05:05 14/11/2013 22:05:10	N 733.8	N 0.8	N 254.3	N 0.3	N 58.6	N 0.1	N 4.2	N 0.0	N 1073.2	SP	0	N 0.0	N 1.1
15/11/2013 08:47:22 15/11/2013 12:05:06	764.1	166.4	398.0	73.8	179.6	93.1	16.2	2.8	215110.6	AVV	198	0.0	18.6
16/11/2013 00:03:51 16/11/2013 00:04:06	N 756.7	N 0.6	N 261.9	N 0.2	N 238.7	N 0.2	N 6.7	N 0.0	N 728.1	SP	1	N 0.0	N 1.0

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 3
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/11/2013 01:00:00 al 01/12/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
27/11/2013 05:49:42 27/11/2013 11:55:36	600.6	299.4	385.5	140.1	1645.0	349.2	168.4	139.1	527487.6	AVV	366	4.5	43.5
28/11/2013 00:19:21 28/11/2013 00:19:26	N 849.2	N 17.1	N 284.8	N 5.8	N 64.1	N 1.3	N 2.6	N 0.1	N 20188.4	SP	0	N 0.0	N 5.3
28/11/2013 08:00:12 28/11/2013 09:06:07	850.8	1.0	823.0	0.9	845.6	1.0	3.7	0.0	1121.8	MANC AVV	66	0.1	0.4
28/11/2013 09:38:07 28/11/2013 10:44:17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	MANC AVV	66	0.0	0.0
28/11/2013 13:05:07 28/11/2013 16:01:21	810.4	181.6	575.2	116.9	510.3	67.5	10.4	1.6	225085.4	AVV	176	0.1	19.1
29/11/2013 00:04:21 29/11/2013 00:04:26	N 985.1	N 1.0	N 225.7	N 0.2	N 154.0	N 0.2	N 5.7	N 0.0	N 989.8	SP	0	N 0.0	N 1.1
29/11/2013 03:28:32 29/11/2013 04:29:02	821.3	0.0	809.5	0.0	233.1	0.0	2.3	0.0	16.5	MANC AVV	61	0.0	0.0
29/11/2013 05:20:12 29/11/2013 06:58:06	784.5	55.1	424.3	29.8	385.6	27.1	3.1	0.2	70202.4	AVV	98	0.2	7.1
29/11/2013 12:48:21 29/11/2013 12:48:26	N 844.0	N 110.7	N 269.8	N 35.4	N 55.0	N 7.2	N 1.9	N 0.3	N 131185.0	SP	0	N 0.0	N 13.8
29/11/2013 16:43:47 29/11/2013 18:56:51	816.2	92.7	627.7	54.4	358.9	13.1	3.4	0.4	113734.2	AVV	133	0.0	10.2
29/11/2013 20:40:21 29/11/2013 20:40:26	N 851.8	N 77.1	N 253.0	N 22.9	N 39.3	N 3.6	N 2.1	N 0.2	N 90502.3	SP	0	N 0.0	N 11.4
30/11/2013 14:10:47 30/11/2013 17:42:36	911.6	233.2	528.3	119.4	1655.3	232.2	96.5	13.8	259653.8	AVV	212	0.3	23.9
30/11/2013 22:04:06 30/11/2013 22:04:21	N 1082.0	N 0.9	N 259.9	N 0.2	N 250.1	N 0.2	N 5.3	N 0.0	N 788.3	SP	0	N 0.0	N 1.0
TOTALI		2125.7		1079.7		1100.7		178.2	3007107.8			14.0	254.8

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
 EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 3
 Sistema di Misura delle Emissioni
 Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
 dal 01/11/2013 01:00:00 al 01/12/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
16	11