

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/08/2013 01:00:00 al 01/09/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
01/08/2013 09:53:42 01/08/2013 17:05:51	780.6	24.1	552.4	15.8	1441.5	35.1	44.5	1.1	325445.6	AVV	432	0.1	27.8
03/08/2013 11:05:21 03/08/2013 11:05:26	N 1389.0	N 3.0	N 107.1	N 0.2	N 357.8	N 0.8	N 6.4	N 0.0	N 2154.0	SP	0	N 0.0	N 1.5
03/08/2013 13:05:07 03/08/2013 17:16:21	646.9	8.0	614.5	8.5	1787.8	25.4	55.6	1.6	188992.4	AVV	251	0.1	16.3
04/08/2013 23:03:46 04/08/2013 23:03:51	N 1409.9	N 2.4	N 91.6	N 0.2	N 380.6	N 0.6	N 10.9	N 0.0	N 1682.5	SP	0	N 0.0	N 1.1
05/08/2013 12:31:12 05/08/2013 17:22:06	851.9	35.2	432.9	17.7	1055.4	20.0	6.3	0.6	226248.3	AVV	291	0.1	20.8
06/08/2013 11:38:21 06/08/2013 11:38:26	N 0.0	N 224.4	N 0.0	N 7.7	N 0.0	N 33.7	N 0.0	N 0.0	N 83067.1	SP	0	N 0.0	N 10.8
06/08/2013 13:14:07 06/08/2013 17:10:51	664.7	20.9	572.5	17.2	693.5	3.2	4.9	0.4	209580.6	AVV	236	0.1	18.4
06/08/2013 23:07:51 06/08/2013 23:07:56	N 1153.6	N 5.9	N 77.8	N 0.4	N 420.8	N 2.2	N 6.4	N 0.0	N 5150.1	SP	0	N 0.0	N 2.9
07/08/2013 09:54:32 07/08/2013 14:00:21	81.2	22.1	1304.7	8.5	6.7	4.1	765.3	1.7	190641.3	AVV	246	0.1	16.6
13/08/2013 11:04:50 13/08/2013 11:05:05	N 1933.5	N 4.7	N 105.7	N 0.3	N 191.4	N 0.5	N 1.3	N 0.0	N 2435.9	SP	1	N 0.0	N 1.4
13/08/2013 13:06:16 13/08/2013 17:40:50	786.6	0.5	464.6	0.3	61.2	0.1	3.2	0.0	318331.7	AVV	274	0.1	30.2
13/08/2013 21:03:35 13/08/2013 21:03:40	N 2395.7	N 5.9	N 73.0	N 0.2	N 1807.3	N 4.4	N 7.9	N 0.0	N 2457.5	SP	0	N 0.0	N 1.7
14/08/2013 06:36:16 14/08/2013 11:04:04	987.8	11.1	532.3	10.2	135.0	1.0	20.6	0.2	152712.3	AVV	268	0.0	14.2
14/08/2013 23:03:49 14/08/2013 23:03:54	N 2689.8	N 4.0	N 158.3	N 0.2	N 562.8	N 0.8	N 12.9	N 0.0	N 1493.9	SP	0	N 0.0	N 1.2

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/08/2013 01:00:00 al 01/09/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
14/08/2013 23:05:45 15/08/2013 00:06:05	2689.8	4.0	927.2	0.2	1668.7	0.8	12.9	0.0	1493.9	MANC AVV	61	0.0	1.2
15/08/2013 06:24:55 15/08/2013 10:53:33	1108.1	15.8	743.7	7.1	164.0	1.3	3.5	0.0	135625.8	AVV	269	0.1	14.2
15/08/2013 23:03:33 15/08/2013 23:03:38	N 1832.4	N 2.9	N 92.6	N 0.1	N 278.9	N 0.4	N 3.5	N 0.0	N 1603.4	SP	0	N 0.0	N 1.1
17/08/2013 05:45:52 17/08/2013 10:16:07	1249.3	26.3	345.9	9.1	1251.4	32.9	23.1	0.2	74325.9	MANC AVV	271	0.3	6.8
17/08/2013 13:46:42 17/08/2013 16:57:51	959.1	29.2	458.8	19.5	352.6	9.4	7.0	1.1	202280.9	AVV	191	0.0	17.8
19/08/2013 11:03:51 19/08/2013 11:03:56	N 1875.8	N 2.3	N 99.4	N 0.1	N 249.5	N 0.3	N 9.3	N 0.0	N 1244.0	SP	0	N 0.0	N 1.0
19/08/2013 12:37:52 19/08/2013 17:48:21	1066.7	16.4	582.9	7.9	2147.0	20.5	2.0	0.1	213795.4	AVV	311	0.3	18.5
19/08/2013 23:04:06 19/08/2013 23:04:11	N 1829.8	N 2.2	N 92.7	N 0.1	N 402.5	N 0.5	N 2.1	N 0.0	N 1198.3	SP	0	N 0.0	N 1.0
20/08/2013 12:07:47 20/08/2013 17:41:06	1142.1	21.7	505.3	7.8	1423.2	20.3	7.6	0.3	252127.4	AVV	334	0.1	22.1
20/08/2013 23:05:06 20/08/2013 23:05:11	N 2587.9	N 4.4	N 113.2	N 0.2	N 1245.1	N 2.1	N 0.0	N 0.0	N 1689.3	SP	0	N 0.0	N 1.2
22/08/2013 18:46:22 23/08/2013 11:00:51	770.2	14.1	391.9	4.0	1808.5	11.0	21.9	0.4	307286.0	AVV	974	5.4	23.3
24/08/2013 23:04:21 24/08/2013 23:04:26	N 2168.4	N 4.7	N 15.3	N 0.0	N 538.8	N 1.2	N 0.0	N 0.0	N 2157.9	SP	0	N 0.0	N 1.2
25/08/2013 10:51:07 25/08/2013 16:50:21	1140.1	23.1	774.3	15.6	181.1	2.2	2.0	0.1	213831.9	AVV	359	0.1	19.1
25/08/2013 22:04:06 25/08/2013 22:04:11	N 1593.6	N 3.8	N 155.9	N 0.4	N 647.7	N 1.5	N 0.2	N 0.0	N 2391.7	SP	0	N 0.1	N 1.4

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/08/2013 01:00:00 al 01/09/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
26/08/2013 02:34:37 26/08/2013 07:07:21	934.5	10.6	697.5	19.3	257.6	2.1	1.4	0.2	147615.2	AVV	273	0.1	13.6
26/08/2013 21:03:51 26/08/2013 21:03:56	N 1923.2	N 4.0	N 70.5	N 0.1	N 255.1	N 0.5	N 2.3	N 0.0	N 2061.9	SP	0	N 0.0	N 1.5
27/08/2013 05:55:12 27/08/2013 11:02:21	1308.5	37.6	970.7	8.5	500.9	1.7	0.9	0.1	143424.8	AVV	307	0.1	13.5
28/08/2013 00:57:51 28/08/2013 00:57:56	N 0.0	N 230.7	N 0.0	N 0.7	N 0.0	N 0.2	N 0.0	N 2.4	N 382788.3	SP	0	N 0.0	N 15.6
28/08/2013 07:05:57 28/08/2013 10:14:21	1724.9	44.0	436.8	9.9	369.8	4.8	50.6	0.3	76346.6	AVV	189	0.7	7.6
28/08/2013 23:03:51 28/08/2013 23:03:56	N 1948.9	N 2.0	N 58.7	N 0.1	N 85.5	N 0.1	N 0.0	N 0.0	N 1043.7	SP	0	N 0.0	N 1.3
29/08/2013 02:16:57 29/08/2013 06:07:36	1335.1	32.3	535.1	13.7	274.6	3.8	39.4	1.9	144645.1	AVV	231	0.1	14.1
30/08/2013 10:04:06 30/08/2013 10:04:21	N 2260.9	N 3.7	N 4.2	N 0.0	N 352.5	N 0.6	N 1.6	N 0.0	N 1658.4	SP	0	N 0.1	N 0.9
30/08/2013 11:36:07 30/08/2013 15:03:51	110.9	0.0	166.7	0.0	39.2	0.0	5.6	0.0	61113.3	AVV	207	0.3	8.0
31/08/2013 09:04:06 31/08/2013 09:04:11	N 2212.4	N 4.3	N 5.4	N 0.0	N 339.4	N 0.7	N 2.3	N 0.0	N 1949.8	SP	0	N 0.0	N 1.2
31/08/2013 10:28:57 31/08/2013 14:57:36	63.4	0.0	170.4	0.0	27.7	0.0	7.2	0.0	165112.8	AVV	269	0.0	15.5
31/08/2013 23:04:06 31/08/2013 23:04:11	N 2627.1	N 8.2	N 0.0	N 0.0	N 616.3	N 1.9	N 4.1	N 0.0	N 3120.0	SP	0	N 0.0	N 1.5
TOTALI		397.1		200.9		199.7		10.3	3750977.1			8.5	339.4

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
 EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2
 Sistema di Misura delle Emissioni
 Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
 dal 01/08/2013 01:00:00 al 01/09/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
21	19