

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/07/2013 01:00:00 al 01/08/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
01/07/2013 03:22:22 01/07/2013 11:02:36	1358.4	42.7	694.7	23.7	2003.7	41.0	4.8	0.1	300991.0	AVV	460	0.0	25.5
01/07/2013 23:03:36 01/07/2013 23:03:41	N 964.4	N 0.9	N 62.6	N 0.1	N 319.0	N 0.3	N 4.4	N 0.0	N 944.5	SP	0	N 0.0	N 1.0
02/07/2013 00:56:32 02/07/2013 05:09:51	1014.2	61.4	417.1	20.8	356.3	13.7	6.7	0.3	308483.7	AVV	253	0.1	25.7
02/07/2013 21:22:51 02/07/2013 21:26:21	N 0.0	N 61.6	N 0.0	N 3.5	N 0.0	N 36.1	N 0.0	N 0.0	N 33687.4	SP	4	N 0.0	N 6.4
02/07/2013 21:59:37 02/07/2013 23:06:32	1498.0	0.7	135.3	0.0	1639.0	0.5	6.3	0.0	694.6	MANC AVV	67	0.1	0.0
02/07/2013 23:56:57 03/07/2013 04:51:36	994.8	42.0	435.0	20.1	322.9	10.6	17.2	0.6	369354.1	AVV	295	0.2	31.9
03/07/2013 22:35:51 03/07/2013 22:35:56	N 0.0	N 135.1	N 0.0	N 9.5	N 0.0	N 59.0	N 0.0	N 0.0	N 72313.6	SP	0	N 0.1	N 10.0
03/07/2013 22:46:52 03/07/2013 23:53:47	16.3	0.0	114.2	0.0	1110.2	0.0	0.0	0.0	0.0	MANC AVV	67	0.0	0.0
04/07/2013 01:20:12 04/07/2013 05:05:36	692.8	63.1	214.4	20.3	87.4	7.3	4.3	0.4	324165.2	AVV	225	0.1	27.5
04/07/2013 22:03:36 04/07/2013 22:03:41	N 812.7	N 1.0	N 64.2	N 0.1	N 436.8	N 0.5	N 3.2	N 0.0	N 1230.2	SP	0	N 0.0	N 0.8
04/07/2013 23:34:37 05/07/2013 04:08:51	1232.7	38.1	544.8	24.6	866.4	24.6	4.7	0.3	222028.8	AVV	274	0.2	18.6
05/07/2013 22:04:21 05/07/2013 22:04:26	N 1167.9	N 2.1	N 65.9	N 0.1	N 632.6	N 1.1	N 5.6	N 0.0	N 1814.3	SP	0	N 0.1	N 1.1
06/07/2013 00:18:37 06/07/2013 04:12:06	1180.5	41.5	476.2	14.4	777.2	20.4	2.7	0.1	236939.4	AVV	234	0.1	20.2
06/07/2013 23:03:36 06/07/2013 23:03:41	N 1246.9	N 1.5	N 113.7	N 0.1	N 309.4	N 0.4	N 0.6	N 0.0	N 1179.2	SP	0	N 0.0	N 1.0

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/07/2013 01:00:00 al 01/08/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
07/07/2013 12:04:57 07/07/2013 17:19:51	790.3	42.2	295.8	11.7	1953.1	52.8	33.7	0.6	204051.4	AVV	315	6.3	11.1
09/07/2013 21:06:21 09/07/2013 21:06:36	N 2028.5	N 10.0	N 113.9	N 0.6	N 312.4	N 1.5	N 0.0	N 0.0	N 4953.4	SP	0	N 0.1	N 2.8
10/07/2013 00:19:22 10/07/2013 05:00:51	1026.6	59.0	439.1	20.9	346.5	14.8	6.4	0.5	326385.7	AVV	281	0.0	27.6
10/07/2013 23:03:51 10/07/2013 23:03:56	N 1706.1	N 1.5	N 171.7	N 0.2	N 300.1	N 0.3	N 7.6	N 0.0	N 881.0	SP	0	N 0.0	N 1.0
11/07/2013 00:53:13 11/07/2013 04:15:51	1172.9	43.8	403.6	20.8	568.4	16.4	6.6	0.4	199943.1	AVV	202	0.1	16.7
12/07/2013 22:03:21 12/07/2013 22:03:36	N 1538.1	N 1.9	N 86.9	N 0.1	N 138.1	N 0.2	N 0.1	N 0.0	N 1232.9	SP	0	N 0.0	N 0.8
13/07/2013 01:04:38 13/07/2013 05:03:51	754.8	30.0	486.0	21.5	70.9	3.1	9.9	0.4	330897.4	AVV	239	0.1	27.6
13/07/2013 23:03:36 13/07/2013 23:03:41	N 956.4	N 1.2	N 151.3	N 0.2	N 414.4	N 0.5	N 3.4	N 0.0	N 1304.9	SP	0	N 0.0	N 1.0
14/07/2013 13:03:23 14/07/2013 16:43:36	1191.0	52.5	337.9	15.0	559.8	14.8	6.3	0.5	272260.4	AVV	220	0.1	23.4
14/07/2013 23:03:36 14/07/2013 23:03:41	N 1046.7	N 1.2	N 127.7	N 0.1	N 400.4	N 0.5	N 2.8	N 0.0	N 1126.9	SP	0	N 0.0	N 0.7
15/07/2013 01:07:03 15/07/2013 05:04:36	834.4	43.5	482.7	26.5	1568.4	50.5	4.7	0.2	331291.4	AVV	237	0.1	28.1
15/07/2013 23:10:51 15/07/2013 23:10:56	N 1407.0	N 11.4	N 137.9	N 1.1	N 595.5	N 4.8	N 5.3	N 0.0	N 8071.9	SP	0	N 0.0	N 2.9
16/07/2013 00:58:53 16/07/2013 04:13:51	1075.9	43.2	481.7	28.4	1397.7	39.9	3.4	0.2	203661.1	AVV	195	0.0	17.3
16/07/2013 23:03:51 16/07/2013 23:03:56	N 1604.0	N 1.7	N 192.5	N 0.2	N 340.6	N 0.4	N 3.1	N 0.0	N 1089.8	SP	0	N 0.0	N 0.9

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/07/2013 01:00:00 al 01/08/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
17/07/2013 00:21:08 17/07/2013 05:07:06	833.9	50.3	346.3	23.6	63.0	3.9	2.5	0.2	386012.9	AVV	286	0.0	32.4
17/07/2013 23:18:36 17/07/2013 23:18:41	N 0.0	N 34.9	N 0.0	N 2.9	N 0.0	N 10.8	N 0.0	N 0.0	N 19478.5	SP	0	N 0.0	N 4.9
18/07/2013 00:57:03 18/07/2013 04:16:36	1100.6	48.9	392.6	16.9	188.0	6.7	1.8	0.2	224661.4	AVV	199	0.0	18.5
18/07/2013 21:55:06 18/07/2013 21:55:11	N 0.0	N 183.3	N 0.0	N 7.6	N 0.0	N 100.3	N 0.0	N 0.2	N 181896.2	SP	0	N 0.0	N 16.6
18/07/2013 23:29:13 19/07/2013 04:30:51	983.5	57.0	333.0	23.1	164.3	9.4	9.3	0.6	475444.9	AVV	301	0.0	40.5
19/07/2013 21:05:06 19/07/2013 21:05:21	N 1829.5	N 5.6	N 322.9	N 1.0	N 1459.3	N 4.4	N 0.0	N 0.0	N 3049.2	SP	0	N 0.0	N 2.4
19/07/2013 21:15:23 19/07/2013 22:21:08	1274.1	5.6	352.3	1.0	1074.8	4.4	0.0	0.0	3049.2	MANC AVV	66	0.0	2.4
19/07/2013 23:38:13 20/07/2013 04:17:36	1267.8	38.1	525.9	21.1	330.5	9.6	6.3	0.3	222191.4	AVV	279	0.0	18.4
20/07/2013 22:37:36 20/07/2013 22:37:41	N 0.0	N 178.9	N 0.0	N 10.4	N 0.0	N 59.7	N 0.0	N 0.3	N 79971.9	SP	0	N 0.0	N 10.4
22/07/2013 09:08:11 22/07/2013 09:08:16	N 736.9	N 0.0	N 1026.9	N 0.0	N 54.5	N 0.0	N 4.1	N 0.0	N 0.0	SP	0	N 0.0	N 0.0
26/07/2013 16:58:54 27/07/2013 05:03:52	1005.8	29.7	293.3	6.7	915.9	26.2	5.7	0.2	621425.8	AVV	725	2.7	51.2
27/07/2013 22:03:51 27/07/2013 22:03:56	N 1932.2	N 1.3	N 117.7	N 0.1	N 242.8	N 0.2	N 0.0	N 0.0	N 647.3	SP	0	N 0.0	N 0.9
28/07/2013 07:49:33 28/07/2013 11:47:17	2729.2	47.5	1337.4	18.2	724.6	6.6	15.5	0.4	84549.3	MANC AVV	238	0.2	8.4
28/07/2013 13:15:17 28/07/2013 17:16:50	1262.8	29.2	699.0	29.0	403.7	8.3	5.5	0.3	213226.5	AVV	241	0.6	19.2

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
 EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1
 Sistema di Misura delle Emissioni
 Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
 dal 01/07/2013 01:00:00 al 01/08/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
30/07/2013 21:03:35 30/07/2013 21:03:40	N 2280.4	N 2.6	N 47.9	N 0.1	N 383.6	N 0.4	N 0.0	N 0.0	N 1144.1	SP	0	N 0.0	N 1.6
31/07/2013 02:18:22 31/07/2013 04:50:10	1020.1	39.6	685.0	36.8	134.7	3.8	74.7	1.6	197629.3	AVV	152	0.1	17.7
31/07/2013 21:03:35 31/07/2013 21:03:40	N 1643.5	N 2.2	N 0.0	N 0.0	N 326.9	N 0.4	N 0.0	N 0.0	N 1328.9	SP	0	N 0.0	N 1.9
TOTALI		949.7		445.4		389.4		8.5	6059337.9			11.2	510.2

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
24	21