

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 6
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/07/2013 01:00:00 al 01/08/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
17/07/2013 20:47:52 18/07/2013 07:27:37	105.3	251.6	497.4	1136.9	45.7	75.8	8.8	18.5	2533213.0	AVV	640	0.4	219.8
18/07/2013 23:09:22 18/07/2013 23:11:07	N 206.7	N 2.1	N 167.0	N 1.7	N 169.6	N 1.8	N 63.9	N 0.7	N 10348.2	SP	2	N 0.0	N 5.6
25/07/2013 03:38:37 25/07/2013 12:00:21	117.4	189.5	356.8	511.5	150.9	170.4	19.3	23.9	1582467.3	AVV	502	0.3	133.8
25/07/2013 23:04:06 25/07/2013 23:04:36	N 485.8	N 1.0	N 153.3	N 0.3	N 108.4	N 0.2	N 177.1	N 0.4	N 2133.1	SP	0	N 0.0	N 2.6
26/07/2013 00:55:32 26/07/2013 11:21:06	119.5	230.5	437.3	949.0	106.4	141.5	189.7	248.6	2214000.0	AVV	626	0.2	187.3
26/07/2013 16:58:53 26/07/2013 16:58:56	N 96.5	N 47.0	N 113.2	N 55.2	N 2.3	N 1.1	N 9.3	N 4.5	N 487235.7	AVV	0	N 0.0	N 41.5
26/07/2013 23:08:37 26/07/2013 23:09:22	N 339.4	N 11.0	N 234.4	N 7.6	N 50.7	N 1.6	N 44.1	N 1.4	N 32304.7	SP	1	N 0.0	N 6.8
27/07/2013 01:27:04 27/07/2013 06:09:52	131.0	131.9	292.9	289.3	35.0	24.4	41.3	29.9	999583.3	AVV	282	0.4	84.5
27/07/2013 23:03:21 27/07/2013 23:04:21	N 547.4	N 0.9	N 135.1	N 0.2	N 87.7	N 0.1	N 384.7	N 0.6	N 1627.7	SP	1	N 0.0	N 2.5
29/07/2013 08:14:21 29/07/2013 08:14:26	N 1686.2	N 0.0	N 340.6	N 0.0	N 118.4	N 0.0	N 246.7	N 0.0	N 0.0	SP	0	N 0.0	N 0.0
31/07/2013 03:58:17 31/07/2013 13:01:21	105.2	169.0	367.1	570.8	189.5	186.4	23.5	29.1	1788356.3	AVV	543	0.1	151.4
31/07/2013 23:04:21 31/07/2013 23:08:06	N 617.0	N 1.7	N 226.9	N 0.6	N 91.7	N 0.2	N 40.3	N 0.1	N 2699.5	SP	4	N 0.0	N 2.7
TOTALI		972.3		3457.5		598.5		350.0	9117620.0			1.4	776.8

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI

EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 6

Sistema di Misura delle Emissioni

Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato

dal 01/07/2013 01:00:00 al 01/08/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
6	6