

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/09/2013 01:00:00 al 01/10/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
01/09/2013 10:39:42 01/09/2013 16:14:06	242.7	16.6	485.9	15.6	618.0	62.7	9.2	0.6	245949.6	AVV	335	0.3	20.2
02/09/2013 22:04:36 02/09/2013 22:04:41	N 1679.2	N 0.0	N 289.8	N 0.0	N 4757.4	N 0.0	N 13.7	N 0.0	N 11068.2	SP	0	N 0.2	N 1.9
02/09/2013 22:30:52 03/09/2013 05:11:06	636.2	86.4	532.7	58.2	474.4	13.7	13.9	2.7	410843.7	AVV	401	0.0	34.4
04/09/2013 22:05:51 04/09/2013 22:05:56	N 1501.3	N 3.7	N 97.9	N 0.2	N 624.0	N 1.5	N 1.8	N 0.0	N 2457.3	SP	0	N 0.0	N 1.5
04/09/2013 23:24:33 05/09/2013 04:21:21	175.0	15.0	470.2	14.9	178.1	11.3	15.8	0.6	257232.3	AVV	297	0.3	21.1
06/09/2013 22:03:21 06/09/2013 22:03:26	N 1300.4	N 1.2	N 128.7	N 0.1	N 1153.3	N 1.1	N 0.0	N 0.0	N 956.7	SP	0	N 0.0	N 0.8
07/09/2013 00:02:23 07/09/2013 04:24:36	419.2	25.3	624.7	27.2	280.7	10.6	18.7	0.8	192892.9	AVV	262	0.2	16.7
08/09/2013 10:05:06 08/09/2013 10:05:11	N 1713.9	N 2.8	N 135.7	N 0.2	N 69.8	N 0.1	N 0.4	N 0.0	N 1611.1	SP	0	N 0.0	N 1.4
08/09/2013 11:43:18 08/09/2013 14:58:51	71.6	0.0	96.8	0.0	5.9	0.0	3.9	0.0	202265.7	AVV	195	0.2	17.1
09/09/2013 06:41:06 09/09/2013 06:41:21	N 0.0	N 178.5	N 0.0	N 9.9	N 0.0	N 82.5	N 0.0	N 0.0	N 100727.0	SP	0	N 0.3	N 11.6
09/09/2013 23:33:58 10/09/2013 05:32:36	209.5	18.0	536.9	17.9	819.4	31.0	18.1	0.8	436521.8	AVV	359	0.4	37.2
10/09/2013 21:04:51 10/09/2013 21:04:56	N 1877.8	N 7.5	N 122.8	N 0.5	N 5112.3	N 20.4	N 0.0	N 0.0	N 3984.9	SP	0	N 0.1	N 2.7
10/09/2013 21:24:43 10/09/2013 22:35:28	331.3	0.0	61.3	0.0	1250.7	0.0	0.0	0.0	0.0	MANC AVV	71	0.0	0.0
10/09/2013 23:39:18 11/09/2013 05:03:21	1220.9	53.2	998.5	49.7	667.3	25.4	2.4	0.3	327085.0	AVV	324	0.1	27.7

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/09/2013 01:00:00 al 01/10/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
11/09/2013 22:04:49 11/09/2013 22:04:54	N 1171.2	N 2.7	N 41.2	N 0.1	N 436.2	N 1.0	N 1.6	N 0.0	N 2270.7	SP	0	N 0.1	N 1.3
11/09/2013 22:15:36 11/09/2013 23:19:36	596.4	2.7	27.9	0.1	300.3	1.0	1.6	0.0	2270.7	MANC AVV	64	0.1	1.3
13/09/2013 13:31:46 13/09/2013 18:52:19	88.2	5.2	102.8	7.0	14.8	1.4	3.0	0.2	357502.8	AVV	321	6.0	23.7
14/09/2013 22:04:04 14/09/2013 22:04:09	N 1677.4	N 3.3	N 61.7	N 0.1	N 303.9	N 0.6	N 0.3	N 0.0	N 1959.2	SP	0	N 0.1	N 1.0
26/09/2013 23:04:31 27/09/2013 06:40:49	137.6	5.4	349.0	7.3	375.3	13.6	31.5	2.4	655791.5	AVV	456	8.5	47.3
27/09/2013 21:06:49 27/09/2013 21:06:54	N 542.4	N 1.7	N 23.8	N 0.1	N 741.4	N 2.3	N 9.7	N 0.0	N 3139.0	SP	0	N 0.0	N 1.8
28/09/2013 06:22:26 28/09/2013 11:02:19	699.4	24.1	457.4	15.2	302.5	9.8	8.3	0.1	221213.8	AVV	280	0.2	18.9
29/09/2013 00:53:49 29/09/2013 00:53:54	N 0.0	N 355.2	N 0.0	N 8.8	N 0.0	N 130.3	N 0.0	N 1.4	N 181570.3	SP	0	N 0.0	N 16.5
29/09/2013 10:01:36 29/09/2013 14:58:04	1035.9	33.4	430.3	17.2	365.5	8.3	3.5	0.2	252017.8	AVV	297	0.2	21.5
30/09/2013 11:07:49 30/09/2013 11:08:04	N 571.0	N 2.0	N 115.3	N 0.4	N 854.5	N 2.9	N 0.0	N 0.0	N 3417.2	SP	1	N 0.0	N 1.8
30/09/2013 11:15:26 30/09/2013 12:20:46	571.0	2.0	66.3	0.4	647.7	2.9	0.0	0.0	3417.2	MANC AVV	65	0.0	1.8
TOTALI		287.2		230.6		191.8		8.6	3565004.7			16.3	289.1

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
14	11