

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/10/2013 01:00:00 al 01/11/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
03/10/2013 08:26:41 03/10/2013 10:01:21	0.0	0.0	0.0	0.0	186.0	0.1	0.0	0.0	686.3	MANC AVV	95	0.1	0.0
03/10/2013 12:00:46 03/10/2013 19:25:19	119.3	16.3	255.6	11.8	819.3	25.4	9.9	1.4	450897.4	AVV	445	9.7	29.6
03/10/2013 23:07:04 03/10/2013 23:07:19	N 2330.3	N 9.1	N 0.0	N 0.0	N 469.6	N 1.8	N 4.0	N 0.0	N 3894.7	SP	0	N 0.0	N 2.1
04/10/2013 11:58:51 04/10/2013 15:56:34	1591.3	73.5	293.4	18.4	1023.9	52.9	1.6	0.1	199595.1	AVV	238	0.6	17.7
04/10/2013 21:36:34 04/10/2013 21:36:39	N 0.0	N 271.5	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 94.6	N 0.0	N 0.2	N 78839.9	SP	0	N 0.0	N 10.6
04/10/2013 21:43:51 04/10/2013 22:45:46	2246.5	0.0	0.0	0.0	360.5	0.0	0.0	0.0	0.0	MANC AVV	62	0.0	0.0
05/10/2013 10:32:51 05/10/2013 15:13:49	123.6	15.7	157.3	17.0	239.2	19.0	4.7	0.5	185364.4	AVV	281	0.0	15.7
05/10/2013 21:40:09 05/10/2013 21:40:19	N 0.0	N 292.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 70.5	N 0.0	N 1.7	N 97831.1	SP	0	N 0.0	N 11.8
06/10/2013 12:28:11 06/10/2013 16:44:04	74.0	0.0	121.7	0.0	263.1	0.0	3.4	0.0	224346.1	AVV	256	0.3	19.5
06/10/2013 21:53:34 06/10/2013 21:53:39	N 0.0	N 446.2	N 0.0	N 1.3	N 0.0	N 160.1	N 0.0	N 1.5	N 373880.2	SP	0	N 0.0	N 15.4
07/10/2013 11:32:16 07/10/2013 15:58:04	59.1	0.0	100.9	0.0	206.6	0.0	2.8	0.0	244887.6	AVV	266	0.0	20.8
08/10/2013 00:06:19 08/10/2013 00:06:24	N 2741.5	N 14.3	N 0.0	N 0.0	N 898.4	N 4.7	N 0.0	N 0.0	N 5221.7	SP	0	N 0.1	N 3.1
08/10/2013 02:09:36 08/10/2013 05:52:49	1230.7	19.1	446.9	6.8	550.9	19.1	24.9	1.0	188931.3	AVV	223	0.1	17.2
09/10/2013 09:25:34 09/10/2013 09:25:39	N 0.0	N 112.8	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 23.4	N 0.0	N 0.0	N 36274.7	SP	0	N 0.1	N 6.9

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/10/2013 01:00:00 al 01/11/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
09/10/2013 13:12:51 09/10/2013 15:49:49	438.4	23.7	138.9	22.6	168.7	41.3	5.4	0.6	220475.2	AVV	157	0.0	19.4
10/10/2013 01:57:04 10/10/2013 01:57:09	N 0.0	N 281.5	N 0.0	N 1.5	N 0.0	N 18.4	N 0.0	N 2.3	N 401847.2	SP	0	N 0.0	N 17.1
10/10/2013 05:23:56 10/10/2013 09:47:04	90.6	0.0	127.6	0.0	23.8	0.0	6.6	0.0	168930.4	AVV	264	0.0	14.8
10/10/2013 21:56:49 10/10/2013 21:59:19	N 0.0	N 368.7	N 0.0	N 4.0	N 0.0	N 3.7	N 0.0	N 7.7	N 193517.9	SP	3	N 0.0	N 16.4
11/10/2013 04:19:11 11/10/2013 07:22:34	147.7	0.0	233.2	0.0	635.9	0.0	9.6	0.0	150649.7	AVV	183	0.0	12.8
11/10/2013 20:36:19 11/10/2013 20:37:49	N 0.0	N 202.3	N 0.0	N 8.3	N 0.0	N 62.8	N 0.0	N 0.0	N 74038.4	SP	1	N 0.0	N 9.6
12/10/2013 11:32:01 12/10/2013 16:21:34	270.2	33.6	156.2	13.3	411.9	44.5	4.8	0.4	240615.7	AVV	289	0.2	20.7
12/10/2013 22:38:04 12/10/2013 22:39:34	N 0.0	N 189.9	N 0.0	N 5.9	N 0.0	N 43.3	N 0.0	N 0.3	N 86379.6	SP	1	N 0.1	N 10.7
14/10/2013 10:12:06 14/10/2013 16:11:04	614.3	32.2	312.5	15.0	596.5	30.6	5.4	0.2	279300.3	AVV	359	1.5	22.8
14/10/2013 23:04:49 14/10/2013 23:16:34	N 2422.2	N 17.3	N 395.3	N 2.8	N 4132.0	N 29.5	N 0.0	N 0.0	N 7148.3	SP	12	N 0.1	N 1.7
18/10/2013 08:35:51 18/10/2013 17:12:04	830.1	25.0	363.6	19.3	1557.5	42.9	17.8	0.7	331092.8	AVV	517	7.0	22.9
18/10/2013 23:05:49 18/10/2013 23:05:54	N 3431.9	N 7.9	N 22.8	N 0.1	N 1416.1	N 3.3	N 3.4	N 0.0	N 2315.5	SP	0	N 0.0	N 1.6
19/10/2013 12:11:26 19/10/2013 16:18:34	627.3	19.0	746.2	29.2	1318.6	54.2	106.1	5.5	277039.6	AVV	247	0.3	23.7
19/10/2013 23:04:49 19/10/2013 23:04:54	N 3626.2	N 6.8	N 0.0	N 0.0	N 1000.5	N 1.9	N 6.9	N 0.0	N 1862.2	SP	0	N 0.0	N 1.2

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/10/2013 01:00:00 al 01/11/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
20/10/2013 23:06:51 21/10/2013 05:07:04	341.2	21.1	235.2	7.3	594.4	19.2	5.1	0.1	440310.3	AVV	361	5.8	31.8
22/10/2013 09:05:49 22/10/2013 09:05:54	N 4113.9	N 10.0	N 0.0	N 0.0	N 1274.1	N 3.1	N 17.0	N 0.0	N 2428.2	SP	0	N 0.0	N 1.6
22/10/2013 13:01:16 22/10/2013 16:20:49	421.6	52.3	425.7	44.4	1249.7	136.9	971.4	150.0	232436.6	AVV	199	0.1	19.7
25/10/2013 23:04:49 25/10/2013 23:04:54	N 2933.8	N 4.8	N 21.3	N 0.0	N 222.0	N 0.4	N 0.0	N 0.0	N 1636.1	SP	0	N 0.0	N 1.7
26/10/2013 09:30:01 26/10/2013 12:28:04	342.9	51.1	155.4	23.7	170.2	34.2	2.7	0.5	343829.5	AVV	178	0.1	29.3
29/10/2013 00:04:49 29/10/2013 00:05:04	N 2210.5	N 4.6	N 26.7	N 0.1	N 406.0	N 0.8	N 7.6	N 0.0	N 2090.4	SP	1	N 0.0	N 1.3
29/10/2013 11:32:26 29/10/2013 16:25:49	156.4	0.0	443.8	0.0	627.1	0.0	9.6	0.0	261824.3	AVV	293	0.0	22.3
30/10/2013 00:04:49 30/10/2013 00:04:54	N 2881.4	N 5.5	N 0.0	N 0.0	N 1719.7	N 3.3	N 15.2	N 0.0	N 1924.6	SP	0	N 0.0	N 1.2
30/10/2013 10:45:51 30/10/2013 16:09:34	215.4	8.5	670.5	25.9	304.7	11.5	14.4	0.5	161336.2	AVV	324	0.1	14.9
31/10/2013 00:05:49 31/10/2013 00:05:54	N 3974.0	N 10.9	N 0.0	N 0.0	N 1580.1	N 4.3	N 20.8	N 0.1	N 2742.4	SP	0	N 0.1	N 1.5
31/10/2013 10:58:31 31/10/2013 16:08:49	225.8	15.4	498.3	28.3	1146.2	95.2	34.0	3.2	271364.6	AVV	310	0.1	23.0
TOTALI		406.5		283.0		627.1		164.8	4873913.3			26.0	398.5

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
21	18