

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 6
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/10/2013 01:00:00 al 01/11/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
01/10/2013 09:37:56 01/10/2013 13:30:34	282.6	228.2	563.8	452.0	52.8	29.2	20.6	12.3	875683.4	AVV	233	0.1	79.4
03/10/2013 21:12:19 03/10/2013 21:19:34	N 159.0	N 2.6	N 121.1	N 2.0	N 90.8	N 1.5	N 23.5	N 0.4	N 16110.0	SP	7	N 0.0	N 6.6
09/10/2013 08:53:11 09/10/2013 14:17:16	1139.8	52.0	3572.1	387.9	1826.8	43.2	1466.0	9.6	599957.6	MANC AVV	324	0.3	53.8
10/10/2013 11:43:16 10/10/2013 16:09:49	68.3	66.1	608.1	490.1	66.8	35.6	16.5	11.9	897062.1	AVV	266	0.2	75.9
13/10/2013 23:05:34 13/10/2013 23:23:04	N 528.0	N 6.5	N 181.9	N 2.2	N 232.0	N 2.9	N 221.3	N 2.7	N 12312.7	SP	18	N 0.0	N 5.4
15/10/2013 03:33:56 15/10/2013 09:07:36	243.5	40.8	774.6	387.1	216.0	104.9	35.3	12.7	507480.4	MANC AVV	334	0.1	42.9
15/10/2013 10:56:56 15/10/2013 13:18:06	140.2	11.1	734.2	99.3	40.1	5.1	31.3	2.9	128271.9	MANC AVV	142	0.2	13.0
22/10/2013 03:57:11 22/10/2013 12:34:49	86.4	153.3	639.3	909.3	225.4	175.8	29.7	26.6	1652795.2	AVV	517	0.2	141.2
24/10/2013 22:17:20 24/10/2013 22:17:35	N 217.3	N 7.9	N 205.2	N 7.4	N 78.1	N 2.8	N 27.5	N 1.0	N 36266.0	SP	0	N 0.0	N 10.6
25/10/2013 00:40:21 25/10/2013 06:10:35	197.1	265.6	392.9	434.9	6.1	6.7	11.0	12.2	1187559.6	AVV	330	1.2	101.6
25/10/2013 23:06:05 25/10/2013 23:06:20	N 398.1	N 1.7	N 231.1	N 1.0	N 87.5	N 0.4	N 107.7	N 0.5	N 4385.3	SP	0	N 0.0	N 3.6
26/10/2013 00:16:16 26/10/2013 06:19:50	104.7	128.9	363.9	423.2	15.7	12.5	15.1	15.6	1284244.7	AVV	363	0.3	112.2
27/10/2013 00:35:50 27/10/2013 00:36:05	N 124.0	N 19.8	N 89.4	N 14.3	N 26.9	N 4.3	N 14.7	N 2.3	N 159770.5	SP	1	N 0.0	N 22.8
TOTALI		946.1		3583.7		413.0		103.9	7133055.0			2.6	620.1

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
 EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 6
 Sistema di Misura delle Emissioni
 Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
 dal 01/10/2013 01:00:00 al 01/11/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
8	5