

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 4
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/03/2013 01:00:00 al 01/04/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
03/03/2013 02:27:46 03/03/2013 10:17:03	566.5	422.5	317.4	258.9	165.8	160.1	36.5	26.3	921562.7	AVV	470	42.8	35.6
03/03/2013 14:13:18 03/03/2013 14:13:23	N 875.4	N 9.3	N 281.6	N 3.0	N 87.5	N 0.9	N 0.4	N 0.0	N 10573.7	SP	0	N 0.0	N 3.9
03/03/2013 18:08:36 03/03/2013 19:16:48	837.4	38.0	492.3	22.3	353.2	16.0	1.7	0.1	45351.9	AVV	68	0.1	4.4
03/03/2013 22:01:48 03/03/2013 22:01:53	N 1201.0	N 0.2	N 507.4	N 0.1	N 240.4	N 0.0	N 0.1	N 0.0	N 157.6	SP	0	N 0.0	N 0.4
04/03/2013 01:40:56 04/03/2013 05:11:33	839.6	138.7	666.4	63.7	242.8	15.4	42.5	3.7	172749.1	AVV	211	0.1	15.3
04/03/2013 22:02:03 04/03/2013 22:02:18	N 579.1	N 0.2	N 262.5	N 0.1	N 229.2	N 0.1	N 0.2	N 0.0	N 279.6	SP	0	N 0.0	N 0.6
05/03/2013 01:41:16 05/03/2013 06:08:18	671.0	227.0	456.4	95.8	162.2	24.1	0.4	0.1	313663.5	AVV	267	0.0	27.5
05/03/2013 22:01:33 05/03/2013 22:01:38	N 649.2	N 0.1	N 192.6	N 0.0	N 189.5	N 0.0	N 0.2	N 0.0	N 114.4	SP	0	N 0.0	N 0.3
06/03/2013 01:30:46 06/03/2013 05:53:48	726.3	212.1	391.4	86.0	91.1	8.0	0.5	0.1	277521.7	AVV	263	0.0	24.4
08/03/2013 22:01:33 08/03/2013 22:01:48	N 879.3	N 0.1	N 315.7	N 0.0	N 299.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 123.6	SP	0	N 0.0	N 0.3
09/03/2013 01:24:41 09/03/2013 05:31:21	1572.1	42.7	663.8	29.4	231.1	12.3	1.5	0.1	57435.9	MANC AVV	247	0.1	7.1
10/03/2013 21:31:06 11/03/2013 05:56:38	693.5	326.0	527.6	303.1	254.4	149.9	4.7	3.1	837656.7	AVV	505	38.0	32.8
11/03/2013 22:52:23 11/03/2013 22:52:38	N 829.8	N 134.6	N 448.0	N 72.7	N 41.7	N 6.8	N 0.7	N 0.1	N 162208.6	SP	0	N 0.0	N 15.6
12/03/2013 02:03:16 12/03/2013 05:58:03	811.9	273.2	526.1	138.1	242.3	31.0	0.8	0.1	332138.4	AVV	235	0.1	29.1

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 4
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/03/2013 01:00:00 al 01/04/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
12/03/2013 22:01:48 12/03/2013 22:01:53	N 1266.6	N 0.2	N 720.1	N 0.1	N 200.0	N 0.0	N 0.3	N 0.0	N 169.4	SP	0	N 0.0	N 0.4
13/03/2013 01:55:01 13/03/2013 05:18:08	835.5	146.7	658.5	78.8	333.4	15.1	0.5	0.1	178936.0	AVV	203	0.0	16.4
13/03/2013 22:01:48 13/03/2013 22:01:53	N 1394.5	N 0.2	N 428.7	N 0.1	N 354.2	N 0.1	N 0.0	N 0.0	N 171.3	SP	0	N 0.0	N 0.4
14/03/2013 01:17:06 14/03/2013 05:59:03	881.5	273.5	536.4	110.9	201.4	21.1	1.0	0.2	318266.4	AVV	282	0.1	27.5
14/03/2013 22:01:48 14/03/2013 22:01:53	N 685.0	N 0.1	N 354.2	N 0.1	N 212.5	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 145.6	SP	0	N 0.0	N 0.4
15/03/2013 01:32:21 15/03/2013 05:58:33	734.4	241.2	614.9	130.6	156.8	20.1	1.8	0.6	314917.5	AVV	266	0.0	26.8
15/03/2013 22:52:03 15/03/2013 22:52:08	N 765.7	N 106.2	N 284.2	N 39.4	N 24.0	N 3.3	N 0.0	N 0.0	N 138645.1	SP	0	N 0.0	N 13.4
16/03/2013 01:42:51 16/03/2013 05:59:18	736.8	247.8	549.9	119.4	145.8	18.5	0.5	0.1	330604.0	AVV	257	0.1	28.4
16/03/2013 22:02:48 16/03/2013 22:02:53	N 753.7	N 0.3	N 508.9	N 0.2	N 178.6	N 0.1	N 0.0	N 0.0	N 385.4	SP	0	N 0.0	N 0.6
17/03/2013 22:22:06 18/03/2013 01:03:16	201.0	18.5	275.7	56.7	399.1	75.7	1.0	0.1	260987.9	MANC AVV	161	21.5	0.9
18/03/2013 01:26:21 18/03/2013 05:14:33	757.2	166.6	444.9	85.4	225.0	32.6	1.2	0.2	218398.8	AVV	228	0.0	18.7
18/03/2013 22:01:48 18/03/2013 22:01:53	N 940.8	N 0.2	N 340.7	N 0.1	N 234.6	N 0.0	N 0.2	N 0.0	N 168.8	SP	0	N 0.0	N 0.4
19/03/2013 01:10:31 19/03/2013 05:56:48	807.9	208.2	723.2	80.0	263.7	15.2	0.6	0.1	258598.3	AVV	286	0.0	23.7
19/03/2013 22:02:03 19/03/2013 22:02:18	N 886.6	N 0.2	N 367.6	N 0.1	N 128.3	N 0.0	N 0.2	N 0.0	N 239.0	SP	0	N 0.0	N 0.5

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 4
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/03/2013 01:00:00 al 01/04/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
20/03/2013 00:52:06 20/03/2013 05:53:33	778.9	231.2	783.1	126.8	150.2	9.7	0.9	0.2	290908.5	AVV	301	0.0	26.2
20/03/2013 22:02:03 20/03/2013 22:02:08	N 1052.4	N 0.2	N 365.6	N 0.1	N 133.8	N 0.0	N 0.2	N 0.0	N 213.3	SP	0	N 0.0	N 0.4
21/03/2013 00:50:16 21/03/2013 05:16:38	825.9	151.8	832.0	96.9	213.6	15.8	1.9	0.2	186310.9	AVV	266	0.0	16.4
21/03/2013 11:42:48 21/03/2013 11:43:03	N 817.9	N 78.6	N 334.3	N 32.1	N 47.5	N 4.6	N 0.4	N 0.0	N 96153.1	SP	1	N 0.0	N 11.3
22/03/2013 14:25:26 22/03/2013 19:15:23	631.8	202.7	460.9	148.5	192.8	56.8	6.0	3.6	408368.2	AVV	290	14.7	19.7
23/03/2013 00:02:03 23/03/2013 00:02:08	N 1109.7	N 0.2	N 317.8	N 0.1	N 154.7	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 214.5	SP	0	N 0.0	N 0.5
27/03/2013 11:27:56 27/03/2013 19:03:48	857.5	446.5	587.1	211.2	240.7	98.6	2.6	0.8	616918.0	AVV	456	13.8	38.5
28/03/2013 00:02:18 28/03/2013 00:02:23	N 1374.4	N 0.4	N 372.9	N 0.1	N 182.7	N 0.0	N 1.7	N 0.0	N 261.7	SP	0	N 0.0	N 0.5
28/03/2013 11:52:56 28/03/2013 17:19:18	785.8	434.6	459.3	220.0	538.6	159.6	2.3	0.8	527395.1	AVV	327	7.9	37.2
29/03/2013 00:01:18 29/03/2013 00:01:23	N 1706.7	N 0.2	N 527.5	N 0.0	N 195.9	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 93.9	SP	0	N 0.0	N 0.3
TOTALI		4449.5		2462.4		955.4		40.6	6868689.6			139.3	456.4

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
20	18