

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 5  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/10/2013 01:00:00 al 01/11/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
03/10/2013 01:07:16 03/10/2013 08:10:05	141.0	243.3	348.6	480.3	366.9	299.1	7.0	8.8	1601070.3	AVV	423	0.3	135.6
10/10/2013 22:52:05 10/10/2013 22:55:50	N 71.3	N 27.2	N 75.0	N 28.6	N 10.6	N 4.1	N 7.9	N 3.0	N 382016.0	SP	3	N 0.0	N 35.0
14/10/2013 02:48:21 14/10/2013 12:18:20	129.1	188.1	414.2	587.9	78.5	77.0	7.3	9.2	1515592.3	AVV	570	0.1	128.0
15/10/2013 22:06:05 15/10/2013 22:06:10	N 495.4	N 52.5	N 266.6	N 28.3	N 75.3	N 8.0	N 10.1	N 1.1	N 106074.0	SP	0	N 0.1	N 10.1
15/10/2013 22:23:26 16/10/2013 04:33:50	256.4	203.2	344.4	370.6	44.3	31.4	5.4	5.5	1472630.9	AVV	370	0.2	125.1
16/10/2013 22:05:05 16/10/2013 22:24:05	N 781.5	N 9.7	N 194.1	N 2.4	N 187.2	N 2.3	N 12.3	N 0.2	N 12426.5	SP	19	N 0.1	N 4.5
21/10/2013 05:48:21 21/10/2013 10:57:20	141.3	138.3	662.1	621.9	135.0	79.1	7.0	5.7	1022223.6	AVV	309	0.2	87.1
21/10/2013 23:04:50 21/10/2013 23:06:20	N 317.5	N 25.0	N 442.9	N 34.9	N 145.7	N 11.5	N 31.0	N 2.4	N 78896.0	SP	2	N 0.0	N 7.7
21/10/2013 23:22:36 22/10/2013 05:57:05	197.3	237.7	579.8	569.1	115.3	73.8	7.2	6.3	1110053.0	AVV	395	0.2	94.3
23/10/2013 07:11:05 23/10/2013 07:11:10	N 305.7	N 4.0	N 183.7	N 2.4	N 174.3	N 2.3	N 28.8	N 0.4	N 12995.3	SP	0	N 0.0	N 6.0
23/10/2013 10:19:56 23/10/2013 15:12:50	196.2	137.0	532.4	386.4	130.4	70.7	6.9	4.5	734337.0	AVV	293	0.2	62.5
23/10/2013 23:05:50 23/10/2013 23:08:50	N 583.4	N 2.3	N 343.2	N 1.3	N 179.8	N 0.7	N 80.2	N 0.3	N 3857.0	SP	3	N 0.0	N 3.4
24/10/2013 04:25:26 24/10/2013 10:57:35	133.1	84.7	650.5	411.6	33.7	18.6	9.5	5.9	1260891.0	AVV	392	0.3	107.4
26/10/2013 23:09:05 26/10/2013 23:09:10	N 337.5	N 3.5	N 24.0	N 0.2	N 46.2	N 0.5	N 26.7	N 0.3	N 10274.0	SP	0	N 0.0	N 5.8

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
 EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 5  
 Sistema di Misura delle Emissioni  
 Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
 dal 01/10/2013 01:00:00 al 01/11/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
27/10/2013 04:24:41 27/10/2013 11:20:35	560.8	620.1	365.2	557.8	80.9	77.5	6.1	8.6	1617519.0	AVV	416	0.3	137.9
27/10/2013 23:06:20 27/10/2013 23:06:35	N 338.6	N 1.6	N 118.8	N 0.6	N 81.9	N 0.4	N 28.5	N 0.1	N 4778.3	SP	0	N 0.0	N 3.8
28/10/2013 11:26:51 28/10/2013 16:51:20	180.4	190.4	465.8	435.3	22.5	15.9	5.4	4.7	980338.3	AVV	325	0.6	84.9
TOTALI		2042.7		4420.7		743.1		59.1	11314655.6			2.4	963.0

**TOTALE FASI A/S**

AVVII	SPEGNIMENTI
9	8