

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 4  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/07/2013 01:00:00 al 01/08/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
03/07/2013 10:51:02 03/07/2013 20:40:52	869.4	394.9	398.4	139.8	313.3	42.8	0.7	0.5	481238.5	AVV	589	0.3	43.3
03/07/2013 23:04:17 03/07/2013 23:04:22	N 1233.7	N 1.3	N 348.2	N 0.4	N 315.4	N 0.3	N 0.2	N 0.0	N 1065.8	SP	0	N 0.0	N 1.2
04/07/2013 12:30:37 04/07/2013 18:21:22	891.0	359.4	390.4	112.6	124.3	27.4	0.6	0.4	428078.3	AVV	351	0.0	37.7
04/07/2013 23:03:07 04/07/2013 23:03:22	N 1270.4	N 0.8	N 371.1	N 0.2	N 254.9	N 0.2	N 0.1	N 0.0	N 641.7	SP	0	N 0.0	N 1.0
05/07/2013 12:29:57 05/07/2013 17:22:32	930.7	179.9	591.1	63.9	242.9	21.9	0.5	0.2	213664.5	AVV	293	0.0	19.5
05/07/2013 23:03:22 05/07/2013 23:03:37	N 1506.5	N 1.3	N 574.0	N 0.5	N 412.0	N 0.4	N 0.3	N 0.0	N 868.4	SP	0	N 0.0	N 1.2
08/07/2013 09:00:22 08/07/2013 17:10:37	794.0	268.9	639.1	158.0	466.3	74.4	4.2	0.9	333946.4	AVV	490	5.2	23.4
08/07/2013 23:03:37 08/07/2013 23:03:42	N 1134.7	N 2.9	N 360.0	N 0.9	N 643.3	N 1.7	N 0.1	N 0.0	N 2579.4	SP	0	N 0.2	N 0.9
09/07/2013 12:42:22 09/07/2013 17:18:37	910.9	162.9	495.9	61.9	160.4	13.6	6.9	0.7	192256.3	AVV	276	0.3	16.6
09/07/2013 23:28:37 09/07/2013 23:28:42	N 922.9	N 44.5	N 312.1	N 15.1	N 42.4	N 2.0	N 0.4	N 0.0	N 48226.4	SP	0	N 0.0	N 8.5
11/07/2013 12:10:58 11/07/2013 17:09:02	1028.3	236.8	622.9	134.5	300.7	33.1	15.0	1.5	251778.4	AVV	299	0.1	21.7
11/07/2013 23:03:52 11/07/2013 23:03:57	N 1474.1	N 1.0	N 569.9	N 0.4	N 101.0	N 0.1	N 0.1	N 0.0	N 710.5	SP	0	N 0.0	N 0.9
13/07/2013 12:05:53 13/07/2013 17:24:37	1095.7	121.2	788.6	50.9	466.8	11.8	2.2	0.1	132226.2	AVV	319	0.1	12.6
13/07/2013 23:05:37 13/07/2013 23:05:42	N 737.7	N 1.2	N 287.1	N 0.5	N 127.8	N 0.2	N 0.0	N 0.0	N 1642.6	SP	0	N 0.0	N 1.4

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 4  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/07/2013 01:00:00 al 01/08/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
14/07/2013 12:48:08 14/07/2013 17:07:07	701.5	133.1	374.5	56.3	271.1	36.4	2.9	0.9	184273.3	AVV	259	0.0	16.4
14/07/2013 22:03:37 14/07/2013 22:03:42	N 708.4	N 0.4	N 286.7	N 0.2	N 117.6	N 0.1	N 0.3	N 0.0	N 573.7	SP	0	N 0.0	N 0.8
19/07/2013 09:47:03 19/07/2013 16:56:07	700.9	241.1	634.1	118.0	440.4	66.4	5.7	1.3	338045.0	AVV	429	3.5	26.7
20/07/2013 00:29:37 20/07/2013 00:29:52	N 807.8	N 37.8	N 279.2	N 13.1	N 48.3	N 2.3	N 0.2	N 0.0	N 46815.3	SP	0	N 0.0	N 7.9
21/07/2013 11:32:43 21/07/2013 17:15:37	803.8	247.4	441.5	125.1	268.8	58.7	1.1	0.4	307585.3	AVV	343	0.3	26.1
21/07/2013 23:03:47 21/07/2013 23:04:02	N 816.9	N 20.1	N 349.4	N 8.6	N 151.4	N 3.7	N 0.8	N 0.0	N 24554.2	SP	1	N 0.0	N 3.1
21/07/2013 23:21:33 22/07/2013 05:05:22	750.3	304.0	347.0	126.0	46.1	11.0	0.4	0.2	392753.5	AVV	344	0.0	33.7
22/07/2013 22:03:53 22/07/2013 22:03:58	N 874.6	N 0.7	N 326.5	N 0.2	N 93.2	N 0.1	N 0.0	N 0.0	N 761.3	SP	0	N 0.0	N 1.0
23/07/2013 00:49:27 23/07/2013 04:20:53	817.5	328.0	404.3	141.1	224.7	29.8	1.9	0.3	410620.6	AVV	211	0.1	34.9
24/07/2013 22:03:38 24/07/2013 22:03:48	N 852.4	N 0.7	N 390.5	N 0.3	N 246.6	N 0.2	N 0.1	N 0.0	N 768.9	SP	0	N 0.0	N 0.9
25/07/2013 00:53:12 25/07/2013 04:16:33	737.2	186.7	423.7	84.0	228.2	30.2	1.3	0.2	246237.7	AVV	203	0.2	20.6
25/07/2013 21:03:38 25/07/2013 21:03:53	N 517.3	N 0.7	N 72.9	N 0.1	N 63.1	N 0.1	N 0.5	N 0.0	N 1273.6	SP	0	N 0.0	N 1.7
26/07/2013 10:29:22 26/07/2013 15:04:33	440.2	102.2	337.4	39.6	470.4	32.4	1.1	0.2	182556.6	AVV	275	0.1	16.7
26/07/2013 22:04:37 26/07/2013 22:04:42	N 324.0	N 0.3	N 0.0	N 0.0	N 219.5	N 0.2	N 0.2	N 0.0	N 944.5	SP	0	N 0.0	N 1.0

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 4  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/07/2013 01:00:00 al 01/08/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
27/07/2013 07:02:18 27/07/2013 11:01:21	562.4	120.5	165.2	28.9	160.9	15.1	4.6	0.8	186555.4	AVV	239	0.1	16.5
27/07/2013 23:03:36 27/07/2013 23:03:41	N 288.5	N 0.3	N 0.0	N 0.0	N 131.5	N 0.1	N 0.3	N 0.0	N 942.2	SP	0	N 0.0	N 1.2
28/07/2013 12:50:57 28/07/2013 17:20:50	812.5	197.3	435.7	84.5	121.4	32.2	1.7	0.5	318881.7	AVV	270	6.0	21.9
28/07/2013 23:02:50 28/07/2013 23:02:55	N 1372.2	N 0.7	N 487.4	N 0.2	N 438.4	N 0.2	N 0.5	N 0.0	N 503.3	SP	0	N 0.0	N 0.8
29/07/2013 01:32:37 29/07/2013 06:20:20	816.2	393.6	587.1	186.7	187.6	34.7	1.0	0.3	488841.4	AVV	288	0.0	41.1
29/07/2013 21:03:36 29/07/2013 21:03:41	N 897.6	N 1.2	N 391.7	N 0.5	N 129.3	N 0.2	N 0.5	N 0.0	N 1288.9	SP	0	N 0.0	N 1.7
TOTALI		3978.1		1711.8		571.9		9.4	5089539.1			16.6	429.4

**TOTALE FASI A/S**

AVVII	SPEGNIMENTI
17	17