

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/04/2013 01:00:00 al 01/05/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
01/04/2013 21:17:41 02/04/2013 05:14:33	421.0	20.5	489.9	17.1	1897.6	74.3	54.1	2.6	441390.5	AVV	477	7.5	31.0
02/04/2013 21:02:03 02/04/2013 21:14:03	N 1866.9	N 4.9	N 603.2	N 1.6	N 862.0	N 2.2	N 11.3	N 0.0	N 2604.1	SP	12	N 0.1	N 1.1
02/04/2013 23:31:36 03/04/2013 04:59:18	771.3	34.7	646.9	26.1	428.7	19.3	6.3	0.1	363450.4	AVV	328	0.0	30.0
03/04/2013 09:13:26 03/04/2013 09:13:31	N 84.0	N 0.0	N 56.6	N 0.0	N 4.4	N 0.0	N 0.7	N 0.0	N 206952.6	AVV	0	N 0.0	N 17.5
03/04/2013 21:02:35 03/04/2013 21:12:35	N 1726.4	N 7.5	N 0.0	N 0.0	N 550.2	N 2.4	N 22.4	N 0.1	N 4361.3	SP	10	N 0.0	N 1.7
03/04/2013 23:43:27 04/04/2013 04:57:35	804.3	32.2	282.2	11.7	653.6	23.9	4.7	0.3	356041.5	AVV	314	0.1	29.4
04/04/2013 21:02:05 04/04/2013 21:07:35	N 932.6	N 1.4	N 0.0	N 0.0	N 1434.9	N 2.2	N 0.0	N 0.0	N 1543.7	SP	5	N 0.0	N 0.8
04/04/2013 23:31:27 05/04/2013 04:56:35	1224.8	72.5	475.8	29.6	1517.9	42.4	5.4	0.3	341799.8	AVV	325	0.0	29.5
05/04/2013 22:02:35 05/04/2013 22:08:20	N 2278.0	N 3.6	N 931.9	N 1.5	N 1999.4	N 3.2	N 0.0	N 0.0	N 1587.9	SP	6	N 0.0	N 0.8
06/04/2013 00:01:22 06/04/2013 05:04:50	816.7	30.5	589.5	28.0	825.2	27.9	8.3	0.3	345241.7	AVV	303	0.1	29.5
06/04/2013 21:02:20 06/04/2013 21:12:05	N 1795.3	N 4.3	N 56.4	N 0.1	N 199.1	N 0.5	N 2.1	N 0.0	N 2421.3	SP	10	N 0.0	N 1.0
07/04/2013 23:42:22 08/04/2013 05:01:50	847.9	51.5	597.4	24.5	3281.8	97.5	113.0	3.4	333893.8	AVV	319	0.2	28.8
08/04/2013 22:03:20 08/04/2013 22:03:25	N 1653.1	N 2.0	N 356.1	N 0.4	N 996.6	N 1.2	N 2.1	N 0.0	N 1238.5	SP	0	N 0.0	N 0.8
08/04/2013 23:36:37 09/04/2013 05:19:05	929.0	42.6	509.8	23.5	2008.7	65.4	4.6	0.2	337998.4	AVV	343	0.0	28.7

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/04/2013 01:00:00 al 01/05/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
09/04/2013 23:02:20 09/04/2013 23:10:35	N 2386.0	N 5.9	N 1226.6	N 3.0	N 2980.6	N 7.4	N 0.0	N 0.0	N 2486.0	SP	8	N 0.0	N 0.9
10/04/2013 01:20:27 10/04/2013 05:03:35	573.7	39.6	326.2	27.4	496.7	29.9	6.2	0.7	307359.8	AVV	223	0.0	26.2
10/04/2013 22:02:05 10/04/2013 22:02:10	N 2000.5	N 1.6	N 276.0	N 0.2	N 331.8	N 0.3	N 0.0	N 0.0	N 778.7	SP	0	N 0.0	N 0.5
10/04/2013 22:11:57 10/04/2013 23:30:02	1295.8	1.6	280.0	0.2	278.4	0.3	0.0	0.0	778.7	MANC AVV	79	0.0	0.5
11/04/2013 00:06:27 11/04/2013 04:58:20	765.5	31.8	640.2	26.5	975.1	27.5	7.4	0.5	352867.7	AVV	292	0.7	29.9
11/04/2013 22:03:50 11/04/2013 22:03:55	N 1498.0	N 2.2	N 192.5	N 0.3	N 559.6	N 0.8	N 5.5	N 0.0	N 1490.8	SP	0	N 0.0	N 1.1
12/04/2013 00:46:32 12/04/2013 05:11:05	785.3	41.6	677.6	38.1	522.0	21.2	4.0	0.3	325936.2	AVV	265	0.0	27.8
12/04/2013 21:02:50 12/04/2013 21:02:55	N 1580.1	N 0.7	N 313.5	N 0.1	N 287.9	N 0.1	N 0.0	N 0.0	N 461.1	SP	0	N 0.0	N 0.8
13/04/2013 00:25:22 13/04/2013 05:02:05	1024.0	67.8	698.6	34.5	896.8	36.6	4.8	0.2	314016.9	AVV	277	0.0	26.7
14/04/2013 00:03:05 14/04/2013 00:03:10	N 1830.1	N 1.5	N 401.6	N 0.3	N 520.4	N 0.4	N 3.0	N 0.0	N 824.6	SP	0	N 0.0	N 0.6
14/04/2013 12:51:37 14/04/2013 17:02:05	754.9	42.7	386.2	26.6	935.4	47.0	8.9	0.6	348942.2	AVV	251	0.1	29.0
15/04/2013 21:03:20 15/04/2013 21:03:25	N 1702.1	N 1.6	N 18.6	N 0.0	N 0.0	N 0.1	N 0.0	N 0.0	N 942.8	SP	0	N 0.0	N 1.6
15/04/2013 23:42:32 16/04/2013 05:15:50	1431.1	96.6	423.9	22.9	440.1	12.1	6.1	0.3	309118.6	AVV	333	0.1	26.3
16/04/2013 23:02:05 16/04/2013 23:02:10	N 557.1	N 0.6	N 0.0	N 0.0	N 542.4	N 0.5	N 3.6	N 0.0	N 1000.6	SP	0	N 0.1	N 0.5

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/04/2013 01:00:00 al 01/05/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
17/04/2013 01:05:17 17/04/2013 05:00:05	632.2	39.5	329.0	15.0	331.0	13.0	10.7	0.4	335294.8	AVV	235	0.1	28.1
17/04/2013 22:02:05 17/04/2013 22:04:05	N 1611.1	N 1.1	N 8.0	N 0.0	N 180.1	N 0.1	N 0.0	N 0.0	N 660.2	SP	2	N 0.0	N 0.6
18/04/2013 00:35:07 18/04/2013 04:59:35	708.3	40.4	344.2	19.4	130.2	7.6	3.1	0.2	326909.2	AVV	264	0.0	27.7
18/04/2013 21:21:20 18/04/2013 21:21:25	N 0.0	N 50.2	N 0.0	N 1.9	N 0.0	N 5.0	N 0.0	N 0.2	N 26494.2	SP	0	N 0.0	N 5.6
18/04/2013 23:35:02 19/04/2013 05:14:50	735.3	29.4	607.1	27.7	382.0	14.8	4.2	0.2	366762.0	AVV	339	0.0	30.6
19/04/2013 23:02:05 19/04/2013 23:02:10	N 1630.6	N 1.2	N 53.1	N 0.0	N 296.1	N 0.2	N 0.8	N 0.0	N 706.7	SP	0	N 0.0	N 0.5
20/04/2013 00:45:12 20/04/2013 05:11:20	757.5	50.9	214.4	9.1	109.1	6.5	2.9	0.2	321727.5	AVV	266	0.0	27.3
20/04/2013 23:02:05 20/04/2013 23:02:20	N 1658.1	N 1.1	N 15.3	N 0.0	N 118.4	N 0.1	N 0.5	N 0.0	N 666.4	SP	0	N 0.0	N 0.6
21/04/2013 02:36:42 21/04/2013 07:58:05	871.1	41.0	382.0	15.8	163.7	6.4	3.2	0.2	343328.3	AVV	322	0.0	28.7
21/04/2013 23:02:20 21/04/2013 23:02:25	N 1029.7	N 1.0	N 33.7	N 0.0	N 544.2	N 0.5	N 7.9	N 0.0	N 929.1	SP	0	N 0.0	N 0.6
22/04/2013 01:01:07 22/04/2013 04:58:05	621.2	35.7	477.8	30.9	324.4	14.8	4.6	0.3	348458.8	AVV	237	0.1	29.6
22/04/2013 22:02:20 22/04/2013 22:02:25	N 1719.8	N 0.6	N 42.6	N 0.0	N 128.6	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 359.5	SP	0	N 0.0	N 0.8
23/04/2013 00:01:52 23/04/2013 04:32:05	644.1	25.7	458.0	19.9	269.6	9.8	4.1	0.2	353626.9	AVV	271	0.2	30.0
23/04/2013 21:02:20 23/04/2013 21:02:25	N 1699.8	N 1.6	N 69.5	N 0.1	N 333.9	N 0.3	N 0.6	N 0.0	N 946.3	SP	0	N 0.0	N 0.9

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/04/2013 01:00:00 al 01/05/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
23/04/2013 23:41:12 24/04/2013 04:57:05	761.6	35.0	466.6	25.6	283.8	11.4	4.3	0.2	371151.3	AVV	316	0.0	31.3
24/04/2013 21:02:35 24/04/2013 21:02:50	N 1063.1	N 0.8	N 0.0	N 0.0	N 690.2	N 0.5	N 0.0	N 0.0	N 708.9	SP	0	N 0.0	N 0.7
25/04/2013 22:55:07 26/04/2013 04:51:35	666.6	38.9	202.1	13.2	324.2	13.0	35.3	1.2	402872.0	AVV	356	3.9	30.7
26/04/2013 22:52:20 26/04/2013 22:52:25	N 0.0	N 172.0	N 0.0	N 0.9	N 0.0	N 34.1	N 0.0	N 1.0	N 159536.5	SP	0	N 0.0	N 15.3
27/04/2013 01:35:47 27/04/2013 04:53:20	548.6	48.2	383.8	39.2	74.8	6.5	42.9	3.5	355388.7	AVV	198	0.1	29.2
27/04/2013 23:02:20 27/04/2013 23:02:25	N 898.7	N 0.6	N 0.0	N 0.0	N 423.0	N 0.3	N 1.8	N 0.0	N 693.0	SP	0	N 0.0	N 0.5
29/04/2013 03:11:05 29/04/2013 03:11:10	N 1341.3	N 35.0	N 529.0	N 13.8	N 138.5	N 3.6	N 1.5	N 0.0	N 26096.5	SP	0	N 0.1	N 3.8
29/04/2013 03:18:22 29/04/2013 04:59:35	825.8	34.2	443.2	29.3	86.8	3.8	2.1	0.2	163967.9	AVV	101	0.1	15.6
29/04/2013 21:02:35 29/04/2013 21:02:50	N 1325.3	N 3.9	N 24.3	N 0.1	N 647.8	N 1.9	N 7.4	N 0.0	N 2959.5	SP	0	N 0.0	N 1.2
30/04/2013 00:34:42 30/04/2013 04:57:50	713.6	39.2	412.0	29.1	224.3	12.0	2.9	0.2	351344.7	AVV	263	0.0	29.9
30/04/2013 21:02:20 30/04/2013 21:02:25	N 1652.4	N 0.7	N 0.0	N 0.0	N 59.5	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 444.4	SP	0	N 0.0	N 0.5
TOTALI		1064.1		610.7		645.0		16.5	8519668.4			13.5	711.9

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
27	26