

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 3
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/06/2013 01:00:00 al 01/07/2013 00:00:00

| Periodo di Fase | SO2 NORM | Portata SO2 | NOX NORM | Portata NOX | CO NORM | Portata CO | POLV NORM | Portata Polv | Portata Fumi (Nm3) | Tipo A/S | Tempo (Min.) | Gasolio Utilizzato (t) | OC Utilizzato (t) |
|--|----------|-------------|----------|-------------|----------|------------|-----------|--------------|--------------------|-------------|--------------|------------------------|-------------------|
| | (mg/Nm3) | (Kg) | (mg/Nm3) | (Kg) | (mg/Nm3) | (Kg) | (mg/Nm3) | (Kg) | | | | | |
| 19/06/2013 03:50:02 19/06/2013 10:19:06 | 532.6 | 227.1 | 525.2 | 144.5 | 1989.2 | 246.1 | 21.1 | 3.7 | 355621.4 | AVV | 389 | 4.5 | 26.7 |
| 19/06/2013 14:31:06 19/06/2013 14:31:21 | N 0.0 | N 0.0 | N 0.0 | N 0.0 | N 0.0 | N 85.8 | N 0.0 | N 2.0 | N 89280.3 | SP | 0 | N 0.0 | N 9.8 |
| 19/06/2013 14:41:02 19/06/2013 15:39:36 | 694.9 | 102.7 | 445.4 | 65.8 | 70.4 | 10.4 | 2.5 | 0.4 | 147757.8 | AVV | 58 | 0.0 | 12.5 |
| 19/06/2013 23:03:06 19/06/2013 23:03:11 | N 769.6 | N 0.4 | N 299.3 | N 0.1 | N 460.5 | N 0.2 | N 5.5 | N 0.0 | N 494.2 | SP | 0 | N 0.0 | N 0.8 |
| 22/06/2013 08:51:52 22/06/2013 16:11:51 | 671.3 | 260.2 | 526.8 | 120.7 | 1440.9 | 137.1 | 4.4 | 1.5 | 391163.0 | AVV | 440 | 3.9 | 30.1 |
| 23/06/2013 05:17:36 23/06/2013 05:17:41 | N 810.7 | N 15.7 | N 271.0 | N 5.3 | N 88.3 | N 1.7 | N 2.8 | N 0.1 | N 19376.6 | SP | 0 | N 0.0 | N 5.6 |
| 24/06/2013 22:23:12 25/06/2013 03:56:36 | 616.8 | 261.2 | 610.1 | 195.5 | 805.7 | 72.5 | 6.7 | 1.3 | 369707.9 | AVV | 333 | 1.9 | 30.3 |
| 25/06/2013 21:02:51 25/06/2013 21:02:56 | N 1101.7 | N 0.8 | N 427.6 | N 0.3 | N 771.6 | N 0.6 | N 7.7 | N 0.0 | N 732.7 | SP | 0 | N 0.0 | N 1.2 |
| 26/06/2013 00:50:27 26/06/2013 05:50:06 | 707.0 | 7.3 | 368.3 | 3.8 | 175.0 | 48.1 | 2.8 | 0.4 | 230719.3 | AVV | 300 | 0.1 | 21.4 |
| 26/06/2013 23:04:21 26/06/2013 23:04:26 | N 712.3 | N 3.6 | N 241.7 | N 1.2 | N 365.1 | N 1.9 | N 5.4 | N 0.0 | N 5077.5 | SP | 0 | N 0.0 | N 1.7 |
| 26/06/2013 23:51:42 27/06/2013 05:11:32 | 587.2 | 19.9 | 367.9 | 13.9 | 134.5 | 4.7 | 4.6 | 0.2 | 34738.5 | MANC AVV | 320 | 0.0 | 4.0 |
| TOTALI | | 878.3 | | 544.2 | | 518.9 | | 7.4 | 1529707.9 | | | 10.5 | 125.0 |

TOTALE FASI A/S

| AVVII | SPEGNIMENTI |
|-------|-------------|
| 6 | 5 |