

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 4
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/04/2013 01:00:00 al 01/05/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM		Portata SO2		NOX NORM		Portata NOX		CO NORM		Portata CO		POLV NORM		Portata Polv		Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)			
	(mg/Nm3)		(Kg)		(mg/Nm3)		(Kg)		(mg/Nm3)		(Kg)		(mg/Nm3)		(Kg)									
03/04/2013 09:13:25 03/04/2013 09:13:30	N	0.0	N	0.0	N	0.0	N	0.0	N	0.0	N	0.0	N	0.0	N	0.0	N	0.0	SP	0	N	0.0	N	0.0
06/04/2013 10:08:07 06/04/2013 18:13:20		991.9		509.8		576.3		235.5		782.5		142.3		1.0		0.5	680995.1	AVV	485		24.9		33.9	
06/04/2013 23:02:20 06/04/2013 23:02:25	N	749.8	N	0.2	N	270.4	N	0.1	N	246.2	N	0.1	N	0.2	N	0.0	N	331.6	SP	0	N	0.0	N	0.6
08/04/2013 12:06:32 08/04/2013 18:18:20		613.0		206.1		473.0		174.0		289.8		112.6		1.3		0.4	569901.8	AVV	372		26.0		22.4	
08/04/2013 23:01:35 08/04/2013 23:01:40	N	797.6	N	0.1	N	308.0	N	0.0	N	285.4	N	0.0	N	0.0	N	0.0	N	141.5	SP	0	N	0.0	N	0.4
09/04/2013 12:32:22 09/04/2013 18:15:35		769.6		172.6		596.7		98.8		270.0		16.5		0.9		0.2	219781.2	AVV	343		0.0		19.5	
09/04/2013 23:02:05 09/04/2013 23:02:10	N	897.9	N	0.2	N	352.7	N	0.1	N	472.2	N	0.1	N	0.2	N	0.0	N	211.4	SP	0	N	0.0	N	0.5
11/04/2013 05:44:17 11/04/2013 10:57:20		813.5		151.1		859.4		84.3		434.1		15.1		0.9		0.1	184795.7	AVV	313		0.0		17.2	
11/04/2013 23:03:05 11/04/2013 23:03:10	N	919.6	N	0.4	N	447.9	N	0.2	N	381.2	N	0.2	N	0.4	N	0.0	N	459.0	SP	0	N	0.0	N	0.7
12/04/2013 06:39:57 12/04/2013 10:15:20		785.6		128.4		384.0		63.5		123.1		7.6		0.9		0.1	160276.4	AVV	216		0.0		14.6	
12/04/2013 22:01:20 12/04/2013 22:01:25	N	883.5	N	0.1	N	295.3	N	0.0	N	165.2	N	0.0	N	0.1	N	0.0	N	93.7	SP	0	N	0.0	N	0.3
13/04/2013 12:33:52 13/04/2013 16:11:05		815.5		57.9		386.2		25.4		161.8		8.0		0.8		0.1	71301.8	AVV	218		0.0		7.6	
13/04/2013 23:02:20 13/04/2013 23:02:25	N	1032.9	N	0.3	N	335.7	N	0.1	N	246.1	N	0.1	N	0.2	N	0.0	N	291.9	SP	0	N	0.0	N	0.6
14/04/2013 12:22:17 14/04/2013 16:20:05		810.9		327.6		329.5		115.8		135.9		17.6		0.7		0.2	403710.0	AVV	238		0.0		34.5	

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 4
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/04/2013 01:00:00 al 01/05/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
14/04/2013 16:58:50 14/04/2013 17:01:35	N 826.7	N 271.6	N 294.3	N 96.1	N 44.0	N 12.3	N 0.7	N 0.2	N 329224.6	SP	3	N 0.1	N 30.9
14/04/2013 17:06:27 14/04/2013 17:25:20	N 835.6	N 112.0	N 306.9	N 41.1	N 80.4	N 10.8	N 0.6	N 0.1	N 134052.5	AVV	19	N 0.1	N 14.4
14/04/2013 23:02:50 14/04/2013 23:02:55	N 1028.5	N 0.6	N 428.0	N 0.2	N 400.6	N 0.2	N 0.3	N 0.0	N 560.2	SP	0	N 0.0	N 1.0
15/04/2013 11:58:37 15/04/2013 16:20:50	821.0	356.5	419.3	164.4	224.7	32.8	5.9	0.5	438990.2	AVV	262	0.2	37.5
15/04/2013 23:01:20 15/04/2013 23:01:25	N 1147.9	N 0.1	N 416.4	N 0.0	N 384.8	N 0.0	N 0.1	N 0.0	N 83.1	SP	0	N 0.0	N 0.3
17/04/2013 10:27:57 17/04/2013 15:02:35	864.0	246.6	458.4	104.8	266.0	39.8	1.6	0.3	290322.0	AVV	275	0.3	24.6
18/04/2013 11:06:35 18/04/2013 11:06:50	N 933.9	N 2.2	N 408.9	N 1.0	N 56.9	N 0.1	N 0.4	N 0.0	N 2329.0	SP	0	N 0.0	N 1.7
19/04/2013 10:50:47 19/04/2013 16:02:20	893.0	242.1	513.5	111.1	338.0	49.3	6.0	0.6	275679.3	AVV	312	0.3	23.1
19/04/2013 23:02:20 19/04/2013 23:02:25	N 1405.4	N 0.3	N 517.6	N 0.1	N 212.9	N 0.1	N 0.2	N 0.0	N 243.8	SP	0	N 0.0	N 0.5
20/04/2013 02:07:52 20/04/2013 06:19:35	920.9	310.2	753.5	136.8	171.0	12.9	4.9	0.5	365493.4	AVV	252	0.1	31.7
20/04/2013 23:02:20 20/04/2013 23:02:25	N 701.8	N 0.1	N 279.9	N 0.1	N 162.8	N 0.0	N 0.1	N 0.0	N 206.6	SP	0	N 0.0	N 0.4
21/04/2013 02:47:42 21/04/2013 07:14:20	687.3	134.0	394.9	60.7	95.8	7.1	1.3	0.2	186447.9	AVV	267	0.0	16.7
21/04/2013 22:10:05 21/04/2013 22:10:20	N 772.4	N 4.3	N 270.0	N 1.5	N 107.4	N 0.6	N 0.2	N 0.0	N 5535.7	SP	0	N 0.0	N 2.6
22/04/2013 01:21:22 22/04/2013 06:09:35	697.5	107.9	512.8	51.3	102.4	3.3	0.6	0.0	146174.3	AVV	288	0.0	13.8

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
 EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 4
 Sistema di Misura delle Emissioni
 Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
 dal 01/04/2013 01:00:00 al 01/05/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
22/04/2013 22:01:05 22/04/2013 22:01:10	N 787.2	N 0.0	N 552.4	N 0.0	N 220.5	N 0.0	N 0.3	N 0.0	N 53.5	SP	0	N 0.0	N 0.2
27/04/2013 02:53:32 27/04/2013 11:01:21	761.1	329.8	495.2	173.9	210.9	51.4	20.4	4.9	460906.3	AVV	488	3.7	35.9
27/04/2013 23:05:21 27/04/2013 23:05:36	N 884.7	N 1.2	N 400.8	N 0.5	N 188.2	N 0.2	N 0.2	N 0.0	N 1314.9	SP	0	N 0.0	N 1.2
TOTALI		3280.6		1600.5		516.3		8.7	4454775.5			55.8	332.9

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
15	16