

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/12/2013 01:00:00 al 01/01/2014 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
02/12/2013 00:07:21 02/12/2013 00:07:26	N 1975.0	N 42.2	N 638.5	N 13.6	N 460.0	N 9.8	N 4.8	N 0.1	N 21350.0	SP	0	N 0.1	N 3.0
02/12/2013 00:22:12 02/12/2013 05:59:21	241.5	17.9	686.0	33.7	272.1	8.0	3.7	0.1	286888.5	AVV	337	0.0	24.2
02/12/2013 23:04:21 02/12/2013 23:04:26	N 2081.1	N 2.9	N 42.7	N 0.1	N 598.4	N 0.8	N 1.5	N 0.0	N 1379.1	SP	0	N 0.0	N 1.2
02/12/2013 23:11:47 03/12/2013 00:13:17	1961.7	2.9	159.6	0.1	729.7	0.8	1.5	0.0	5586.2	MANC AVV	62	0.0	2.0
03/12/2013 00:36:57 03/12/2013 06:08:06	157.9	0.0	605.5	0.0	276.7	0.0	3.2	0.0	307702.1	AVV	332	0.0	26.1
03/12/2013 23:04:36 03/12/2013 23:04:41	N 1612.4	N 2.5	N 26.5	N 0.0	N 746.4	N 1.2	N 0.4	N 0.0	N 1562.8	SP	0	N 0.0	N 1.3
04/12/2013 01:56:57 04/12/2013 06:13:06	451.0	38.9	552.8	14.8	393.6	25.0	3.9	0.2	277913.4	AVV	257	0.1	22.9
04/12/2013 23:04:21 04/12/2013 23:04:36	N 1995.2	N 2.7	N 63.6	N 0.1	N 260.7	N 0.4	N 0.0	N 0.0	N 1353.3	SP	0	N 0.0	N 1.1
05/12/2013 01:51:37 05/12/2013 05:56:51	1236.7	66.1	543.6	39.1	573.2	33.7	8.1	0.5	274753.2	AVV	245	0.1	24.1
05/12/2013 22:04:21 05/12/2013 22:04:36	N 0.0	N 4.1	N 53.6	N 0.1	N 433.0	N 1.0	N 0.0	N 0.0	N 2244.7	SP	0	N 0.1	N 1.1
05/12/2013 22:13:17 05/12/2013 23:20:47	1089.5	4.1	57.9	0.1	287.3	1.0	0.0	0.0	2244.7	MANC AVV	67	0.1	1.1
06/12/2013 02:20:02 06/12/2013 10:01:36	152.8	0.0	555.3	0.0	315.0	0.0	6.3	0.0	333911.9	AVV	461	0.0	28.4
06/12/2013 21:42:21 06/12/2013 21:42:26	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 103868.9	SP	0	N 0.1	N 11.7
07/12/2013 01:05:57 07/12/2013 06:25:51	171.1	8.0	412.5	18.7	252.3	15.3	4.1	0.2	440746.9	AVV	320	0.1	38.2

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/12/2013 01:00:00 al 01/01/2014 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
07/12/2013 22:04:51 07/12/2013 22:04:56	N 1832.7	N 3.9	N 74.1	N 0.2	N 205.9	N 0.4	N 1.3	N 0.0	N 2126.8	SP	0	N 0.1	N 1.1
08/12/2013 11:35:42 08/12/2013 17:13:51	134.3	0.0	153.9	0.0	17.9	0.0	3.5	0.0	247314.7	AVV	338	0.0	21.0
09/12/2013 00:04:51 09/12/2013 00:05:06	N 1186.8	N 2.8	N 44.7	N 0.1	N 332.6	N 0.8	N 4.6	N 0.0	N 2353.2	SP	1	N 0.0	N 1.4
09/12/2013 01:04:52 09/12/2013 06:18:21	149.5	4.8	385.9	10.8	272.9	16.3	14.8	1.2	303675.6	AVV	314	0.1	25.6
09/12/2013 22:05:21 09/12/2013 22:05:26	N 1902.9	N 4.8	N 77.2	N 0.2	N 138.0	N 0.3	N 0.5	N 0.0	N 2506.7	SP	0	N 0.0	N 1.5
10/12/2013 01:53:57 10/12/2013 06:21:51	192.2	5.9	359.8	11.0	362.3	16.7	7.1	0.3	247062.7	AVV	268	0.1	20.8
12/12/2013 00:04:18 12/12/2013 00:04:23	N 1858.1	N 2.8	N 57.2	N 0.1	N 120.6	N 0.2	N 0.8	N 0.0	N 1482.5	SP	0	N 0.0	N 1.0
12/12/2013 02:37:38 12/12/2013 06:21:03	75.2	0.0	152.0	0.0	10.5	0.0	0.6	0.0	190816.0	AVV	224	0.0	15.8
12/12/2013 22:04:48 12/12/2013 22:04:53	N 1860.0	N 3.1	N 42.2	N 0.1	N 247.4	N 0.4	N 0.0	N 0.0	N 1653.5	SP	0	N 0.0	N 1.2
12/12/2013 23:45:08 13/12/2013 06:50:18	158.7	10.1	469.9	20.3	553.0	86.1	40.5	4.4	619750.1	AVV	425	0.2	52.6
15/12/2013 00:04:33 15/12/2013 00:04:38	N 1278.4	N 2.7	N 47.8	N 0.1	N 546.1	N 1.1	N 4.0	N 0.0	N 2086.9	SP	0	N 0.0	N 1.3
15/12/2013 05:36:38 15/12/2013 10:02:03	261.7	19.3	469.8	29.0	1291.9	165.2	7.8	1.1	230019.7	AVV	266	0.0	19.6
15/12/2013 22:04:48 15/12/2013 22:04:53	N 1558.7	N 3.0	N 46.6	N 0.1	N 397.7	N 0.8	N 7.5	N 0.0	N 1954.3	SP	0	N 0.0	N 1.3
15/12/2013 23:39:58 16/12/2013 06:15:33	344.6	23.2	575.0	18.4	396.8	23.4	7.1	0.3	286433.4	AVV	396	0.3	24.6

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/12/2013 01:00:00 al 01/01/2014 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
16/12/2013 22:04:34 16/12/2013 22:04:49	N 1860.4	N 3.6	N 20.0	N 0.0	N 202.7	N 0.4	N 3.2	N 0.0	N 1930.2	SP	0	N 0.0	N 1.2
17/12/2013 01:54:33 17/12/2013 07:04:34	195.5	12.8	379.8	25.7	1099.0	124.6	11.8	1.4	389972.6	AVV	310	0.1	33.1
17/12/2013 22:04:49 17/12/2013 22:04:54	N 1895.4	N 3.9	N 41.5	N 0.1	N 68.7	N 0.1	N 0.0	N 0.0	N 2033.7	SP	0	N 0.1	N 0.9
18/12/2013 02:06:43 18/12/2013 05:59:19	319.0	8.5	477.9	17.0	399.9	19.9	11.7	0.8	214964.5	AVV	233	0.1	18.4
18/12/2013 22:05:19 18/12/2013 22:05:24	N 1980.7	N 3.6	N 15.8	N 0.0	N 541.9	N 1.0	N 0.0	N 0.0	N 1825.8	SP	0	N 0.1	N 1.1
19/12/2013 02:08:23 19/12/2013 06:18:49	228.9	7.2	467.4	19.1	423.7	41.5	6.5	0.8	229694.9	AVV	250	0.2	19.5
20/12/2013 07:21:34 20/12/2013 07:31:19	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 32380.6	SP	10	N 0.0	N 5.9
20/12/2013 08:24:53 20/12/2013 10:07:19	94.7	0.0	385.6	0.0	90.6	0.0	0.6	0.0	88765.4	AVV	103	0.2	7.6
21/12/2013 21:04:34 21/12/2013 21:04:39	N 1744.5	N 3.2	N 156.7	N 0.3	N 234.3	N 0.4	N 0.0	N 0.0	N 1860.9	SP	0	N 0.0	N 1.2
22/12/2013 05:46:08 22/12/2013 10:07:19	97.7	0.0	340.2	0.0	176.2	0.0	9.2	0.0	214559.4	AVV	261	0.1	18.2
22/12/2013 22:04:34 22/12/2013 22:04:39	N 1220.0	N 2.9	N 235.5	N 0.6	N 762.4	N 1.8	N 11.2	N 0.0	N 2376.4	SP	0	N 0.0	N 1.5
23/12/2013 05:07:38 23/12/2013 09:03:49	192.7	7.2	493.1	16.9	404.6	17.1	26.7	1.0	259830.7	AVV	236	0.1	22.3
23/12/2013 21:04:49 23/12/2013 21:04:54	N 1778.1	N 3.9	N 111.6	N 0.2	N 183.4	N 0.4	N 1.8	N 0.0	N 2202.2	SP	0	N 0.1	N 1.2
24/12/2013 04:44:53 24/12/2013 09:23:19	194.5	5.4	453.9	15.2	336.8	19.6	1.9	0.1	263268.9	AVV	279	0.1	22.3

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
 EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1
 Sistema di Misura delle Emissioni
 Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
 dal 01/12/2013 01:00:00 al 01/01/2014 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
24/12/2013 21:04:34 24/12/2013 21:04:39	N 1777.6	N 4.7	N 131.2	N 0.3	N 504.4	N 1.3	N 3.9	N 0.0	N 2627.8	SP	0	N 0.1	N 1.0
26/12/2013 03:34:23 26/12/2013 10:26:04	172.7	7.7	281.0	7.5	414.3	13.9	3.6	0.0	451811.4	AVV	412	4.8	34.5
26/12/2013 22:04:49 26/12/2013 22:05:04	N 1454.7	N 3.5	N 263.2	N 0.6	N 957.6	N 2.3	N 0.3	N 0.0	N 2426.4	SP	1	N 0.1	N 1.0
29/12/2013 09:14:08 29/12/2013 16:46:34	222.2	7.1	104.1	2.1	69.4	3.0	34.8	1.7	566754.5	AVV	452	6.6	41.9
31/12/2013 13:43:19 31/12/2013 13:43:24	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 126.7	N 0.0	N 0.0	N 106979.6	SP	0	N 0.0	N 12.4
TOTALI		257.2		299.8		631.1		14.2	6734441.3			13.7	564.5

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
24	23