

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/10/2013 01:00:00 al 01/11/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
02/10/2013 08:24:41 02/10/2013 15:38:49	187.5	9.0	393.0	10.0	326.3	13.5	9.9	0.2	436999.7	AVV	434	4.7	32.5
03/10/2013 09:07:04 03/10/2013 09:07:09	N 0.0	N 1.5	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.7	N 2.1	N 0.0	N 3610.5	SP	0	N 0.0	N 2.1
03/10/2013 12:04:41 03/10/2013 16:34:19	456.4	20.5	610.6	21.0	411.8	10.7	28.6	0.5	231266.4	AVV	270	0.2	20.4
10/10/2013 20:56:49 10/10/2013 20:58:49	N 0.0	N 391.0	N 0.0	N 6.3	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 3.5	N 444292.5	SP	2	N 0.0	N 16.3
11/10/2013 04:16:51 11/10/2013 07:22:49	147.7	0.0	233.2	0.0	635.9	0.0	111.3	3.3	129947.5	AVV	186	0.2	11.4
13/10/2013 23:05:49 13/10/2013 23:05:54	N 1995.0	N 5.8	N 0.0	N 0.0	N 1468.8	N 4.3	N 13.3	N 0.0	N 2905.0	SP	0	N 0.0	N 1.7
14/10/2013 06:32:11 14/10/2013 11:03:34	628.1	31.5	576.9	22.9	547.6	23.7	11.3	0.3	211060.8	AVV	271	0.1	17.9
14/10/2013 23:06:34 14/10/2013 23:15:19	N 520.7	N 2.9	N 0.0	N 0.0	N 1516.7	N 8.6	N 0.0	N 0.0	N 5655.6	SP	9	N 0.0	N 2.3
16/10/2013 20:48:01 17/10/2013 05:30:19	162.8	10.5	313.9	4.7	408.1	9.1	152.3	14.2	592343.8	AVV	522	6.2	43.2
17/10/2013 19:06:34 17/10/2013 19:13:19	N 1663.2	N 11.0	N 0.0	N 0.0	N 977.7	N 6.5	N 0.0	N 0.0	N 6626.9	SP	7	N 0.0	N 2.3
18/10/2013 05:22:56 18/10/2013 11:39:49	295.0	235.5	616.2	34.2	486.1	49.3	15.8	2.4	426237.3	AVV	377	0.3	37.7
18/10/2013 23:04:49 18/10/2013 23:04:54	N 1150.6	N 3.5	N 0.0	N 0.0	N 230.9	N 0.7	N 1.0	N 0.0	N 3073.4	SP	0	N 0.1	N 1.5
19/10/2013 10:48:01 19/10/2013 12:47:06	1479.4	24.0	777.8	12.8	1086.0	11.7	1.6	0.0	15020.7	MANC AVV	119	0.0	1.6
21/10/2013 00:10:16 21/10/2013 08:55:34	117.7	8.0	177.5	8.9	553.8	20.0	8.9	1.2	398745.8	AVV	525	4.3	30.4

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/10/2013 01:00:00 al 01/11/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
22/10/2013 09:04:49 22/10/2013 09:04:54	N 1501.2	N 3.6	N 0.0	N 0.0	N 1001.0	N 2.4	N 0.8	N 0.0	N 2399.7	SP	0	N 0.1	N 1.2
22/10/2013 12:58:46 22/10/2013 16:04:49	156.0	13.8	418.1	30.1	623.8	62.9	219.5	2.2	206573.1	AVV	186	0.2	17.3
23/10/2013 23:05:04 23/10/2013 23:05:10	N 1958.0	N 3.6	N 10.2	N 0.0	N 232.9	N 0.4	N 6.2	N 0.0	N 1847.9	SP	0	N 0.0	N 1.2
24/10/2013 06:35:06 24/10/2013 11:02:50	876.4	34.5	406.9	17.2	393.0	17.6	4.2	0.2	241659.3	AVV	267	0.1	20.5
29/10/2013 09:07:50 29/10/2013 09:08:05	N 1355.6	N 5.8	N 0.0	N 0.0	N 869.9	N 3.7	N 2.4	N 0.0	N 4272.5	SP	1	N 0.0	N 2.3
29/10/2013 09:08:27 29/10/2013 10:13:06	700.0	5.8	0.0	0.0	738.6	3.7	2.4	0.0	4272.5	MANC AVV	65	0.0	2.3
29/10/2013 11:19:56 29/10/2013 14:57:20	178.8	0.0	537.1	0.0	827.2	0.0	11.3	0.0	184502.9	AVV	218	0.1	15.2
29/10/2013 23:05:05 29/10/2013 23:05:10	N 1917.3	N 3.6	N 5.3	N 0.0	N 155.9	N 0.3	N 1.0	N 0.0	N 1873.2	SP	0	N 0.0	N 1.3
30/10/2013 10:48:56 30/10/2013 16:07:20	191.8	6.8	652.9	24.4	288.3	0.0	10.2	0.4	256202.8	AVV	319	0.1	21.6
31/10/2013 00:04:50 31/10/2013 00:04:55	N 1371.3	N 2.4	N 9.0	N 0.0	N 655.2	N 1.1	N 3.7	N 0.0	N 1734.5	SP	0	N 0.0	N 1.3
31/10/2013 10:52:56 31/10/2013 15:59:05	186.9	40.4	510.7	40.7	1119.0	104.9	70.9	2.9	300032.7	AVV	307	0.2	25.7
TOTALI		440.1		227.1		327.0		28.1	3634865.3			16.9	297.7

**TOTALE FASI A/S**

AVVII	SPEGNIMENTI
14	11