

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 3
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/08/2013 01:00:00 al 01/09/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
01/08/2013 02:32:07 01/08/2013 06:14:07	741.2	126.2	471.3	90.2	87.4	4.3	4.3	0.5	173546.1	AVV	222	0.0	15.3
01/08/2013 23:03:37 01/08/2013 23:03:52	N 976.0	N 0.6	N 268.6	N 0.2	N 348.7	N 0.2	N 6.4	N 0.0	N 630.7	SP	0	N 0.0	N 0.9
02/08/2013 02:31:47 02/08/2013 07:19:22	733.5	273.6	511.3	166.0	141.5	25.7	4.9	1.7	369850.2	AVV	288	0.0	31.7
02/08/2013 23:03:22 02/08/2013 23:03:37	N 904.0	N 0.5	N 317.2	N 0.2	N 433.7	N 0.2	N 0.0	N 0.0	N 501.0	SP	0	N 0.0	N 0.8
03/08/2013 04:55:52 03/08/2013 10:39:17	753.1	181.5	558.7	102.6	421.9	47.2	10.6	3.6	245386.6	AVV	344	0.1	21.8
03/08/2013 21:04:37 03/08/2013 21:04:42	N 847.8	N 0.8	N 252.0	N 0.2	N 240.2	N 0.2	N 4.1	N 0.0	N 933.0	SP	0	N 0.0	N 1.1
04/08/2013 06:52:12 04/08/2013 17:16:47	802.1	239.0	422.4	103.7	730.0	40.7	42.3	1.8	314605.7	AVV	624	0.2	28.1
04/08/2013 23:04:52 04/08/2013 23:04:57	N 1006.6	N 1.4	N 227.7	N 0.3	N 915.4	N 1.3	N 5.4	N 0.0	N 1420.2	SP	0	N 0.0	N 1.3
04/08/2013 23:35:32 05/08/2013 00:35:47	0.0	0.0	831.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	MANC AVV	60	0.0	0.0
07/08/2013 10:47:12 07/08/2013 17:23:52	761.8	305.6	572.7	195.9	464.5	80.8	5.5	1.8	387751.7	AVV	396	0.6	32.6
09/08/2013 23:03:52 09/08/2013 23:03:57	N 937.6	N 0.9	N 310.6	N 0.3	N 141.0	N 0.1	N 3.1	N 0.0	N 976.7	SP	0	N 0.0	N 1.4
10/08/2013 11:45:57 10/08/2013 17:18:05	822.4	238.1	549.2	139.5	948.6	68.6	47.9	6.1	302188.7	AVV	333	0.0	27.3
10/08/2013 23:03:35 10/08/2013 23:03:50	N 1239.5	N 0.9	N 270.7	N 0.2	N 258.3	N 0.2	N 3.2	N 0.0	N 705.6	SP	0	N 0.0	N 1.0
11/08/2013 11:43:40 11/08/2013 17:22:33	911.3	243.6	594.7	160.0	296.1	16.4	21.9	3.2	307003.6	AVV	339	0.1	27.0

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 3
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/08/2013 01:00:00 al 01/09/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
11/08/2013 23:03:48 11/08/2013 23:03:53	N 1347.4	N 1.0	N 274.5	N 0.2	N 402.8	N 0.3	N 5.4	N 0.0	N 747.4	SP	0	N 0.0	N 1.1
12/08/2013 00:22:55 12/08/2013 05:08:03	784.3	203.0	319.4	77.7	156.1	20.2	3.6	1.2	260353.6	AVV	286	0.0	24.5
12/08/2013 23:04:05 12/08/2013 23:04:10	N 1147.1	N 1.0	N 286.6	N 0.3	N 322.1	N 0.3	N 5.8	N 0.0	N 892.2	SP	0	N 0.0	N 1.1
13/08/2013 11:22:21 13/08/2013 16:22:04	800.0	222.2	505.8	87.4	117.3	6.7	3.8	0.9	286729.8	AVV	300	0.0	25.2
13/08/2013 23:03:49 13/08/2013 23:03:54	N 905.4	N 0.7	N 267.8	N 0.2	N 171.4	N 0.1	N 2.2	N 0.0	N 744.2	SP	0	N 0.0	N 1.0
16/08/2013 10:11:31 16/08/2013 10:11:36	N 681.0	N 6.6	N 373.6	N 3.6	N 395.0	N 3.8	N 2.8	N 0.0	N 9709.9	SP	0	N 0.5	N 0.5
16/08/2013 10:11:31 16/08/2013 10:11:36	N 681.0	N 6.6	N 373.6	N 3.6	N 395.0	N 3.8	N 2.8	N 0.0	N 9709.9	SP	0	N 0.5	N 0.5
16/08/2013 12:08:36 16/08/2013 15:01:06	789.5	277.7	415.2	139.9	56.4	15.7	3.0	1.0	353101.9	AVV	173	0.1	30.2
16/08/2013 23:04:36 16/08/2013 23:04:51	N 1110.1	N 1.3	N 273.7	N 0.3	N 289.7	N 0.3	N 5.0	N 0.0	N 1143.4	SP	0	N 0.0	N 1.3
18/08/2013 09:41:37 18/08/2013 15:05:51	769.5	236.5	424.8	123.9	276.8	37.9	4.8	1.9	295861.0	AVV	324	0.3	25.7
18/08/2013 23:03:51 18/08/2013 23:03:56	N 1093.7	N 0.7	N 258.0	N 0.2	N 213.5	N 0.1	N 4.4	N 0.0	N 672.5	SP	0	N 0.0	N 1.0
18/08/2013 23:03:51 18/08/2013 23:03:56	N 1093.7	N 0.7	N 258.0	N 0.2	N 213.5	N 0.1	N 4.4	N 0.0	N 672.5	SP	0	N 0.0	N 1.0
20/08/2013 09:55:22 20/08/2013 16:14:06	596.1	233.3	380.2	100.3	370.8	50.8	267.9	43.6	340461.4	AVV	379	4.0	26.0
20/08/2013 22:03:51 20/08/2013 22:04:06	N 1214.9	N 1.0	N 282.2	N 0.2	N 347.5	N 0.3	N 5.5	N 0.0	N 837.8	SP	1	N 0.0	N 1.0

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 3
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/08/2013 01:00:00 al 01/09/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
21/08/2013 08:52:37 21/08/2013 10:13:32	1324.3	0.2	827.4	0.1	888.6	0.1	8.3	0.0	126.3	MANC AVV	81	0.0	0.0
21/08/2013 10:39:17 21/08/2013 16:14:06	840.0	238.6	601.3	148.5	349.0	32.3	8.4	1.9	301919.0	AVV	335	0.0	27.2
21/08/2013 22:04:06 21/08/2013 22:04:11	N 966.2	N 0.9	N 296.3	N 0.3	N 184.8	N 0.2	N 2.8	N 0.0	N 923.8	SP	0	N 0.0	N 1.2
22/08/2013 10:18:47 22/08/2013 16:22:36	838.8	281.4	504.9	110.8	141.1	27.1	12.0	3.1	354072.2	AVV	364	0.2	34.0
22/08/2013 23:04:06 22/08/2013 23:04:11	N 1135.8	N 1.0	N 274.0	N 0.2	N 508.0	N 0.4	N 5.1	N 0.0	N 855.2	SP	0	N 0.0	N 1.1
23/08/2013 10:03:22 23/08/2013 16:17:06	834.4	241.7	440.2	84.4	214.0	9.0	2.7	0.9	304384.3	AVV	374	0.1	28.4
23/08/2013 17:39:06 23/08/2013 17:39:11	N 0.0	N 56.8	N 0.0	N 82.7	N 0.0	N 307.5	N 0.0	N 1.7	N 141420.3	SP	0	N 0.1	N 13.2
23/08/2013 17:45:42 23/08/2013 18:39:51	775.7	84.3	537.5	58.4	571.1	62.0	6.8	0.7	108648.6	AVV	54	0.3	10.9
23/08/2013 23:03:51 23/08/2013 23:03:56	N 768.1	N 0.6	N 268.1	N 0.2	N 217.7	N 0.2	N 3.2	N 0.0	N 736.9	SP	0	N 0.0	N 1.0
24/08/2013 01:57:37 24/08/2013 07:17:21	682.5	193.7	390.9	125.4	146.9	9.2	10.2	0.9	268910.7	AVV	320	0.0	23.4
24/08/2013 21:03:51 24/08/2013 21:03:56	N 876.0	N 1.1	N 301.4	N 0.4	N 644.7	N 0.8	N 4.3	N 0.0	N 1244.8	SP	0	N 0.0	N 1.7
26/08/2013 03:49:07 26/08/2013 11:01:36	733.4	196.5	428.6	114.1	206.9	27.4	10.1	6.4	268700.3	AVV	432	0.1	23.5
26/08/2013 23:03:51 26/08/2013 23:03:56	N 895.5	N 0.6	N 204.1	N 0.1	N 490.1	N 0.4	N 5.2	N 0.0	N 714.4	SP	0	N 0.0	N 0.9
27/08/2013 05:11:07 27/08/2013 11:04:21	724.7	199.4	639.3	159.9	991.3	30.2	10.7	1.5	266818.3	AVV	353	0.1	24.2

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 3
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/08/2013 01:00:00 al 01/09/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
27/08/2013 23:04:06 27/08/2013 23:04:11	N 1058.6	N 1.2	N 350.9	N 0.4	N 511.5	N 0.6	N 6.4	N 0.0	N 1104.1	SP	0	N 0.0	N 1.4
28/08/2013 06:59:17 28/08/2013 09:42:32	789.7	11.3	216.7	3.8	384.9	4.2	4.8	0.1	14498.1	MANC AVV	163	0.3	4.5
29/08/2013 01:24:07 29/08/2013 08:32:06	790.6	391.7	468.3	137.1	179.0	20.2	9.4	2.9	505570.0	AVV	428	0.2	45.5
29/08/2013 21:04:06 29/08/2013 21:04:11	N 987.9	N 0.7	N 264.8	N 0.2	N 271.3	N 0.2	N 3.3	N 0.0	N 658.7	SP	0	N 0.0	N 0.9
30/08/2013 10:39:37 30/08/2013 15:04:06	780.2	217.1	306.3	91.2	129.0	13.6	11.0	0.9	279067.2	AVV	265	0.0	24.8
31/08/2013 08:03:51 31/08/2013 08:04:06	N 1148.6	N 1.0	N 178.4	N 0.2	N 385.4	N 0.3	N 4.4	N 0.0	N 864.3	SP	1	N 0.0	N 1.1
31/08/2013 10:20:22 31/08/2013 15:02:36	841.2	212.5	574.2	118.8	321.8	12.5	7.9	1.1	276929.5	AVV	282	0.0	24.3
31/08/2013 23:04:21 31/08/2013 23:04:26	N 1836.8	N 1.8	N 216.8	N 0.2	N 354.8	N 0.4	N 5.1	N 0.0	N 993.7	SP	0	N 0.0	N 1.2
TOTALI		5048.9		2639.7		662.9		87.7	6586484.5			6.8	586.2

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
25	25