

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
 EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 5
 Sistema di Misura delle Emissioni
 Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
 dal 01/01/2013 01:00:00 al 01/02/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
06/01/2013 01:19:13 06/01/2013 13:06:33	187.9	311.2	508.2	908.1	214.0	286.3	35.3	45.9	1884259.8	AVV	707	0.8	157.1
07/01/2013 00:04:03 07/01/2013 00:05:48	N 631.5	N 1.1	N 290.7	N 0.5	N 161.5	N 0.3	N 62.2	N 0.1	N 1695.0	SP	1	N 0.0	N 2.3
TOTALI		311.2		908.1		286.3		45.9	1884259.8			0.8	157.1

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
1	1