

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/01/2013 01:00:00 al 01/02/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
01/01/2013 22:12:14 02/01/2013 05:59:55	1171.8	53.6	295.7	12.9	238.2	8.9	621.1	18.4	420736.8	AVV	467	3.2	32.7
02/01/2013 22:45:21 02/01/2013 22:45:26	N 0.0	N 279.5	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 14.1	N 0.0	N 3.8	N 328503.7	SP	0	N 0.0	N 11.8
02/01/2013 22:45:51 03/01/2013 05:57:03	1339.2	50.2	295.3	13.7	849.9	20.6	26.5	0.8	425717.4	AVV	432	0.2	37.1
03/01/2013 22:02:18 03/01/2013 22:02:23	N 2025.4	N 2.2	N 0.0	N 0.0	N 199.9	N 0.2	N 3.4	N 0.0	N 1100.0	SP	0	N 0.0	N 0.6
04/01/2013 00:27:48 04/01/2013 05:59:08	1151.9	43.6	410.3	16.1	157.3	5.9	10.6	0.4	308683.6	AVV	332	0.0	26.2
05/01/2013 00:02:18 05/01/2013 00:02:23	N 916.2	N 0.7	N 53.4	N 0.0	N 436.6	N 0.3	N 4.7	N 0.0	N 725.6	SP	0	N 0.0	N 0.5
05/01/2013 01:44:18 05/01/2013 06:05:08	666.6	28.6	266.8	13.9	259.9	9.9	16.5	0.7	277056.5	AVV	261	0.1	23.5
05/01/2013 22:02:18 05/01/2013 22:02:23	N 1239.5	N 0.9	N 196.7	N 0.1	N 506.0	N 0.4	N 13.2	N 0.0	N 747.3	SP	0	N 0.0	N 0.5
07/01/2013 00:30:03 07/01/2013 05:52:48	780.1	47.9	392.0	22.7	156.1	7.3	59.3	3.0	377807.0	AVV	322	2.5	29.0
07/01/2013 11:26:03 07/01/2013 11:40:33	N 0.0	N 116.5	N 0.0	N 16.1	N 0.0	N 61.6	N 0.0	N 7.5	N 49844.8	SP	14	N 0.1	N 7.7
07/01/2013 11:54:23 07/01/2013 14:17:33	1639.6	229.8	192.3	26.5	223.0	26.7	55.1	6.6	278922.3	AVV	143	0.4	23.4
07/01/2013 22:03:04 07/01/2013 22:03:09	N 990.0	N 0.5	N 104.1	N 0.1	N 170.0	N 0.1	N 3.1	N 0.0	N 525.0	SP	0	N 0.0	N 0.6
08/01/2013 00:18:49 08/01/2013 06:12:19	962.9	37.7	365.6	14.2	464.0	12.8	126.1	2.1	393463.7	AVV	354	0.1	33.9
08/01/2013 22:02:34 08/01/2013 22:02:39	N 1123.0	N 1.2	N 206.2	N 0.2	N 410.7	N 0.4	N 0.0	N 0.0	N 1030.9	SP	0	N 0.1	N 0.6

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/01/2013 01:00:00 al 01/02/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
09/01/2013 01:06:39 09/01/2013 06:04:49	656.0	26.6	470.7	13.3	413.1	9.3	166.9	1.7	314630.5	AVV	298	0.3	27.1
09/01/2013 22:02:34 09/01/2013 22:02:39	N 0.0	N 2.5	N 143.2	N 0.2	N 267.8	N 0.4	N 0.0	N 0.0	N 1600.2	SP	0	N 0.1	N 0.9
10/01/2013 01:05:49 10/01/2013 06:04:34	688.2	20.7	495.5	16.2	284.4	7.3	63.9	1.8	320390.7	AVV	299	0.3	27.8
10/01/2013 22:02:19 10/01/2013 22:02:24	N 1398.9	N 1.9	N 134.5	N 0.2	N 913.0	N 1.2	N 14.5	N 0.0	N 1348.3	SP	0	N 0.1	N 0.5
11/01/2013 01:01:24 11/01/2013 05:46:19	1092.7	62.4	348.1	21.8	1495.7	54.1	98.7	4.0	371827.5	AVV	285	0.5	31.3
11/01/2013 22:02:34 11/01/2013 22:02:39	N 1558.3	N 2.2	N 182.2	N 0.3	N 1143.5	N 1.6	N 9.1	N 0.0	N 1380.8	SP	0	N 0.1	N 0.7
12/01/2013 00:14:24 12/01/2013 05:44:34	1062.1	47.7	513.5	20.4	1002.6	30.5	17.8	0.5	418806.3	AVV	330	0.2	36.0
12/01/2013 23:18:19 12/01/2013 23:18:24	N 0.0	N 48.4	N 0.0	N 4.5	N 0.0	N 48.1	N 0.0	N 0.1	N 24376.1	SP	0	N 0.1	N 4.8
13/01/2013 23:05:04 14/01/2013 06:00:34	895.6	50.0	402.9	20.8	176.9	6.2	25.7	1.0	429138.0	AVV	415	5.3	31.2
14/01/2013 22:06:19 14/01/2013 22:06:24	N 1739.7	N 6.6	N 107.4	N 0.4	N 288.7	N 1.1	N 6.8	N 0.0	N 3765.9	SP	0	N 0.0	N 1.7
15/01/2013 00:51:29 15/01/2013 05:47:19	832.8	37.5	267.5	13.7	2279.3	73.2	18.6	0.6	361974.5	AVV	296	0.1	30.7
15/01/2013 22:02:34 15/01/2013 22:02:39	N 942.7	N 0.6	N 150.0	N 0.1	N 482.1	N 0.3	N 0.0	N 0.0	N 584.6	SP	0	N 0.0	N 0.6
16/01/2013 00:44:29 16/01/2013 05:52:04	1025.0	58.1	326.6	20.8	349.9	13.2	16.4	0.6	369316.9	AVV	308	0.1	31.4
16/01/2013 22:02:34 16/01/2013 22:02:39	N 2581.8	N 1.4	N 1103.2	N 0.6	N 294.5	N 0.2	N 6.9	N 0.0	N 527.0	SP	0	N 0.0	N 0.5

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/01/2013 01:00:00 al 01/02/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
16/01/2013 23:30:59 17/01/2013 05:54:19	1049.8	40.4	503.2	23.3	353.2	12.2	18.1	0.7	381973.6	AVV	384	0.1	32.4
17/01/2013 22:02:19 17/01/2013 22:02:24	N 1314.3	N 1.1	N 334.0	N 0.3	N 176.9	N 0.1	N 0.0	N 0.0	N 843.0	SP	0	N 0.0	N 0.6
18/01/2013 00:37:09 18/01/2013 05:55:19	1469.1	106.0	422.0	24.6	190.1	6.7	5.3	0.2	361172.8	AVV	318	0.1	30.7
18/01/2013 22:02:19 18/01/2013 22:02:24	N 1908.0	N 0.8	N 0.0	N 0.0	N 301.5	N 0.1	N 0.0	N 0.0	N 416.4	SP	0	N 0.0	N 0.6
19/01/2013 00:46:04 19/01/2013 06:07:04	855.0	33.8	207.1	12.9	376.6	14.5	4.9	0.2	363240.0	AVV	321	0.1	30.8
19/01/2013 22:02:19 19/01/2013 22:02:24	N 1282.2	N 1.2	N 0.0	N 0.0	N 543.5	N 0.5	N 1.7	N 0.0	N 898.1	SP	0	N 0.0	N 0.6
20/01/2013 23:26:24 21/01/2013 05:57:34	816.7	46.2	185.3	10.2	84.0	3.3	12.2	0.5	395889.5	AVV	391	5.3	28.7
21/01/2013 22:12:49 21/01/2013 22:12:54	N 1600.8	N 16.3	N 0.0	N 0.0	N 785.3	N 8.0	N 0.0	N 0.1	N 10195.0	SP	0	N 0.1	N 3.4
22/01/2013 00:43:14 22/01/2013 05:46:49	902.9	37.2	254.7	13.1	181.6	6.9	3.8	0.2	354059.0	AVV	303	0.1	30.0
22/01/2013 22:02:34 22/01/2013 22:02:39	N 1739.4	N 2.1	N 0.0	N 0.0	N 62.3	N 0.1	N 8.5	N 0.0	N 1193.0	SP	0	N 0.0	N 0.6
23/01/2013 00:37:04 23/01/2013 06:06:19	930.1	40.8	326.4	17.3	624.5	21.4	5.5	0.2	359335.8	AVV	329	0.0	30.6
23/01/2013 22:02:19 23/01/2013 22:02:24	N 1898.3	N 1.8	N 0.0	N 0.0	N 251.8	N 0.2	N 2.1	N 0.0	N 935.2	SP	0	N 0.0	N 0.6
24/01/2013 00:30:24 24/01/2013 06:06:34	960.6	40.8	281.5	15.6	683.4	24.2	6.4	0.3	349888.2	AVV	336	0.0	29.7
24/01/2013 22:02:19 24/01/2013 22:02:34	N 1337.8	N 1.2	N 24.3	N 0.0	N 458.7	N 0.4	N 3.9	N 0.0	N 900.5	SP	0	N 0.0	N 0.6

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/01/2013 01:00:00 al 01/02/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
24/01/2013 22:10:34 24/01/2013 23:15:34	1337.8	1.2	23.0	0.0	456.8	0.4	3.9	0.0	900.5	MANC AVV	65	0.0	0.6
25/01/2013 00:26:14 25/01/2013 06:01:04	979.8	37.2	371.1	16.8	122.2	4.8	8.4	0.4	344426.0	AVV	335	0.1	29.2
25/01/2013 22:02:34 25/01/2013 22:02:39	N 1577.4	N 2.4	N 15.4	N 0.0	N 1829.6	N 2.7	N 16.8	N 0.0	N 1492.0	SP	0	N 0.1	N 0.5
26/01/2013 01:03:24 26/01/2013 06:13:49	805.1	37.4	326.8	10.1	268.5	10.4	18.7	0.6	356795.9	AVV	310	0.5	30.5
27/01/2013 00:02:19 27/01/2013 00:02:24	N 1222.4	N 1.8	N 0.0	N 0.0	N 796.9	N 1.2	N 3.0	N 0.0	N 1509.0	SP	0	N 0.1	N 0.7
29/01/2013 02:17:27 29/01/2013 10:56:37	878.7	44.2	253.7	15.8	1232.3	40.0	32.8	1.0	508375.0	AVV	519	4.7	38.3
29/01/2013 23:01:22 29/01/2013 23:01:27	N 1790.0	N 0.9	N 0.0	N 0.0	N 205.5	N 0.1	N 7.0	N 0.0	N 491.9	SP	0	N 0.0	N 0.3
30/01/2013 01:36:27 30/01/2013 05:58:07	734.3	33.0	117.1	6.8	223.7	10.3	16.4	0.7	329035.2	AVV	262	0.1	27.9
30/01/2013 22:01:37 30/01/2013 22:01:42	N 1843.9	N 1.2	N 0.0	N 0.0	N 88.6	N 0.1	N 2.2	N 0.0	N 675.3	SP	0	N 0.0	N 0.4
31/01/2013 00:39:07 31/01/2013 06:07:22	939.8	37.6	349.3	13.7	1189.7	40.7	5.5	0.2	358277.9	AVV	328	0.1	30.4
31/01/2013 22:01:52 31/01/2013 22:01:57	N 1385.4	N 0.6	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.1	N 0.5	N 0.0	N 432.5	SP	0	N 0.0	N 0.3
TOTALI		1330.4		427.2		481.7		47.5	9531840.9			24.7	791.3

**TOTALE FASI A/S**

AVVII	SPEGNIMENTI
27	26