

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 3
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/09/2013 01:00:00 al 01/10/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
01/09/2013 09:51:02 01/09/2013 15:00:36	803.3	281.5	523.3	141.6	583.4	65.9	5.5	1.3	363966.8	AVV	309	0.0	31.2
01/09/2013 23:03:51 01/09/2013 23:04:06	N 550.4	N 0.4	N 278.4	N 0.2	N 385.7	N 0.3	N 5.4	N 0.0	N 661.2	SP	1	N 0.0	N 0.9
02/09/2013 05:47:22 02/09/2013 11:00:21	655.2	187.4	518.4	100.9	154.6	13.7	5.4	2.4	271600.6	AVV	313	0.0	23.8
02/09/2013 23:04:06 02/09/2013 23:04:11	N 734.9	N 0.7	N 219.6	N 0.2	N 294.4	N 0.3	N 5.1	N 0.0	N 923.8	SP	0	N 0.0	N 1.1
03/09/2013 09:41:07 03/09/2013 15:00:21	660.2	176.5	309.3	61.9	250.7	20.3	12.8	2.5	247634.9	AVV	319	0.0	21.9
03/09/2013 23:05:21 03/09/2013 23:05:26	N 837.9	N 1.2	N 308.0	N 0.5	N 480.6	N 0.7	N 5.3	N 0.0	N 1478.3	SP	0	N 0.0	N 1.4
04/09/2013 09:31:17 04/09/2013 15:01:21	620.9	241.6	420.2	131.7	490.2	132.2	5.1	1.6	367495.9	AVV	330	0.3	34.6
04/09/2013 23:04:21 04/09/2013 23:04:26	N 699.9	N 0.6	N 381.7	N 0.3	N 413.3	N 0.4	N 4.2	N 0.0	N 915.5	SP	0	N 0.0	N 1.1
05/09/2013 09:05:18 05/09/2013 13:59:51	680.1	204.5	423.6	116.9	127.7	14.7	5.4	0.7	286652.4	AVV	294	0.1	26.9
05/09/2013 22:06:51 05/09/2013 22:07:06	N 817.4	N 2.1	N 248.9	N 0.6	N 205.6	N 0.5	N 3.0	N 0.0	N 2524.1	SP	1	N 0.0	N 1.9
06/09/2013 08:48:13 06/09/2013 09:48:23	649.6	0.7	198.8	0.2	1055.2	1.1	23.4	0.0	1078.5	MANC AVV	60	0.0	1.2
11/09/2013 03:18:13 11/09/2013 11:02:51	614.8	277.9	370.2	183.4	381.8	85.3	3.6	1.5	477677.6	AVV	464	8.0	34.6
11/09/2013 20:04:04 11/09/2013 20:04:09	N 735.1	N 0.6	N 515.7	N 0.4	N 1067.3	N 0.9	N 7.2	N 0.0	N 870.1	SP	0	N 0.0	N 1.1
12/09/2013 07:10:41 12/09/2013 12:19:49	708.8	276.2	465.2	148.4	293.8	49.0	31.3	6.3	367464.7	AVV	309	0.1	34.9

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 3
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/09/2013 01:00:00 al 01/10/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
12/09/2013 13:36:34 12/09/2013 13:36:39	N 801.1	N 65.8	N 246.7	N 20.3	N 65.4	N 5.4	N 2.2	N 0.2	N 82117.7	SP	0	N 0.0	N 11.4
12/09/2013 16:11:31 12/09/2013 18:05:34	716.6	85.0	305.4	34.7	301.3	20.8	4.2	0.5	114704.7	AVV	114	0.1	10.5
12/09/2013 21:04:04 12/09/2013 21:04:19	N 781.4	N 0.7	N 299.2	N 0.3	N 536.7	N 0.5	N 4.5	N 0.0	N 959.1	SP	0	N 0.0	N 1.2
13/09/2013 11:59:11 13/09/2013 17:06:19	799.5	303.9	338.5	95.4	392.2	53.7	3.6	1.0	369031.1	AVV	307	0.4	33.7
13/09/2013 23:04:04 13/09/2013 23:04:09	N 1886.3	N 1.6	N 313.4	N 0.3	N 496.8	N 0.4	N 5.4	N 0.0	N 847.7	SP	0	N 0.0	N 1.0
14/09/2013 09:27:41 14/09/2013 14:58:34	735.9	240.1	450.3	113.5	159.7	12.8	2.3	0.6	322418.0	AVV	331	0.3	28.6
14/09/2013 23:05:09 14/09/2013 23:05:14	N 848.7	N 2.0	N 402.0	N 1.0	N 395.6	N 1.0	N 4.3	N 0.0	N 2407.9	SP	0	N 0.0	N 2.4
18/09/2013 01:59:36 18/09/2013 11:09:19	678.8	347.1	399.7	206.4	570.4	129.9	38.4	27.5	575723.1	AVV	550	5.4	45.5
18/09/2013 23:04:04 18/09/2013 23:04:19	N 833.7	N 0.7	N 294.3	N 0.3	N 713.9	N 0.6	N 5.7	N 0.0	N 898.3	SP	0	N 0.0	N 1.1
19/09/2013 04:15:51 19/09/2013 10:16:19	660.1	195.4	461.2	114.0	604.4	29.8	9.4	1.4	330921.0	AVV	361	0.3	30.3
19/09/2013 23:04:19 19/09/2013 23:04:24	N 820.0	N 0.7	N 318.9	N 0.3	N 465.5	N 0.4	N 5.8	N 0.0	N 898.4	SP	0	N 0.0	N 1.0
24/09/2013 02:53:36 24/09/2013 11:10:09	260.0	166.3	191.9	92.8	643.0	140.8	4.4	1.5	416267.6	AVV	497	12.3	25.7
25/09/2013 23:04:34 25/09/2013 23:04:39	N 967.3	N 0.9	N 200.0	N 0.2	N 252.5	N 0.2	N 5.1	N 0.0	N 969.5	SP	0	N 0.0	N 1.1
26/09/2013 10:33:06 26/09/2013 11:33:36	771.0	0.0	554.7	0.0	529.9	0.0	1.8	0.0	0.0	MANC AVV	60	0.0	0.0

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 3
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/09/2013 01:00:00 al 01/10/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
26/09/2013 13:28:46 26/09/2013 16:11:04	780.8	231.4	356.5	106.7	28.6	7.9	1.9	0.6	296297.3	AVV	163	0.0	25.0
26/09/2013 23:04:19 26/09/2013 23:04:24	N 796.3	N 34.3	N 391.1	N 16.8	N 233.3	N 10.0	N 4.1	N 0.2	N 43023.6	SP	0	N 0.0	N 4.1
26/09/2013 23:12:36 27/09/2013 05:00:01	918.8	129.2	605.2	94.0	447.1	48.7	16.8	0.9	171467.4	MANC AVV	348	0.1	16.3
28/09/2013 08:53:41 28/09/2013 09:54:16	784.2	0.3	570.1	0.2	673.3	0.3	1.7	0.0	419.2	MANC AVV	61	0.0	0.0
28/09/2013 13:27:06 28/09/2013 16:11:19	791.8	208.6	417.7	109.1	27.3	6.2	2.4	0.6	263684.0	AVV	164	0.0	22.2
28/09/2013 23:04:34 28/09/2013 23:04:39	N 1031.1	N 1.0	N 178.9	N 0.2	N 557.5	N 0.5	N 4.7	N 0.0	N 939.6	SP	0	N 0.0	N 1.1
29/09/2013 08:24:06 29/09/2013 09:24:41	785.4	0.0	464.4	0.0	486.6	0.0	1.8	0.0	0.0	MANC AVV	60	0.0	0.0
29/09/2013 10:41:26 29/09/2013 12:47:04	804.4	220.2	315.8	86.2	59.6	13.9	2.6	0.7	273495.9	AVV	126	0.0	23.0
30/09/2013 11:05:19 30/09/2013 11:05:24	N 997.6	N 1.4	N 285.3	N 0.4	N 256.1	N 0.4	N 3.7	N 0.0	N 1380.9	SP	0	N 0.0	N 1.3
TOTALI		3773.7		1938.0		847.0		51.8	5518000.8			27.4	470.1

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
21	16