

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 3  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/05/2013 01:00:00 al 01/06/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
02/05/2013 02:12:42 02/05/2013 11:00:20	583.7	421.8	327.0	176.6	939.7	360.6	45.7	14.2	612242.2	AVV	528	10.6	41.1
03/05/2013 23:03:20 03/05/2013 23:03:35	N 1101.3	N 0.6	N 215.7	N 0.1	N 371.3	N 0.2	N 6.3	N 0.0	N 560.1	SP	0	N 0.0	N 0.8
05/05/2013 21:42:52 06/05/2013 06:34:05	693.8	646.5	339.8	229.6	229.3	94.1	4.9	3.4	828724.4	AVV	532	3.2	67.0
06/05/2013 21:03:50 06/05/2013 21:04:05	N 1257.5	N 2.0	N 364.7	N 0.6	N 400.2	N 0.6	N 8.6	N 0.0	N 1614.0	SP	1	N 0.0	N 2.1
07/05/2013 02:20:52 07/05/2013 07:05:20	818.7	132.2	512.8	76.4	399.4	42.0	74.0	8.2	166727.3	AVV	285	0.1	16.0
07/05/2013 22:02:35 07/05/2013 22:02:40	N 1287.1	N 0.4	N 302.1	N 0.1	N 296.8	N 0.1	N 7.5	N 0.0	N 339.2	SP	0	N 0.0	N 0.7
09/05/2013 20:21:37 10/05/2013 02:55:50	745.3	247.9	286.1	88.4	756.6	100.0	452.6	50.3	313756.6	AVV	394	1.2	27.0
10/05/2013 13:02:35 10/05/2013 13:02:40	N 1212.9	N 0.4	N 347.8	N 0.1	N 658.2	N 0.2	N 6.0	N 0.0	N 338.6	SP	0	N 0.0	N 0.7
10/05/2013 14:32:07 10/05/2013 16:53:05	821.8	45.9	628.7	24.0	179.0	4.5	2.2	0.1	57730.5	AVV	141	0.0	7.9
10/05/2013 22:02:50 10/05/2013 22:02:55	N 1338.3	N 0.9	N 233.9	N 0.2	N 469.8	N 0.3	N 6.6	N 0.0	N 660.5	SP	0	N 0.0	N 1.2
28/05/2013 02:52:32 28/05/2013 10:52:20	604.2	322.4	595.7	242.7	966.5	149.2	30.0	8.7	486453.8	AVV	480	4.9	37.0
28/05/2013 23:02:50 28/05/2013 23:02:55	N 1041.9	N 0.5	N 310.6	N 0.2	N 368.6	N 0.2	N 7.3	N 0.0	N 524.4	SP	0	N 0.0	N 0.9
TOTALI		1816.7		837.7		750.5		85.0	2465634.9			20.0	195.9

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
 EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 3  
 Sistema di Misura delle Emissioni  
 Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
 dal 01/05/2013 01:00:00 al 01/06/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					

**TOTALE FASI A/S**

AVVII	SPEGNIMENTI
6	6