

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/12/2013 01:00:00 al 01/01/2014 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
01/12/2013 06:40:02 01/12/2013 10:41:05	180.8	0.0	647.7	0.0	594.1	0.0	2.9	0.0	198964.1	AVV	241	0.0	17.9
02/12/2013 00:04:50 02/12/2013 00:04:55	N 1217.3	N 2.1	N 96.3	N 0.2	N 2439.4	N 4.2	N 7.0	N 0.0	N 1708.5	SP	0	N 0.0	N 1.3
02/12/2013 03:04:57 02/12/2013 08:21:35	155.6	8.6	382.4	21.7	321.8	20.3	3.8	0.2	242201.7	AVV	317	0.4	21.0
02/12/2013 23:26:20 02/12/2013 23:26:25	N 0.0	N 88.3	N 0.0	N 2.7	N 0.0	N 104.5	N 0.0	N 0.5	N 41304.8	SP	0	N 0.0	N 7.3
03/12/2013 03:55:02 03/12/2013 08:24:05	114.8	11.1	389.6	41.6	267.6	17.0	1.9	0.2	247718.7	AVV	269	0.2	21.4
03/12/2013 22:04:35 03/12/2013 22:04:50	N 1493.5	N 3.2	N 67.7	N 0.1	N 957.0	N 2.1	N 0.0	N 0.0	N 2168.6	SP	0	N 0.1	N 1.1
04/12/2013 07:48:52 04/12/2013 12:03:20	96.0	0.0	125.7	0.0	260.4	0.0	1.7	0.0	199911.7	AVV	255	0.1	17.3
05/12/2013 00:05:20 05/12/2013 00:05:25	N 1654.8	N 59.7	N 528.3	N 19.1	N 2677.4	N 96.6	N 6.3	N 0.2	N 36070.4	SP	0	N 0.0	N 4.1
05/12/2013 00:16:37 05/12/2013 04:05:22	1553.0	53.8	523.5	17.8	2309.7	82.3	6.8	0.1	136404.8	MANC AVV	229	0.1	13.2
05/12/2013 04:46:12 05/12/2013 08:21:05	92.4	0.0	261.0	0.0	317.6	0.0	2.2	0.0	208652.3	AVV	215	0.0	17.7
05/12/2013 23:04:35 05/12/2013 23:04:50	N 2330.8	N 5.6	N 41.6	N 0.1	N 1548.8	N 3.7	N 9.5	N 0.0	N 2392.1	SP	0	N 0.0	N 1.5
07/12/2013 05:49:12 07/12/2013 11:23:20	73.0	9.8	161.5	29.9	189.1	23.8	1.8	0.3	290268.7	AVV	334	0.2	25.4
07/12/2013 23:04:20 07/12/2013 23:04:25	N 2126.7	N 4.0	N 1.1	N 0.0	N 1477.6	N 2.8	N 13.8	N 0.0	N 1873.6	SP	0	N 0.1	N 1.1
08/12/2013 05:54:42 08/12/2013 10:17:50	157.1	36.0	677.8	23.5	793.8	15.0	7.4	0.8	252050.5	AVV	263	0.2	21.9

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/12/2013 01:00:00 al 01/01/2014 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
08/12/2013 22:04:35 08/12/2013 22:04:40	N 2002.5	N 3.9	N 83.3	N 0.2	N 961.5	N 1.9	N 4.6	N 0.0	N 1932.0	SP	0	N 0.0	N 1.3
09/12/2013 06:32:37 09/12/2013 11:27:50	93.3	0.0	128.1	0.0	52.9	0.0	1.9	0.0	410623.7	AVV	295	0.2	35.2
09/12/2013 23:05:05 09/12/2013 23:05:10	N 2739.7	N 5.4	N 282.5	N 0.6	N 2883.6	N 5.6	N 0.0	N 0.0	N 1958.5	SP	0	N 0.0	N 1.3
10/12/2013 11:02:27 10/12/2013 16:09:05	73.3	6.6	135.5	13.0	169.7	11.9	37.3	2.0	253629.8	AVV	307	0.5	21.2
11/12/2013 09:20:57 11/12/2013 09:21:01	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 2.1	N 0.0	N 409239.6	AVV	1	N 0.0	N 17.2
13/12/2013 00:04:33 13/12/2013 00:04:38	N 1376.5	N 3.2	N 131.7	N 0.3	N 3256.1	N 7.7	N 3.8	N 0.0	N 2355.1	SP	0	N 0.1	N 1.5
13/12/2013 02:20:38 13/12/2013 08:18:33	114.7	0.0	355.7	0.0	187.2	0.0	11.5	0.0	209833.1	AVV	358	0.3	19.9
15/12/2013 00:05:33 15/12/2013 00:05:38	N 2058.5	N 5.5	N 6.5	N 0.0	N 1400.6	N 3.8	N 8.2	N 0.0	N 2691.3	SP	0	N 0.0	N 1.8
15/12/2013 01:51:03 15/12/2013 09:10:18	150.2	0.0	607.6	0.0	563.0	0.0	5.5	0.0	385335.6	AVV	439	0.1	32.7
15/12/2013 22:05:33 15/12/2013 22:05:38	N 2704.9	N 7.4	N 0.0	N 0.0	N 4080.3	N 11.1	N 2.3	N 0.0	N 2730.4	SP	0	N 0.0	N 1.7
16/12/2013 11:50:53 16/12/2013 16:47:04	169.4	21.1	153.6	18.0	236.5	24.6	4.8	0.5	344997.3	AVV	297	0.7	29.8
17/12/2013 00:04:49 17/12/2013 00:04:54	N 2044.2	N 4.3	N 0.0	N 0.0	N 1755.1	N 3.7	N 4.3	N 0.0	N 2105.9	SP	0	N 0.0	N 1.4
17/12/2013 00:12:28 17/12/2013 01:17:33	2044.2	4.3	0.0	0.0	1476.2	3.7	4.3	0.0	2105.9	MANC AVV	65	0.0	1.4
17/12/2013 06:46:53 17/12/2013 12:03:04	77.5	0.0	110.4	0.0	94.4	0.0	0.9	0.0	279432.2	AVV	317	0.0	23.7

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/12/2013 01:00:00 al 01/01/2014 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
18/12/2013 00:04:34 18/12/2013 00:04:39	N 2538.5	N 5.3	N 0.0	N 0.0	N 3891.9	N 8.1	N 3.2	N 0.0	N 2069.9	SP	0	N 0.1	N 1.3
20/12/2013 11:07:13 20/12/2013 16:25:19	75.7	3.7	129.1	4.1	200.2	9.1	67.9	4.8	233933.2	AVV	318	4.2	15.6
21/12/2013 22:04:34 21/12/2013 22:04:49	N 1322.8	N 4.8	N 387.7	N 1.4	N 771.5	N 2.8	N 4.7	N 0.0	N 3613.8	SP	0	N 0.1	N 1.3
22/12/2013 03:09:53 22/12/2013 08:01:34	363.3	15.0	657.4	18.9	1011.0	46.2	99.4	3.2	298362.6	AVV	292	0.1	26.2
22/12/2013 22:06:04 22/12/2013 22:06:09	N 1472.5	N 4.0	N 74.1	N 0.2	N 2296.8	N 6.2	N 0.0	N 0.0	N 2693.2	SP	0	N 0.0	N 1.7
23/12/2013 04:09:43 23/12/2013 09:05:04	165.4	30.5	586.5	12.8	644.4	21.8	142.9	1.1	221294.8	AVV	296	0.2	20.1
23/12/2013 22:05:09 23/12/2013 22:05:14	N 1195.1	N 2.7	N 0.0	N 0.0	N 1465.7	N 3.3	N 12.1	N 0.0	N 2222.2	SP	0	N 0.0	N 1.5
24/12/2013 04:47:43 24/12/2013 10:16:19	168.2	0.0	395.4	0.0	279.4	0.0	12.7	0.0	187741.6	AVV	329	0.1	16.9
24/12/2013 22:04:34 24/12/2013 22:04:39	N 817.4	N 2.1	N 0.0	N 0.0	N 2027.3	N 5.2	N 8.3	N 0.0	N 2570.9	SP	0	N 0.1	N 1.2
27/12/2013 02:23:43 27/12/2013 09:04:34	171.6	22.6	454.6	9.0	2946.6	97.9	204.2	24.6	355122.7	AVV	401	4.5	25.3
27/12/2013 23:45:49 27/12/2013 23:45:54	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 5.4	N 0.0	N 0.0	N 121010.3	SP	0	N 0.1	N 13.5
28/12/2013 01:07:33 28/12/2013 09:28:04	259.2	0.0	486.7	0.0	1124.0	0.0	2.7	0.0	517634.1	AVV	501	0.2	37.6
28/12/2013 21:04:34 28/12/2013 21:04:49	N 2089.8	N 3.4	N 0.0	N 0.0	N 1351.7	N 2.2	N 0.0	N 0.0	N 1647.5	SP	0	N 0.0	N 1.2
29/12/2013 00:33:58 29/12/2013 10:17:04	168.2	0.0	541.8	0.0	1907.4	0.0	2.6	0.0	422985.7	AVV	584	0.2	36.7

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
 EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2
 Sistema di Misura delle Emissioni
 Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
 dal 01/12/2013 01:00:00 al 01/01/2014 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
29/12/2013 22:04:49 29/12/2013 22:04:54	N 1984.3	N 4.2	N 0.0	N 0.0	N 1240.8	N 2.6	N 0.0	N 0.0	N 2118.3	SP	0	N 0.1	N 1.3
30/12/2013 03:11:08 30/12/2013 08:18:34	209.3	1.0	190.3	1.3	145.2	1.7	-0.5	0.0	167525.3	AVV	307	0.4	15.8
30/12/2013 22:04:49 30/12/2013 22:04:54	N 1878.3	N 2.9	N 0.0	N 0.0	N 639.5	N 1.0	N 0.9	N 0.0	N 1536.0	SP	0	N 0.0	N 1.1
TOTALI		224.1		211.7		375.3		37.8	6066730.1			13.0	514.0

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
24	21