

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 4
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/08/2013 01:00:00 al 01/09/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
03/08/2013 04:22:57 03/08/2013 11:06:21	680.0	216.6	431.3	104.5	275.4	48.5	3.5	0.6	315095.4	AVV	404	3.3	24.0
03/08/2013 23:03:51 03/08/2013 23:03:56	N 850.4	N 0.6	N 286.2	N 0.2	N 296.7	N 0.2	N 0.5	N 0.0	N 760.2	SP	0	N 0.0	N 0.9
04/08/2013 04:56:47 04/08/2013 10:10:36	755.1	138.8	922.2	88.9	371.1	22.2	0.7	0.1	184801.5	AVV	314	0.0	16.6
04/08/2013 21:03:36 04/08/2013 21:03:51	N 961.8	N 1.5	N 429.8	N 0.7	N 218.5	N 0.3	N 0.4	N 0.0	N 1585.3	SP	0	N 0.0	N 2.0
05/08/2013 12:19:37 05/08/2013 17:23:02	732.2	50.1	359.5	24.4	184.3	13.5	4.3	0.4	68861.8	MANC AVV	304	0.0	8.4
08/08/2013 02:57:10 08/08/2013 02:57:15	N 809.4	N 1.0	N 405.9	N 0.5	N 661.6	N 0.8	N 15.8	N 0.0	N 1214.2	SP	0	N 0.1	N 0.0
08/08/2013 23:03:37 08/08/2013 23:03:52	N 967.9	N 0.7	N 326.3	N 0.2	N 246.6	N 0.2	N 0.7	N 0.0	N 737.4	SP	0	N 0.0	N 1.0
09/08/2013 12:39:22 09/08/2013 17:18:52	781.7	175.2	713.3	120.3	307.4	27.6	0.6	0.2	226291.8	AVV	279	0.0	19.2
10/08/2013 00:37:22 10/08/2013 00:37:27	N 800.1	N 61.8	N 320.6	N 24.7	N 14.5	N 1.1	N 0.6	N 0.0	N 77207.2	SP	0	N 0.0	N 10.4
10/08/2013 12:41:52 10/08/2013 17:27:35	796.8	284.2	743.1	138.8	256.2	20.2	0.5	0.2	367087.4	AVV	286	0.0	32.6
11/08/2013 06:03:35 11/08/2013 06:03:50	N 2005.9	N 1.0	N 321.7	N 0.2	N 309.6	N 0.2	N 0.0	N 0.0	N 492.3	SP	0	N 0.0	N 0.7
11/08/2013 12:58:10 11/08/2013 17:11:03	813.6	135.7	790.9	73.9	338.0	13.7	1.9	0.2	172119.0	AVV	253	0.0	15.3
11/08/2013 23:05:08 11/08/2013 23:05:13	N 1036.7	N 1.2	N 343.4	N 0.4	N 122.0	N 0.1	N 0.4	N 0.0	N 1168.1	SP	0	N 0.0	N 1.1
13/08/2013 06:31:31 13/08/2013 11:11:04	632.5	190.3	306.9	76.0	210.0	30.8	12.4	2.2	261026.7	AVV	280	3.0	19.3

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 4
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/08/2013 01:00:00 al 01/09/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
14/08/2013 06:08:04 14/08/2013 06:08:09	N 858.0	N 82.1	N 383.5	N 36.7	N 119.3	N 11.4	N 6.6	N 0.6	N 95745.4	SP	0	N 0.0	N 9.7
14/08/2013 06:12:36 14/08/2013 06:44:34	N 858.0	N 82.1	N 383.5	N 36.7	N 119.3	N 11.4	N 6.6	N 0.6	N 95745.4	AVV	32	N 0.0	N 9.7
14/08/2013 11:05:19 14/08/2013 11:05:24	N 1489.9	N 2.0	N 464.1	N 0.6	N 155.7	N 0.2	N 0.4	N 0.0	N 1354.0	SP	0	N 0.0	N 1.2
14/08/2013 13:34:56 14/08/2013 16:28:34	831.0	286.1	397.1	120.4	54.0	7.1	0.9	0.3	350400.8	AVV	174	0.0	30.0
15/08/2013 04:03:49 15/08/2013 04:03:54	N 1392.8	N 1.1	N 398.9	N 0.3	N 144.3	N 0.1	N 0.4	N 0.0	N 768.9	SP	0	N 0.0	N 0.9
15/08/2013 07:16:45 15/08/2013 10:56:33	872.9	172.3	428.0	69.9	115.9	10.2	1.2	0.2	206619.7	AVV	220	0.0	17.8
15/08/2013 23:03:33 15/08/2013 23:03:48	N 977.6	N 0.7	N 296.0	N 0.2	N 142.9	N 0.1	N 0.3	N 0.0	N 681.9	SP	0	N 0.0	N 0.9
16/08/2013 23:03:36 16/08/2013 23:03:41	N 919.3	N 0.6	N 365.8	N 0.3	N 159.1	N 0.1	N 0.2	N 0.0	N 691.3	SP	0	N 0.0	N 0.9
17/08/2013 12:24:27 17/08/2013 16:18:21	743.1	176.4	571.5	103.9	256.5	32.3	2.7	0.4	235655.6	AVV	234	0.0	19.8
18/08/2013 23:04:36 18/08/2013 23:04:41	N 2107.9	N 2.6	N 327.3	N 0.4	N 205.1	N 0.3	N 0.3	N 0.0	N 1225.5	SP	0	N 0.0	N 1.3
20/08/2013 01:14:07 20/08/2013 08:18:21	739.9	237.8	405.2	108.0	232.6	34.5	2.7	0.6	318114.7	AVV	424	0.0	29.0
20/08/2013 22:05:11 20/08/2013 22:05:16	N 2043.2	N 3.1	N 411.4	N 0.6	N 114.4	N 0.2	N 0.4	N 0.0	N 1515.6	SP	0	N 0.0	N 1.2
21/08/2013 06:47:47 21/08/2013 11:00:51	750.3	136.4	464.1	60.4	235.4	16.2	0.8	0.2	188093.7	AVV	253	0.0	17.6
21/08/2013 23:58:51 21/08/2013 23:59:06	N 783.1	N 163.6	N 329.0	N 68.7	N 1.6	N 0.3	N 0.6	N 0.1	N 208931.9	SP	1	N 0.0	N 17.8

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 4
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/08/2013 01:00:00 al 01/09/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
22/08/2013 11:53:57 22/08/2013 16:30:21	801.0	330.2	376.7	144.0	125.7	24.0	1.6	0.4	417512.6	AVV	277	0.0	35.1
22/08/2013 23:05:06 22/08/2013 23:05:21	N 794.5	N 25.6	N 397.5	N 12.8	N 77.0	N 2.5	N 1.4	N 0.0	N 32231.8	SP	0	N 0.0	N 3.2
22/08/2013 23:13:52 23/08/2013 05:10:06	780.5	387.8	434.0	181.2	104.3	31.0	4.5	1.5	492200.7	AVV	357	0.0	41.8
24/08/2013 22:20:46 24/08/2013 22:20:51	N 788.2	N 18.0	N 366.1	N 8.3	N 62.1	N 1.4	N 1.2	N 0.0	N 22799.2	SP	0	N 0.0	N 5.5
25/08/2013 13:02:52 25/08/2013 17:18:36	755.1	174.5	413.6	65.1	225.3	33.3	1.8	0.5	227093.6	AVV	256	0.1	19.7
26/08/2013 21:04:51 26/08/2013 21:04:56	N 960.2	N 2.2	N 360.8	N 0.8	N 224.1	N 0.5	N 0.3	N 0.0	N 2277.9	SP	0	N 0.0	N 2.3
27/08/2013 00:22:12 27/08/2013 04:09:36	686.0	123.5	403.3	50.0	215.5	16.4	1.6	0.4	163276.7	AVV	227	0.5	14.0
27/08/2013 23:04:21 27/08/2013 23:04:36	N 845.3	N 1.2	N 281.4	N 0.4	N 225.5	N 0.3	N 0.4	N 0.0	N 1475.8	SP	0	N 0.0	N 1.6
28/08/2013 03:23:12 28/08/2013 07:57:21	726.4	151.6	352.8	58.1	191.4	23.6	1.4	0.4	200243.5	AVV	274	0.2	17.5
28/08/2013 22:03:51 28/08/2013 22:03:56	N 888.4	N 0.7	N 431.8	N 0.4	N 272.9	N 0.2	N 0.3	N 0.0	N 836.7	SP	0	N 0.0	N 1.0
29/08/2013 02:31:22 29/08/2013 06:58:36	746.5	193.2	394.5	103.3	185.7	29.1	1.4	0.3	255147.2	AVV	267	0.1	21.7
29/08/2013 22:03:51 29/08/2013 22:04:06	N 938.8	N 0.8	N 371.6	N 0.3	N 198.0	N 0.2	N 0.3	N 0.0	N 812.3	SP	1	N 0.0	N 1.0
30/08/2013 03:03:02 30/08/2013 07:57:51	715.5	163.6	795.5	123.0	268.5	26.7	7.9	0.8	224500.5	AVV	294	0.0	20.1
30/08/2013 22:04:06 30/08/2013 22:04:11	N 824.3	N 0.4	N 341.1	N 0.2	N 116.9	N 0.1	N 0.2	N 0.0	N 488.5	SP	0	N 0.0	N 0.6

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
 EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 4
 Sistema di Misura delle Emissioni
 Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
 dal 01/08/2013 01:00:00 al 01/09/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
31/08/2013 10:38:17 31/08/2013 15:03:06	753.3	164.4	361.7	64.8	175.6	25.9	1.3	0.3	217161.6	AVV	265	0.0	18.9
31/08/2013 23:05:06 31/08/2013 23:05:11	N 1155.3	N 1.7	N 409.8	N 0.6	N 182.5	N 0.3	N 0.5	N 0.0	N 1465.4	SP	0	N 0.0	N 1.2
TOTALI		3888.6		1878.8		486.8		10.1	5091304.4			7.4	438.3

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
21	23