

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 5
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/05/2013 01:00:00 al 01/06/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
06/05/2013 07:14:37 06/05/2013 17:36:06	166.1	212.5	507.2	706.2	289.8	311.8	15.2	12.6	1577257.0	AVV	622	0.4	135.0
08/05/2013 00:53:21 08/05/2013 01:32:21	N 943.2	N 227.6	N 219.4	N 74.2	N 123.8	N 31.7	N 3.3	N 1.6	N 454366.8	SP	39	N 0.1	N 42.4
16/05/2013 04:32:37 16/05/2013 15:30:36	106.8	137.7	436.5	672.6	180.1	201.4	6.0	8.3	1718843.3	AVV	658	0.2	144.3
16/05/2013 23:03:36 16/05/2013 23:03:41	N 168.3	N 13.8	N 227.2	N 18.6	N 82.8	N 6.8	N 6.4	N 0.5	N 82064.8	SP	0	N 0.1	N 8.0
16/05/2013 23:17:22 17/05/2013 11:08:06	70.4	99.9	282.8	454.5	156.5	218.5	5.3	7.8	1593398.4	AVV	711	0.6	137.2
17/05/2013 23:01:51 17/05/2013 23:01:56	N 551.4	N 0.2	N 36.2	N 0.0	N 300.0	N 0.1	N 69.6	N 0.0	N 318.6	SP	0	N 0.0	N 0.9
TOTALI		450.1		1833.4		731.7		28.7	4889498.8			1.2	416.6

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
3	3