

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/08/2013 01:00:00 al 01/09/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
03/08/2013 23:04:05 03/08/2013 23:04:10	N 1929.8	N 3.3	N 52.8	N 0.1	N 243.9	N 0.4	N 2.0	N 0.0	N 1730.8	SP	0	N 0.1	N 1.1
03/08/2013 23:27:57 04/08/2013 00:34:12	1751.6	0.0	54.6	0.0	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	MANC AVV	67	0.0	0.0
04/08/2013 05:04:12 04/08/2013 09:08:05	1423.0	65.2	365.0	16.6	393.3	11.2	10.5	0.5	209447.7	AVV	244	0.3	18.4
14/08/2013 21:03:49 14/08/2013 21:03:54	N 1585.1	N 2.6	N 51.3	N 0.1	N 68.3	N 0.1	N 4.6	N 0.0	N 1650.2	SP	0	N 0.0	N 1.2
15/08/2013 06:33:20 15/08/2013 11:01:33	863.5	28.5	495.0	25.9	1419.1	24.5	6.1	0.5	209318.5	AVV	268	0.2	18.1
19/08/2013 00:36:12 19/08/2013 04:08:51	917.3	38.7	222.1	15.8	212.9	7.1	6.8	0.4	201909.7	AVV	212	0.0	16.9
20/08/2013 23:04:06 20/08/2013 23:04:11	N 764.4	N 1.1	N 12.7	N 0.0	N 484.0	N 0.7	N 0.0	N 0.0	N 1388.6	SP	0	N 0.0	N 1.1
21/08/2013 00:46:02 21/08/2013 05:20:36	729.2	33.1	295.6	14.6	106.9	4.6	12.8	0.6	298597.4	AVV	274	0.0	25.1
21/08/2013 21:10:21 21/08/2013 21:10:26	N 1015.9	N 10.0	N 33.6	N 0.3	N 734.6	N 7.2	N 5.4	N 0.1	N 9849.0	SP	0	N 0.0	N 4.1
21/08/2013 23:25:02 22/08/2013 04:24:21	908.1	54.9	265.2	17.4	164.4	9.2	4.4	0.3	478034.1	AVV	299	0.0	40.0
22/08/2013 22:05:21 22/08/2013 22:05:26	N 920.6	N 2.0	N 40.9	N 0.1	N 315.4	N 0.7	N 4.7	N 0.0	N 2126.2	SP	0	N 0.0	N 1.3
25/08/2013 09:31:22 25/08/2013 17:34:21	535.9	35.3	250.9	11.2	414.6	7.7	1.8	0.2	503674.2	AVV	483	8.1	30.6
25/08/2013 23:03:51 25/08/2013 23:04:06	N 455.8	N 0.8	N 87.1	N 0.1	N 454.6	N 0.7	N 0.1	N 0.0	N 1647.4	SP	1	N 0.1	N 0.8
26/08/2013 01:33:52 26/08/2013 07:23:21	999.5	51.5	551.0	20.9	1165.6	26.6	1.7	0.1	236187.6	AVV	350	0.4	20.1

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/08/2013 01:00:00 al 01/09/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
26/08/2013 22:03:51 26/08/2013 22:03:56	N 478.0	N 0.7	N 27.1	N 0.0	N 1381.6	N 2.0	N 5.9	N 0.0	N 1471.2	SP	0	N 0.0	N 0.9
27/08/2013 09:43:37 27/08/2013 14:53:21	228.6	30.2	150.9	21.9	32.2	30.1	4.3	0.3	260971.9	AVV	310	0.2	22.4
30/08/2013 21:06:06 30/08/2013 21:06:21	N 1650.7	N 8.0	N 51.4	N 0.2	N 127.3	N 0.6	N 4.6	N 0.0	N 4859.4	SP	0	N 0.0	N 2.3
31/08/2013 00:41:42 31/08/2013 04:19:36	106.5	0.0	137.4	0.0	30.0	0.0	5.9	0.0	152620.6	AVV	218	0.0	13.0
31/08/2013 22:03:51 31/08/2013 22:03:56	N 1663.4	N 1.6	N 46.2	N 0.0	N 69.4	N 0.1	N 0.0	N 0.0	N 946.0	SP	0	N 0.0	N 1.0
TOTALI		337.3		144.2		120.9		2.7	2550761.8			9.4	204.6

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
10	9