

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 5
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/12/2013 01:00:00 al 01/01/2014 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
01/12/2013 02:53:27 01/12/2013 09:12:36	76.0	100.8	392.7	435.0	26.5	24.5	8.2	8.7	1261094.7	AVV	379	0.3	107.4
01/12/2013 21:06:06 01/12/2013 21:06:11	N 319.2	N 1.4	N 107.7	N 0.5	N 178.1	N 0.8	N 66.1	N 0.3	N 4265.3	SP	0	N 0.0	N 3.7
05/12/2013 04:12:02 05/12/2013 13:32:51	316.9	432.1	382.2	640.4	160.9	160.8	7.9	11.6	1960631.4	AVV	560	0.5	166.0
06/12/2013 00:04:51 06/12/2013 00:04:56	N 485.8	N 8.0	N 83.6	N 1.4	N 71.4	N 1.2	N 34.0	N 0.6	N 16468.8	SP	0	N 0.0	N 3.0
06/12/2013 06:25:52 06/12/2013 11:13:51	64.4	49.2	498.9	368.1	15.5	10.3	7.1	4.9	765383.6	AVV	288	0.1	64.7
06/12/2013 23:05:06 06/12/2013 23:05:21	N 445.7	N 1.0	N 165.5	N 0.4	N 87.0	N 0.2	N 32.3	N 0.1	N 2254.5	SP	0	N 0.0	N 2.2
07/12/2013 03:03:07 07/12/2013 09:17:51	81.2	108.6	420.3	464.1	33.6	27.4	11.7	14.9	1182743.8	AVV	374	0.1	100.9
07/12/2013 22:09:51 07/12/2013 22:15:36	N 276.8	N 6.7	N 126.9	N 3.1	N 36.8	N 0.9	N 55.2	N 1.3	N 24192.8	SP	6	N 0.0	N 8.0
09/12/2013 04:33:52 09/12/2013 13:21:51	47.7	73.6	423.1	592.6	28.4	34.2	7.2	10.2	1572629.5	AVV	528	0.7	134.7
10/12/2013 01:06:01 10/12/2013 01:06:16	N 156.5	N 9.0	N 256.4	N 14.8	N 105.2	N 6.1	N 17.9	N 1.0	N 57753.4	SP	0	N 0.3	N 6.2
10/12/2013 01:24:22 10/12/2013 07:28:36	61.5	105.5	396.4	504.4	47.2	36.1	6.0	7.5	1413358.3	AVV	364	0.5	119.4
12/12/2013 00:04:34 12/12/2013 00:04:49	N 382.3	N 1.6	N 107.8	N 0.5	N 74.3	N 0.3	N 67.3	N 0.3	N 4275.4	SP	0	N 0.0	N 1.9
12/12/2013 04:20:28 12/12/2013 08:34:04	72.5	92.1	334.9	330.8	6.9	7.1	5.5	5.3	1160012.0	AVV	254	0.1	99.1
12/12/2013 22:42:19 12/12/2013 22:52:34	N 99.8	N 30.6	N 75.0	N 23.0	N 14.7	N 4.5	N 4.7	N 1.4	N 307048.9	SP	10	N 0.0	N 29.9

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
 EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 5
 Sistema di Misura delle Emissioni
 Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
 dal 01/12/2013 01:00:00 al 01/01/2014 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
14/12/2013 12:21:23 14/12/2013 16:46:19	98.7	87.0	305.5	252.9	50.7	25.9	7.6	5.9	924371.3	AVV	265	0.4	80.1
15/12/2013 00:04:34 15/12/2013 00:04:49	N 570.5	N 1.4	N 80.0	N 0.2	N 228.1	N 0.6	N 24.1	N 0.1	N 2480.0	SP	0	N 0.0	N 2.7
18/12/2013 07:03:58 18/12/2013 11:59:34	75.7	46.5	410.5	243.5	93.2	33.2	11.1	5.0	922415.9	AVV	296	0.3	77.8
19/12/2013 00:05:19 19/12/2013 00:05:34	N 453.9	N 31.1	N 308.9	N 21.2	N 147.2	N 10.1	N 21.7	N 1.5	N 68612.3	SP	0	N 0.1	N 7.6
19/12/2013 00:21:23 19/12/2013 08:07:49	202.6	210.0	577.8	611.5	26.2	19.1	8.2	8.5	1193164.8	AVV	466	0.3	101.4
19/12/2013 21:05:04 19/12/2013 21:05:19	N 734.3	N 2.1	N 178.6	N 0.5	N 80.4	N 0.2	N 17.5	N 0.1	N 2923.9	SP	0	N 0.0	N 2.9
TOTALI		1305.4		4443.2		378.6		82.6	12355805.4			3.2	1051.4

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
10	10