

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 6
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/12/2013 01:00:00 al 01/01/2014 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
01/12/2013 11:32:32 01/12/2013 15:47:36	177.5	192.4	393.7	347.7	34.8	26.3	5.8	5.2	1006391.2	AVV	255	0.1	85.3
02/12/2013 00:04:31 02/12/2013 00:05:16	N 191.6	N 5.3	N 80.3	N 2.2	N 199.8	N 5.6	N 60.8	N 1.7	N 27808.4	SP	1	N 0.0	N 3.1
02/12/2013 05:45:12 02/12/2013 12:00:36	207.0	261.3	559.1	695.8	21.7	28.5	11.0	12.5	1286689.3	AVV	375	0.4	110.2
03/12/2013 01:26:06 03/12/2013 01:26:36	N 124.5	N 22.3	N 28.9	N 5.2	N 28.6	N 5.1	N 32.4	N 5.8	N 179079.6	SP	0	N 0.0	N 17.6
03/12/2013 05:34:02 03/12/2013 11:59:51	150.8	208.2	490.0	608.4	23.0	22.7	14.4	6.9	1372281.3	AVV	385	0.1	117.7
04/12/2013 00:07:21 04/12/2013 00:15:36	N 219.0	N 4.4	N 102.7	N 2.1	N 114.7	N 2.3	N 27.0	N 0.5	N 19962.3	SP	8	N 0.0	N 5.9
04/12/2013 03:13:52 04/12/2013 08:15:36	183.5	160.0	418.4	339.6	123.6	39.9	10.8	6.0	985493.9	AVV	302	1.0	86.0
04/12/2013 22:01:06 04/12/2013 22:01:16	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 96.0	SP	0	N 0.0	N 0.5
09/12/2013 06:52:47 09/12/2013 13:19:51	80.5	123.1	378.7	548.1	93.3	81.0	13.5	14.7	1592425.5	AVV	387	0.3	135.3
10/12/2013 00:05:21 10/12/2013 00:05:51	N 140.0	N 0.5	N 175.2	N 0.6	N 74.8	N 0.3	N 66.7	N 0.2	N 3535.8	SP	0	N 0.0	N 3.3
13/12/2013 04:17:23 13/12/2013 11:58:34	140.6	172.5	428.9	589.2	136.2	114.4	45.9	37.3	1533905.3	AVV	461	0.3	130.1
14/12/2013 00:03:34 14/12/2013 00:03:49	N 324.6	N 6.4	N 65.7	N 1.3	N 186.3	N 3.7	N 51.3	N 1.0	N 19663.5	SP	0	N 0.0	N 2.6
14/12/2013 01:45:08 14/12/2013 10:21:49	165.8	251.9	451.2	697.7	68.3	73.4	10.5	16.4	1758836.7	AVV	516	0.3	150.0
14/12/2013 22:05:19 14/12/2013 22:05:34	N 77.2	N 2.9	N 52.6	N 2.0	N 96.0	N 3.6	N 43.3	N 1.6	N 37203.5	SP	0	N 0.0	N 3.5

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 6
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/12/2013 01:00:00 al 01/01/2014 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
15/12/2013 05:32:48 15/12/2013 13:06:19	98.7	151.3	526.6	619.1	25.0	25.6	9.4	10.6	1281668.5	AVV	454	0.3	110.5
16/12/2013 00:06:49 16/12/2013 00:28:49	N 93.1	N 8.7	N 213.6	N 19.9	N 172.9	N 16.1	N 17.6	N 1.6	N 92986.3	SP	22	N 0.0	N 10.4
16/12/2013 08:52:19 16/12/2013 12:18:04	77.0	61.1	451.8	286.6	16.6	11.6	7.3	4.7	696404.0	AVV	206	0.0	59.7
17/12/2013 00:04:49 17/12/2013 00:23:19	N 98.0	N 8.3	N 328.3	N 27.8	N 118.0	N 10.0	N 22.4	N 1.9	N 84589.4	SP	19	N 0.1	N 8.9
17/12/2013 08:26:04 17/12/2013 12:04:04	58.8	54.4	395.8	286.2	10.0	6.6	6.4	4.7	725960.6	AVV	218	0.1	62.2
18/12/2013 00:05:34 18/12/2013 00:05:49	N 235.8	N 22.7	N 343.1	N 33.0	N 50.6	N 4.9	N 21.1	N 2.0	N 96189.8	SP	0	N 0.1	N 10.5
18/12/2013 00:20:38 18/12/2013 08:20:34	70.5	142.6	479.1	781.6	11.0	15.6	7.6	13.7	1924076.2	AVV	480	0.4	161.0
18/12/2013 23:06:19 18/12/2013 23:06:24	N 211.3	N 0.9	N 0.0	N 0.0	N 68.7	N 0.3	N 105.8	N 0.5	N 4403.5	SP	0	N 0.0	N 3.7
27/12/2013 05:58:03 27/12/2013 11:30:28	377.1	128.3	920.7	311.2	926.2	271.3	336.5	17.1	429689.7	MANC AVV	332	0.3	39.0
28/12/2013 04:35:48 28/12/2013 13:29:19	113.1	190.4	445.2	558.7	423.5	370.3	35.8	36.3	1669081.8	AVV	534	0.1	142.9
29/12/2013 00:05:34 29/12/2013 00:05:49	N 350.3	N 1.3	N 161.3	N 0.6	N 92.6	N 0.3	N 32.0	N 0.1	N 3604.9	SP	0	N 0.0	N 3.3
29/12/2013 05:20:13 29/12/2013 11:58:34	136.7	152.3	580.1	567.0	26.1	21.1	13.3	12.4	1142170.2	AVV	398	0.1	98.3
30/12/2013 00:05:34 30/12/2013 00:05:49	N 414.5	N 44.0	N 331.0	N 35.1	N 57.1	N 6.1	N 22.1	N 2.3	N 106081.9	SP	0	N 0.1	N 9.8
30/12/2013 00:17:58 30/12/2013 07:22:19	166.1	247.8	547.3	827.6	20.7	25.1	11.3	16.1	1740707.4	AVV	425	0.5	148.9

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
 EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 6
 Sistema di Misura delle Emissioni
 Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
 dal 01/12/2013 01:00:00 al 01/01/2014 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
30/12/2013 22:05:04 30/12/2013 22:05:19	N 426.7	N 1.2	N 247.6	N 0.7	N 136.1	N 0.4	N 367.7	N 1.0	N 2796.2	SP	0	N 0.0	N 2.9
31/12/2013 00:30:53 31/12/2013 08:12:04	170.2	233.1	521.2	701.3	13.9	15.9	10.7	14.4	1459634.3	AVV	462	0.1	124.1
31/12/2013 21:05:19 31/12/2013 21:05:34	N 416.3	N 1.2	N 228.8	N 0.7	N 215.6	N 0.6	N 129.7	N 0.4	N 2963.7	SP	0	N 0.0	N 3.0
TOTALI		2730.6		8765.8		1149.4		229.0	20605416.0			4.3	1761.4

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
16	15