

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
 EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 6  
 Sistema di Misura delle Emissioni  
 Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
 dal 01/02/2013 01:00:00 al 01/03/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
18/02/2013 03:36:31 18/02/2013 12:50:32	173.1	248.9	458.8	712.8	300.9	333.7	45.7	50.9	1694075.5	AVV	554	8.2	134.7
19/02/2013 00:05:22 19/02/2013 00:05:37	N 173.9	N 0.6	N 52.8	N 0.2	N 93.5	N 0.3	N 138.4	N 0.4	N 3165.2	SP	0	N 0.0	N 3.0
TOTALI		248.9		712.8		333.7		50.9	1694075.5			8.2	134.7

**TOTALE FASI A/S**

AVVII	SPEGNIMENTI
1	1