

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 3  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/03/2013 01:00:00 al 01/04/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
03/03/2013 04:10:06 03/03/2013 16:40:51	837.2	16.8	319.8	124.3	1786.3	209.2	16.4	2.5	566228.3	MANC AVV	750	46.3	1.6
03/03/2013 18:19:56 03/03/2013 19:49:33	795.2	102.7	759.3	98.1	661.3	85.4	86.4	11.2	129206.3	AVV	90	0.1	10.8
04/03/2013 00:01:18 04/03/2013 00:01:23	N 1105.4	N 0.1	N 396.9	N 0.0	N 532.3	N 0.0	N 7.1	N 0.0	N 76.2	SP	0	N 0.0	N 0.3
04/03/2013 06:29:11 04/03/2013 11:53:33	731.1	259.6	840.1	271.8	1010.8	166.3	6.9	1.8	365975.7	AVV	324	0.1	30.7
05/03/2013 00:01:48 05/03/2013 00:01:53	N 595.9	N 0.1	N 237.4	N 0.0	N 611.4	N 0.1	N 5.8	N 0.0	N 117.1	SP	0	N 0.0	N 0.4
06/03/2013 08:34:06 06/03/2013 11:52:18	697.1	133.1	384.5	96.6	431.3	67.0	6.1	1.0	213480.8	AVV	198	2.2	15.9
08/03/2013 17:01:18 08/03/2013 17:01:23	N 787.2	N 0.0	N 333.2	N 0.0	N 192.8	N 0.0	N 3.2	N 0.0	N 61.9	SP	0	N 0.0	N 0.2
TOTALI		512.3		590.9		527.9		16.4	1274891.1			48.6	59.1

**TOTALE FASI A/S**

AVVII	SPEGNIMENTI
4	3