

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 4
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/05/2013 01:00:00 al 01/06/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
02/05/2013 07:55:57 02/05/2013 15:01:06	641.2	368.1	346.3	148.7	222.1	68.7	1.7	0.5	498100.1	AVV	426	5.8	36.5
02/05/2013 23:02:51 02/05/2013 23:02:56	N 1166.6	N 0.4	N 343.9	N 0.1	N 275.1	N 0.1	N 0.0	N 0.0	N 366.1	SP	0	N 0.0	N 0.6
03/05/2013 06:48:07 03/05/2013 11:00:51	880.7	236.0	809.0	160.7	346.3	48.6	1.4	0.3	279740.4	AVV	252	0.0	23.6
03/05/2013 23:04:36 03/05/2013 23:04:41	N 1150.6	N 1.0	N 330.0	N 0.3	N 187.6	N 0.2	N 0.4	N 0.0	N 860.4	SP	0	N 0.0	N 0.9
05/05/2013 21:21:27 06/05/2013 05:17:21	693.7	390.9	460.6	206.8	125.0	31.2	5.9	1.0	519340.5	AVV	476	4.6	39.2
06/05/2013 21:02:21 06/05/2013 21:02:36	N 1436.2	N 0.8	N 526.6	N 0.3	N 181.0	N 0.1	N 0.3	N 0.0	N 539.4	SP	0	N 0.0	N 1.0
10/05/2013 08:43:42 10/05/2013 15:58:51	726.6	388.5	457.3	167.2	151.6	49.2	1.7	0.8	472751.1	AVV	435	6.1	33.8
10/05/2013 16:07:36 10/05/2013 16:07:41	N 916.4	N 140.9	N 364.5	N 56.0	N 105.4	N 16.2	N 1.4	N 0.2	N 153754.3	SP	0	N 0.2	N 15.0
10/05/2013 16:14:22 10/05/2013 16:48:36	N 916.4	N 140.9	N 364.5	N 56.0	N 105.4	N 16.2	N 1.4	N 0.2	N 153754.3	AVV	34	N 0.2	N 15.0
10/05/2013 23:02:36 10/05/2013 23:02:41	N 1658.7	N 0.2	N 661.2	N 0.1	N 259.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 102.1	SP	0	N 0.0	N 0.2
14/05/2013 02:29:32 14/05/2013 11:37:21	1010.7	422.6	828.7	181.1	882.1	152.0	67.6	31.3	540093.5	AVV	548	3.9	44.1
14/05/2013 23:03:06 14/05/2013 23:03:11	N 846.3	N 0.5	N 271.9	N 0.1	N 274.5	N 0.1	N 0.0	N 0.0	N 532.1	SP	0	N 0.0	N 0.8
16/05/2013 11:09:57 16/05/2013 17:19:36	541.6	237.9	423.1	151.7	422.1	49.8	2.6	0.5	364635.6	AVV	370	6.0	25.7
16/05/2013 22:02:51 16/05/2013 22:02:56	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 24313.8	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	SP	0	N 0.0	N 1.0

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 4
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/05/2013 01:00:00 al 01/06/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
24/05/2013 08:51:12 24/05/2013 16:21:36	684.8	454.6	488.1	188.5	223.8	35.6	26.5	0.4	542487.9	AVV	450	0.2	45.9
24/05/2013 23:02:51 24/05/2013 23:02:56	N 1166.8	N 0.2	N 396.6	N 0.1	N 190.1	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 140.5	SP	0	N 0.0	N 0.2
25/05/2013 12:06:27 25/05/2013 16:18:21	861.8	198.4	385.4	67.9	148.4	15.3	7.1	0.6	232005.0	AVV	252	0.0	20.7
25/05/2013 23:03:21 25/05/2013 23:03:26	N 1190.2	N 0.7	N 469.3	N 0.3	N 199.3	N 0.1	N 0.0	N 0.0	N 569.8	SP	0	N 0.0	N 0.8
27/05/2013 01:59:57 27/05/2013 08:16:06	758.0	368.1	461.6	147.5	209.3	37.4	6.8	0.4	428932.0	AVV	377	0.4	35.9
27/05/2013 22:06:06 27/05/2013 22:06:11	N 1136.3	N 1.9	N 443.1	N 0.7	N 102.8	N 0.2	N 0.0	N 0.0	N 1645.7	SP	0	N 0.0	N 1.3
30/05/2013 21:36:32 31/05/2013 07:04:51	798.3	375.7	660.5	209.6	298.9	58.2	1.6	0.2	464488.8	AVV	568	5.1	35.8
31/05/2013 22:41:21 31/05/2013 22:41:26	N 872.4	N 80.8	N 427.8	N 39.6	N 32.6	N 3.0	N 0.4	N 0.0	N 92650.6	SP	0	N 0.0	N 11.3
TOTALI		3440.7		1629.6		545.9		36.0	4342574.9			32.1	341.2

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
11	11