

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/01/2013 01:00:00 al 01/02/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
02/01/2013 05:21:55 02/01/2013 11:42:35	725.6	22.9	326.8	18.2	693.3	14.1	114.3	2.5	387774.0	AVV	381	3.0	31.9
03/01/2013 00:02:22 03/01/2013 00:02:37	N 1827.3	N 0.7	N 0.0	N 0.0	N 1393.7	N 0.6	N 10.5	N 0.0	N 401.2	SP	0	N 0.0	N 0.6
03/01/2013 00:03:07 03/01/2013 01:03:42	1827.3	0.7	0.0	0.0	1475.0	0.6	10.5	0.0	401.2	MANC AVV	60	0.0	0.6
03/01/2013 06:23:53 03/01/2013 11:58:38	877.3	13.9	375.1	15.4	173.8	1.1	1.4	0.2	277470.0	AVV	335	0.1	25.1
04/01/2013 00:02:18 04/01/2013 00:02:23	N 1503.2	N 0.9	N 0.0	N 0.0	N 1010.8	N 0.6	N 8.9	N 0.0	N 574.8	SP	0	N 0.0	N 0.6
04/01/2013 04:24:38 04/01/2013 09:58:18	879.2	43.9	343.2	20.6	440.5	17.0	2.3	0.2	360806.3	AVV	334	0.1	30.9
05/01/2013 00:03:03 05/01/2013 00:03:18	N 2078.9	N 1.5	N 0.0	N 0.0	N 695.4	N 0.5	N 24.7	N 0.0	N 725.2	SP	0	N 0.0	N 0.9
07/01/2013 22:37:09 08/01/2013 08:00:19	1022.8	32.7	227.7	8.6	1637.0	25.9	29.3	0.8	439652.6	AVV	563	6.5	31.6
08/01/2013 21:02:19 08/01/2013 21:02:24	N 1687.2	N 1.0	N 13.5	N 0.0	N 429.0	N 0.2	N 3.3	N 0.0	N 570.5	SP	0	N 0.0	N 0.6
09/01/2013 04:53:44 09/01/2013 10:55:49	1085.4	25.1	364.2	11.3	1128.0	15.8	28.6	0.9	325263.8	AVV	362	0.6	30.1
09/01/2013 23:02:19 09/01/2013 23:02:24	N 1448.5	N 1.2	N 0.0	N 0.0	N 1390.6	N 1.2	N 24.9	N 0.0	N 835.5	SP	0	N 0.0	N 0.4
12/01/2013 02:31:24 12/01/2013 08:48:14	1056.3	11.3	374.6	7.6	424.7	6.6	2.5	0.0	96741.8	MANC AVV	377	6.5	2.7
12/01/2013 12:42:04 12/01/2013 16:17:49	1238.5	31.3	573.1	12.0	309.8	13.8	19.4	2.8	133656.7	AVV	215	0.1	12.2
13/01/2013 00:01:19 13/01/2013 00:01:24	N 1019.5	N 1.4	N 51.9	N 0.1	N 1134.9	N 1.6	N 1.8	N 0.0	N 1386.3	SP	0	N 0.1	N 0.2

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/01/2013 01:00:00 al 01/02/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
14/01/2013 03:46:14 14/01/2013 10:56:04	922.5	8.6	327.0	10.3	261.4	4.5	10.5	0.4	291637.6	AVV	430	2.3	23.8
14/01/2013 23:02:49 14/01/2013 23:02:54	N 1086.0	N 1.9	N 29.3	N 0.1	N 2226.2	N 3.9	N 7.6	N 0.0	N 1745.4	SP	0	N 0.1	N 0.6
15/01/2013 04:08:24 15/01/2013 08:56:34	960.3	16.0	362.3	7.8	384.0	1.4	1.5	0.0	241644.2	AVV	288	0.2	21.9
15/01/2013 21:02:19 15/01/2013 21:02:24	N 1476.6	N 0.9	N 51.8	N 0.0	N 802.3	N 0.5	N 0.0	N 0.0	N 628.5	SP	0	N 0.0	N 0.5
22/01/2013 07:26:39 22/01/2013 13:46:49	535.9	42.1	167.9	10.1	267.5	11.6	59.6	5.0	442097.7	AVV	380	8.7	28.6
23/01/2013 00:02:34 23/01/2013 00:02:39	N 816.0	N 1.0	N 0.0	N 0.0	N 664.5	N 0.8	N 11.0	N 0.0	N 1198.8	SP	0	N 0.1	N 0.7
23/01/2013 06:06:14 23/01/2013 11:56:34	1092.5	31.2	433.9	16.3	187.7	1.9	1.6	0.2	306290.0	AVV	350	0.1	27.4
24/01/2013 00:02:04 24/01/2013 00:02:09	N 1185.5	N 0.4	N 0.0	N 0.0	N 295.1	N 0.1	N 0.0	N 0.0	N 332.9	SP	0	N 0.0	N 0.4
26/01/2013 02:38:49 26/01/2013 10:12:04	865.8	49.4	341.3	11.7	469.2	10.4	7.6	0.3	425989.2	AVV	454	5.2	32.0
26/01/2013 22:02:34 26/01/2013 22:02:49	N 1691.6	N 1.3	N 52.0	N 0.0	N 516.2	N 0.4	N 0.0	N 0.0	N 783.4	SP	0	N 0.0	N 0.6
28/01/2013 09:08:24 28/01/2013 14:02:37	776.7	69.5	244.5	10.9	693.7	26.6	18.4	0.6	353393.0	AVV	294	5.8	23.8
29/01/2013 00:01:37 29/01/2013 00:01:42	N 1594.4	N 0.8	N 0.0	N 0.0	N 1965.0	N 1.0	N 2.8	N 0.0	N 500.6	SP	0	N 0.0	N 0.3
29/01/2013 05:44:57 29/01/2013 10:56:37	1244.8	17.4	432.8	6.8	1446.9	15.0	4.2	0.1	201880.4	AVV	312	0.3	19.5
30/01/2013 00:01:22 30/01/2013 00:01:27	N 2375.4	N 0.2	N 0.0	N 0.0	N 1038.5	N 0.1	N 0.0	N 0.0	N 97.8	SP	0	N 0.0	N 0.2

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
 EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2
 Sistema di Misura delle Emissioni
 Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
 dal 01/01/2013 01:00:00 al 01/02/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
30/01/2013 05:51:27 30/01/2013 10:46:37	913.3	25.8	338.8	6.4	357.7	8.1	1.0	0.1	318335.8	AVV	295	0.1	28.1
30/01/2013 23:01:22 30/01/2013 23:01:37	N 1341.0	N 0.7	N 25.1	N 0.0	N 0.0	N 0.8	N 10.4	N 0.0	N 520.9	SP	0	N 0.0	N 0.4
31/01/2013 06:55:32 31/01/2013 11:45:22	873.9	11.5	300.8	7.1	487.0	6.6	26.5	0.4	304531.4	AVV	290	0.3	28.0
TOTALI		453.4		181.0		181.0		14.4	4907565.7			39.8	398.3

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
17	14