

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/11/2013 01:00:00 al 01/12/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
01/11/2013 13:31:36 01/11/2013 17:18:49	130.4	0.0	341.2	0.0	310.3	0.0	5.7	0.0	231799.5	AVV	227	0.1	19.7
02/11/2013 00:06:04 02/11/2013 00:06:09	N 3047.5	N 8.5	N 0.0	N 0.0	N 1151.0	N 3.2	N 3.8	N 0.0	N 2779.3	SP	0	N 0.1	N 1.5
02/11/2013 11:11:06 02/11/2013 15:23:04	566.8	34.1	478.2	23.8	839.2	44.6	76.7	4.5	434543.6	AVV	252	0.1	37.2
03/11/2013 10:05:19 03/11/2013 10:05:24	N 2935.3	N 5.6	N 0.0	N 0.0	N 904.7	N 1.7	N 2.1	N 0.0	N 1901.6	SP	0	N 0.0	N 1.5
03/11/2013 13:04:51 03/11/2013 16:08:19	1387.9	34.9	531.6	25.8	1288.5	88.2	60.5	1.7	243431.7	AVV	184	0.1	21.0
04/11/2013 21:05:04 04/11/2013 21:05:09	N 2881.6	N 5.8	N 0.0	N 0.0	N 500.7	N 1.0	N 4.7	N 0.0	N 1998.3	SP	0	N 0.0	N 1.5
05/11/2013 06:15:41 05/11/2013 12:04:49	458.8	16.5	194.3	20.4	313.3	16.6	14.2	1.2	254867.9	AVV	349	0.1	22.0
05/11/2013 23:05:04 05/11/2013 23:05:09	N 4450.8	N 8.5	N 0.0	N 0.0	N 1593.6	N 3.1	N 7.3	N 0.0	N 1918.6	SP	0	N 0.0	N 1.2
06/11/2013 10:53:56 06/11/2013 16:24:19	150.8	11.0	149.3	12.0	161.6	9.4	41.9	3.6	380014.7	AVV	331	0.2	32.5
06/11/2013 21:06:04 06/11/2013 21:06:09	N 2868.2	N 11.5	N 0.0	N 0.0	N 1518.2	N 6.1	N 8.2	N 0.0	N 4002.7	SP	0	N 0.2	N 1.5
07/11/2013 11:11:41 07/11/2013 16:45:34	927.2	28.2	274.2	7.5	236.5	4.7	5.0	0.3	270605.1	AVV	334	0.3	23.2
08/11/2013 00:05:04 08/11/2013 00:05:09	N 1998.1	N 4.7	N 0.0	N 0.0	N 454.7	N 1.1	N 6.1	N 0.0	N 2360.1	SP	0	N 0.1	N 1.3
08/11/2013 11:06:21 08/11/2013 16:45:34	1254.2	32.5	574.5	17.8	173.6	3.9	3.6	0.2	337343.0	AVV	339	0.2	29.0
09/11/2013 00:05:04 09/11/2013 00:05:19	N 1997.3	N 4.7	N 0.0	N 0.0	N 1024.8	N 2.4	N 0.1	N 0.0	N 2341.0	SP	0	N 0.1	N 1.3

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/11/2013 01:00:00 al 01/12/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
09/11/2013 10:46:46 09/11/2013 16:43:04	192.0	3.8	763.3	15.2	300.6	13.0	18.6	0.5	258578.1	AVV	357	0.0	23.2
09/11/2013 21:05:19 09/11/2013 21:05:24	N 2014.7	N 4.0	N 0.0	N 0.0	N 390.3	N 0.8	N 5.4	N 0.0	N 1976.2	SP	0	N 0.0	N 1.4
10/11/2013 11:33:01 10/11/2013 17:04:34	208.1	0.0	701.8	0.0	546.4	0.0	16.1	0.0	168693.7	AVV	331	0.0	15.6
10/11/2013 20:06:04 10/11/2013 20:06:09	N 2036.0	N 6.0	N 0.0	N 0.0	N 508.7	N 1.5	N 12.5	N 0.0	N 2968.6	SP	0	N 0.0	N 1.6
12/11/2013 05:33:16 12/11/2013 12:07:04	709.3	24.5	318.6	6.5	389.0	9.5	17.9	0.3	322027.4	AVV	394	6.3	21.1
13/11/2013 05:05:09 13/11/2013 05:05:14	N 2213.5	N 5.2	N 0.0	N 0.0	N 1115.4	N 2.6	N 0.0	N 0.0	N 2349.5	SP	0	N 0.1	N 1.4
13/11/2013 06:51:21 13/11/2013 09:21:21	709.7	8.4	159.7	0.5	621.2	6.7	3.3	0.1	38271.9	MANC AVV	150	0.1	4.5
13/11/2013 09:34:46 13/11/2013 12:02:49	76.2	0.0	142.7	0.0	124.8	0.0	3.7	0.0	217746.0	AVV	148	0.0	18.6
16/11/2013 00:06:05 16/11/2013 00:06:10	N 1724.1	N 4.8	N 0.0	N 0.0	N 1105.7	N 3.1	N 2.5	N 0.0	N 2789.1	SP	0	N 0.0	N 1.8
16/11/2013 05:18:42 16/11/2013 10:11:50	194.3	8.5	628.8	21.3	673.0	18.8	23.8	2.0	241078.3	AVV	293	0.2	20.8
16/11/2013 22:04:20 16/11/2013 22:04:25	N 1987.2	N 3.2	N 0.0	N 0.0	N 771.9	N 1.2	N 16.0	N 0.0	N 1595.1	SP	0	N 0.0	N 1.3
17/11/2013 06:31:47 17/11/2013 12:01:20	163.9	0.0	586.1	0.0	893.5	0.0	13.5	0.0	268682.6	AVV	330	0.3	23.2
18/11/2013 00:04:05 18/11/2013 00:04:10	N 2063.4	N 4.0	N 0.0	N 0.0	N 3291.2	N 6.4	N 11.1	N 0.0	N 1941.5	SP	0	N 0.1	N 1.0
24/11/2013 11:12:22 25/11/2013 05:14:17	484.7	12.5	469.4	9.8	2449.9	52.0	172.2	0.8	498182.4	MANC AVV	1082	11.9	31.2

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/11/2013 01:00:00 al 01/12/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
25/11/2013 06:00:17 25/11/2013 12:01:50	185.8	20.7	554.7	19.4	989.7	53.1	94.6	12.5	447397.8	AVV	361	0.3	38.5
26/11/2013 00:04:20 26/11/2013 00:04:25	N 1696.8	N 2.8	N 71.1	N 0.1	N 2059.4	N 3.4	N 2.1	N 0.0	N 1648.0	SP	0	N 0.0	N 1.2
26/11/2013 01:59:07 26/11/2013 07:18:35	410.5	41.1	551.9	36.0	763.1	76.0	90.9	10.9	333580.4	AVV	319	0.1	28.4
26/11/2013 21:05:20 26/11/2013 21:05:25	N 1929.7	N 3.8	N 198.8	N 0.4	N 1071.7	N 2.1	N 0.0	N 0.0	N 1978.3	SP	0	N 0.0	N 1.4
27/11/2013 03:20:22 27/11/2013 07:08:35	177.0	0.0	632.6	0.0	530.2	0.0	1.3	0.0	209662.3	AVV	228	0.2	18.0
27/11/2013 23:49:20 27/11/2013 23:49:25	N 0.0	N 515.7	N 0.0	N 13.5	N 0.0	N 103.7	N 0.0	N 0.0	N 272416.0	SP	0	N 0.1	N 14.5
28/11/2013 02:16:07 28/11/2013 07:17:05	203.9	10.7	653.7	35.3	635.3	43.2	6.6	20.3	267681.1	AVV	301	0.3	23.1
28/11/2013 22:04:20 28/11/2013 22:04:25	N 1242.5	N 1.7	N 78.5	N 0.1	N 2101.3	N 2.9	N 5.9	N 0.0	N 1365.7	SP	0	N 0.0	N 0.9
29/11/2013 06:38:27 29/11/2013 12:04:50	125.2	18.7	220.6	50.9	423.5	43.6	2.0	0.2	215785.5	AVV	326	0.5	19.7
30/11/2013 00:05:50 30/11/2013 00:05:55	N 1388.4	N 3.5	N 30.1	N 0.1	N 2333.5	N 5.9	N 0.0	N 0.0	N 2521.6	SP	0	N 0.0	N 1.6
30/11/2013 02:34:02 30/11/2013 07:27:20	180.5	0.0	525.6	0.0	207.5	0.0	5.8	0.0	352828.5	AVV	293	0.1	30.8
30/11/2013 23:04:20 30/11/2013 23:04:25	N 1778.8	N 3.1	N 0.0	N 0.0	N 1989.3	N 3.5	N 11.0	N 0.0	N 1749.8	SP	0	N 0.0	N 1.2
TOTALI		306.1		302.2		483.5		59.1	5992801.6			21.4	501.1

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
 EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2
 Sistema di Misura delle Emissioni
 Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
 dal 01/11/2013 01:00:00 al 01/12/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
21	19