

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 4
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/11/2013 01:00:00 al 01/12/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
08/11/2013 02:04:51 08/11/2013 10:19:20	518.4	406.1	308.0	152.6	276.1	72.0	2.8	0.9	602887.2	AVV	495	7.7	43.9
08/11/2013 22:05:05 08/11/2013 22:05:10	N 889.9	N 1.1	N 261.4	N 0.3	N 300.4	N 0.4	N 0.1	N 0.0	N 1280.4	SP	0	N 0.0	N 1.3
09/11/2013 03:15:36 09/11/2013 07:23:20	873.5	171.8	763.1	80.6	278.8	18.9	11.4	0.5	199681.6	AVV	248	0.1	17.6
09/11/2013 20:04:50 09/11/2013 20:05:05	N 1181.9	N 1.7	N 317.4	N 0.4	N 144.9	N 0.2	N 0.3	N 0.0	N 1403.4	SP	1	N 0.0	N 1.3
11/11/2013 00:11:16 11/11/2013 08:16:50	714.4	458.1	535.3	297.4	177.3	57.2	3.0	1.2	585937.7	AVV	485	4.7	46.0
11/11/2013 21:05:05 11/11/2013 21:05:10	N 1093.9	N 1.4	N 294.2	N 0.4	N 167.6	N 0.2	N 0.1	N 0.0	N 1254.1	SP	0	N 0.0	N 1.1
12/11/2013 11:38:36 12/11/2013 15:55:05	872.7	242.5	424.8	101.3	174.2	22.8	1.2	0.2	286630.5	AVV	257	0.0	24.3
13/11/2013 00:04:50 13/11/2013 00:05:05	N 834.6	N 0.8	N 365.5	N 0.4	N 469.6	N 0.5	N 0.3	N 0.0	N 961.6	SP	1	N 0.0	N 0.9
13/11/2013 03:14:06 13/11/2013 06:08:20	722.5	133.2	384.0	52.4	75.1	6.4	3.6	0.3	178873.6	AVV	174	0.0	15.4
15/11/2013 00:07:35 15/11/2013 00:07:40	N 812.5	N 2.6	N 270.7	N 0.9	N 84.5	N 0.3	N 0.4	N 0.0	N 3249.7	SP	0	N 0.0	N 2.2
15/11/2013 03:19:22 15/11/2013 07:13:50	734.9	157.6	361.1	61.7	164.0	46.3	2.8	0.9	210110.6	AVV	234	0.2	18.4
15/11/2013 22:04:06 15/11/2013 22:04:11	N 945.5	N 0.7	N 255.6	N 0.2	N 304.6	N 0.2	N 0.2	N 0.0	N 741.4	SP	0	N 0.0	N 0.9
18/11/2013 22:25:37 19/11/2013 06:15:51	601.4	276.9	374.4	115.7	250.2	58.6	26.8	4.6	411686.5	AVV	470	7.2	28.0
19/11/2013 18:04:21 19/11/2013 18:04:26	N 754.7	N 1.2	N 227.7	N 0.4	N 136.4	N 0.2	N 0.0	N 0.0	N 1655.8	SP	0	N 0.0	N 1.9

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 4
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/11/2013 01:00:00 al 01/12/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
20/11/2013 00:21:07 20/11/2013 07:15:21	627.7	298.5	373.2	136.7	153.4	46.5	0.5	0.2	443902.2	AVV	414	0.3	37.2
20/11/2013 18:04:06 20/11/2013 18:04:11	N 716.1	N 0.6	N 383.4	N 0.3	N 96.5	N 0.1	N 0.3	N 0.0	N 837.4	SP	0	N 0.0	N 1.0
21/11/2013 03:24:57 21/11/2013 08:12:31	674.4	213.0	549.8	114.2	209.2	30.2	0.7	0.1	296216.1	AVV	288	0.1	24.8
21/11/2013 11:01:31 21/11/2013 11:01:36	N 741.9	N 26.7	N 341.1	N 12.3	N 84.1	N 3.0	N 1.4	N 0.0	N 35926.2	SP	0	N 0.0	N 3.8
21/11/2013 11:14:07 21/11/2013 13:03:17	732.9	26.8	381.9	12.3	509.1	3.1	1.0	0.0	36060.2	MANC AVV	109	0.0	4.0
TOTALI		2384.4		1125.0		362.1		9.0	3251986.3			20.3	259.5

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
10	9