

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 6  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/06/2013 01:00:00 al 01/07/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
19/06/2013 02:29:52 19/06/2013 12:24:22	172.8	593.1	325.9	649.4	113.4	147.9	19.9	34.8	2278106.0	AVV	595	0.3	198.5
19/06/2013 23:03:07 19/06/2013 23:47:52	532.0	6.1	213.9	2.5	264.6	3.0	24.4	0.3	11524.7	SP	44	0.2	3.4
22/06/2013 12:19:42 22/06/2013 14:30:02	45.8	1.9	1310.3	32.4	1131.7	26.3	2326.2	11.0	41404.9	MANC AVV	131	0.1	5.3
22/06/2013 14:51:42 22/06/2013 21:40:17	59.6	98.6	459.5	699.1	57.2	64.5	4.9	7.0	1644138.7	AVV	409	0.2	139.7
23/06/2013 09:46:37 23/06/2013 09:47:07	N 159.3	N 42.2	N 114.6	N 30.4	N 124.5	N 33.0	N 15.4	N 4.1	N 265062.0	SP	1	N 0.0	N 28.6
23/06/2013 10:04:52 23/06/2013 14:00:47	491.2	243.4	399.1	242.8	116.5	47.2	9.8	4.4	753425.0	AVV	236	0.2	64.4
23/06/2013 23:03:22 23/06/2013 23:06:07	N 304.2	N 0.4	N 179.0	N 0.2	N 357.0	N 0.4	N 28.1	N 0.0	N 1229.9	SP	3	N 0.0	N 1.9
25/06/2013 04:02:57 25/06/2013 11:45:37	79.4	176.5	532.6	850.4	66.9	71.2	21.7	23.4	1801345.3	AVV	463	0.5	153.3
26/06/2013 23:05:07 26/06/2013 23:11:22	N 279.6	N 0.8	N 124.4	N 0.4	N 191.7	N 0.6	N 65.1	N 0.2	N 3034.5	SP	6	N 0.0	N 3.0
27/06/2013 04:26:37 27/06/2013 11:02:37	97.8	143.1	431.7	494.1	17.1	15.7	4.5	5.0	1315169.5	AVV	396	0.4	110.1
28/06/2013 22:08:52 28/06/2013 22:09:07	N 248.9	N 2.3	N 194.5	N 1.8	N 95.3	N 0.9	N 68.8	N 0.6	N 9231.0	SP	1	N 0.0	N 5.3
TOTALI		1262.7		2970.8		375.9		85.8	7845114.2			1.7	674.7

**TOTALE FASI A/S**

AVVII	SPEGNIMENTI
6	5