

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 5
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/09/2013 01:00:00 al 01/10/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
03/09/2013 01:04:32 03/09/2013 08:25:51	102.1	171.7	403.5	617.3	62.9	68.9	7.6	9.9	1751149.3	AVV	441	0.3	145.9
03/09/2013 21:04:06 03/09/2013 21:04:11	N 255.4	N 0.4	N 115.6	N 0.2	N 151.9	N 0.2	N 23.0	N 0.0	N 1525.1	SP	0	N 0.0	N 2.0
04/09/2013 02:03:07 04/09/2013 08:18:06	242.5	235.8	430.7	506.5	90.8	81.4	6.5	7.3	1247508.8	AVV	375	0.2	104.9
04/09/2013 23:08:16 04/09/2013 23:08:31	N 215.1	N 0.4	N 110.4	N 0.2	N 52.4	N 0.1	N 19.0	N 0.0	N 1862.9	SP	0	N 0.0	N 2.2
05/09/2013 02:54:08 05/09/2013 10:59:51	114.9	136.1	454.1	511.8	100.2	92.2	6.6	7.1	1480908.6	AVV	485	0.2	124.0
06/09/2013 23:02:36 06/09/2013 23:16:51	N 327.6	N 1.4	N 219.0	N 0.9	N 168.6	N 0.7	N 63.8	N 0.3	N 4247.7	SP	14	N 0.0	N 2.3
07/09/2013 00:17:53 07/09/2013 03:58:21	162.7	108.1	647.9	459.7	35.1	15.2	21.2	11.3	766592.7	AVV	221	0.2	65.6
07/09/2013 23:04:06 07/09/2013 23:04:11	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 2313.2	SP	0	N 0.0	N 2.2
08/09/2013 09:05:43 08/09/2013 15:02:36	187.8	193.0	403.4	441.5	40.1	24.8	5.6	5.3	1193375.9	AVV	357	0.8	102.6
08/09/2013 23:05:06 08/09/2013 23:05:11	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 108.3	N 0.3	N 29.5	N 0.1	N 2488.4	SP	0	N 0.0	N 2.5
09/09/2013 10:16:08 09/09/2013 13:32:06	107.6	95.9	267.7	198.5	48.6	25.1	5.7	3.7	905169.2	AVV	196	0.4	79.8
09/09/2013 23:04:21 09/09/2013 23:04:51	N 269.6	N 0.6	N 8.3	N 0.0	N 171.5	N 0.4	N 12.2	N 0.0	N 2144.3	SP	0	N 0.0	N 2.3
10/09/2013 13:00:23 10/09/2013 18:02:06	93.5	86.4	337.1	320.5	83.5	52.5	9.7	7.1	994826.3	AVV	302	0.5	84.2
10/09/2013 23:17:21 10/09/2013 23:23:36	N 226.4	N 8.2	N 92.5	N 3.4	N 77.5	N 2.8	N 8.1	N 0.3	N 36301.5	SP	6	N 0.0	N 10.7

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
 EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 5
 Sistema di Misura delle Emissioni
 Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
 dal 01/09/2013 01:00:00 al 01/10/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
19/09/2013 22:00:11 20/09/2013 06:53:35	79.4	114.0	281.7	398.0	204.9	165.4	17.7	17.9	1563487.0	AVV	533	0.6	134.3
20/09/2013 23:05:50 20/09/2013 23:06:35	N 144.3	N 0.6	N 79.9	N 0.3	N 138.5	N 0.6	N 12.1	N 0.0	N 3971.3	SP	1	N 0.0	N 3.5
27/09/2013 01:34:31 27/09/2013 11:55:20	0.0	44.6	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	6.8	1579676.5	AVV	621	0.1	134.0
27/09/2013 23:05:50 27/09/2013 23:06:05	N 280.0	N 1.0	N 16.0	N 0.1	N 106.3	N 0.4	N 0.0	N 0.0	N 3425.0	SP	1	N 0.0	N 3.0
TOTALI		1185.6		3453.9		531.5		76.3	11482694.2			3.3	975.2

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
9	9