

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 6  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/03/2013 01:00:00 al 01/04/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
06/03/2013 19:19:51 07/03/2013 04:43:18	258.8	529.7	446.4	750.9	189.4	191.4	103.8	98.3	1918380.7	AVV	564	3.1	159.8
08/03/2013 17:31:33 08/03/2013 17:32:38	N 214.5	N 24.8	N 104.4	N 12.1	N 23.0	N 2.7	N 70.0	N 8.1	N 115483.5	SP	1	N 0.0	N 18.2
11/03/2013 17:43:46 12/03/2013 06:03:53	84.4	200.8	455.8	913.0	147.3	191.2	10.1	18.1	2488460.6	AVV	740	1.4	214.8
15/03/2013 00:53:03 15/03/2013 00:53:18	N 121.9	N 40.7	N 119.0	N 39.8	N 9.2	N 3.1	N 8.5	N 2.8	N 334040.2	SP	0	N 0.0	N 32.2
15/03/2013 10:01:36 15/03/2013 15:07:18	119.6	143.2	326.8	373.2	39.0	34.3	4.5	4.4	1202572.3	AVV	306	2.6	99.7
16/03/2013 00:06:23 16/03/2013 00:06:38	N 353.8	N 1.7	N 165.0	N 0.8	N 104.1	N 0.5	N 78.0	N 0.4	N 4930.8	SP	0	N 0.0	N 4.0
16/03/2013 12:54:41 16/03/2013 18:13:48	137.7	165.4	353.2	367.1	77.0	58.9	4.4	4.4	1206930.5	AVV	319	1.7	100.7
17/03/2013 00:02:08 17/03/2013 00:03:38	N 252.9	N 0.1	N 53.8	N 0.0	N 259.7	N 0.1	N 37.0	N 0.0	N 394.4	SP	1	N 0.0	N 1.1
TOTALI		1039.1		2404.2		475.8		125.2	6816344.0			8.8	575.1

**TOTALE FASI A/S**

AVVII	SPEGNIMENTI
4	4