

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 3
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/07/2013 01:00:00 al 01/08/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
01/07/2013 02:50:27 01/07/2013 04:20:47	660.2	3.6	215.9	2.4	674.6	8.2	5.5	0.1	11837.9	MANC AVV	90	0.5	0.7
01/07/2013 04:29:07 01/07/2013 10:58:36	729.0	284.9	280.1	92.8	178.6	29.9	2.6	1.2	381530.3	AVV	389	0.0	33.0
01/07/2013 23:05:21 01/07/2013 23:05:36	N 828.0	N 1.3	N 212.9	N 0.3	N 185.1	N 0.3	N 4.5	N 0.0	N 1564.2	SP	0	N 0.0	N 1.5
03/07/2013 14:04:07 03/07/2013 18:42:06	474.6	255.7	378.2	132.2	444.0	74.1	7.7	2.0	393594.7	AVV	278	4.5	30.6
03/07/2013 23:04:51 03/07/2013 23:05:06	N 870.0	N 1.2	N 227.2	N 0.3	N 237.5	N 0.3	N 4.8	N 0.0	N 1395.4	SP	1	N 0.0	N 1.5
04/07/2013 12:26:12 04/07/2013 18:10:21	755.7	265.8	490.5	149.4	105.1	18.5	6.0	1.7	350838.2	AVV	344	0.0	30.2
04/07/2013 23:03:36 04/07/2013 23:03:41	N 959.2	N 0.6	N 405.2	N 0.3	N 425.8	N 0.3	N 6.9	N 0.0	N 655.0	SP	0	N 0.0	N 0.9
09/07/2013 03:21:02 09/07/2013 09:10:02	575.3	13.9	295.4	7.4	1507.3	79.8	14.8	0.3	33762.0	MANC AVV	349	2.5	1.3
09/07/2013 09:35:12 09/07/2013 10:49:22	155.9	1.0	90.0	0.6	1583.2	10.3	4.4	0.0	6527.0	MANC AVV	74	0.5	0.0
09/07/2013 11:03:37 09/07/2013 12:12:17	540.5	26.7	384.9	19.9	981.0	33.4	38.4	0.9	38789.5	MANC AVV	69	0.6	3.4
09/07/2013 12:14:07 09/07/2013 15:17:51	766.3	242.1	455.8	131.4	299.7	39.1	9.6	2.1	313795.8	AVV	183	0.2	26.9
09/07/2013 23:02:36 09/07/2013 23:02:41	N 1122.4	N 0.4	N 298.2	N 0.1	N 651.8	N 0.2	N 7.1	N 0.0	N 347.1	SP	0	N 0.0	N 0.7
19/07/2013 08:52:48 19/07/2013 16:56:51	807.1	374.7	447.6	219.5	557.5	75.5	0.0	0.6	465675.4	AVV	484	1.7	39.8
19/07/2013 23:05:06 19/07/2013 23:05:11	N 1109.4	N 1.3	N 431.7	N 0.5	N 316.3	N 0.4	N 0.0	N 0.0	N 1164.1	SP	0	N 0.0	N 1.2

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 3
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/07/2013 01:00:00 al 01/08/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
20/07/2013 10:52:53 20/07/2013 17:22:21	815.4	247.3	472.0	128.8	207.8	7.7	0.0	0.3	307209.7	AVV	390	0.3	27.6
20/07/2013 23:04:36 20/07/2013 23:04:51	N 1175.8	N 1.1	N 291.0	N 0.3	N 293.1	N 0.3	N 5.6	N 0.0	N 975.0	SP	0	N 0.0	N 1.1
22/07/2013 10:34:37 22/07/2013 17:03:20	816.8	253.5	367.2	119.5	242.8	23.1	40.2	4.1	312078.3	AVV	389	0.1	27.7
22/07/2013 23:03:35 22/07/2013 23:03:40	N 1377.2	N 1.0	N 300.3	N 0.2	N 467.0	N 0.3	N 6.6	N 0.0	N 730.2	SP	0	N 0.0	N 1.0
24/07/2013 10:18:57 24/07/2013 17:49:35	770.6	483.1	524.1	234.5	148.9	17.7	3.8	1.7	580034.1	AVV	451	0.1	50.8
24/07/2013 23:03:50 24/07/2013 23:04:20	N 1528.4	N 1.2	N 495.7	N 0.4	N 275.7	N 0.2	N 7.8	N 0.0	N 815.1	SP	1	N 0.0	N 1.1
25/07/2013 05:31:42 25/07/2013 08:17:32	2890.4	27.3	405.0	4.3	4061.9	38.9	4.7	0.0	10149.2	MANC AVV	166	0.5	0.7
25/07/2013 08:38:07 25/07/2013 12:40:20	1158.7	432.0	376.4	215.3	48.5	15.3	3.6	1.7	489376.3	AVV	242	0.0	41.7
25/07/2013 22:03:50 25/07/2013 22:04:05	N 1324.0	N 1.1	N 349.5	N 0.3	N 297.7	N 0.3	N 5.3	N 0.0	N 846.9	SP	1	N 0.0	N 1.1
26/07/2013 11:47:37 26/07/2013 14:49:02	9331.1	0.1	1748.4	0.1	6267.3	0.0	85.2	0.0	101.4	MANC AVV	182	0.0	0.0
28/07/2013 10:15:08 28/07/2013 17:03:05	889.7	325.0	575.3	230.5	194.8	32.2	15.5	4.9	382813.2	AVV	408	0.1	32.8
29/07/2013 08:14:22 29/07/2013 08:14:27	N 0.0	N 202.4	N 0.0	N 65.1	N 0.0	N 1.3	N 2.2	N 0.5	N 214408.4	AVV	0	N 0.0	N 18.1
29/07/2013 10:44:22 29/07/2013 10:44:27	N 777.9	N 88.6	N 303.1	N 34.5	N 58.6	N 6.7	N 2.1	N 0.2	N 113903.2	SP	0	N 0.0	N 13.3
29/07/2013 12:08:22 29/07/2013 17:13:22	735.6	352.4	339.8	137.7	339.3	86.4	36.3	19.2	459484.9	AVV	305	0.2	39.0

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 3
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/07/2013 01:00:00 al 01/08/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
29/07/2013 23:04:07 29/07/2013 23:04:12	N 1846.0	N 1.9	N 190.1	N 0.2	N 623.7	N 0.6	N 6.7	N 0.0	N 1034.8	SP	0	N 0.0	N 1.3
30/07/2013 01:45:12 30/07/2013 06:32:52	745.3	261.7	430.7	119.1	91.8	10.5	2.9	1.0	348240.9	AVV	287	0.1	30.4
30/07/2013 23:03:37 30/07/2013 23:03:42	N 1211.0	N 0.8	N 194.5	N 0.1	N 350.3	N 0.2	N 6.3	N 0.0	N 635.1	SP	0	N 0.0	N 0.9
31/07/2013 02:49:52 31/07/2013 06:15:22	746.3	73.1	468.8	29.0	114.6	4.9	2.2	0.3	99003.8	AVV	206	0.0	8.8
31/07/2013 21:04:22 31/07/2013 21:04:37	N 1067.9	N 1.9	N 290.8	N 0.5	N 407.0	N 0.7	N 5.9	N 0.0	N 1790.7	SP	0	N 0.0	N 2.1
TOTALI		3924.0		1974.2		605.6		42.1	4984842.5			12.1	425.4

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
20	13