

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/06/2013 01:00:00 al 01/07/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
17/06/2013 01:13:37 17/06/2013 11:50:05	595.1	58.0	202.2	12.6	1972.8	78.1	17.7	3.3	598981.8	AVV	637	10.7	39.3
17/06/2013 23:03:20 17/06/2013 23:03:35	N 1987.0	N 4.1	N 78.8	N 0.2	N 913.2	N 1.9	N 0.2	N 0.0	N 2056.3	SP	0	N 0.1	N 1.0
18/06/2013 09:18:32 18/06/2013 13:24:36	1165.9	41.5	206.1	10.8	330.1	10.0	9.6	0.8	233437.8	AVV	246	0.4	20.7
19/06/2013 11:10:21 19/06/2013 11:10:36	N 1833.6	N 15.6	N 60.7	N 0.5	N 434.9	N 3.7	N 3.9	N 0.0	N 8491.4	SP	0	N 0.1	N 2.8
19/06/2013 13:33:52 19/06/2013 18:22:07	1625.4	36.4	558.3	11.5	443.8	9.4	7.4	0.2	88757.7	MANC AVV	289	0.1	8.5
19/06/2013 20:02:17 19/06/2013 21:23:17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	5522.4	MANC AVV	81	0.1	1.4
20/06/2013 04:31:47 20/06/2013 09:12:06	1162.1	38.9	634.9	24.0	908.1	26.8	4.3	0.3	242333.5	AVV	281	0.1	20.0
20/06/2013 23:03:06 20/06/2013 23:03:21	N 1499.3	N 1.8	N 140.9	N 0.2	N 320.2	N 0.4	N 7.4	N 0.0	N 1167.7	SP	0	N 0.0	N 1.3
21/06/2013 01:53:02 21/06/2013 07:09:36	1150.7	40.0	589.0	18.2	1216.5	34.7	4.6	0.1	254724.0	AVV	316	0.2	21.7
21/06/2013 19:03:06 21/06/2013 19:03:21	N 1531.1	N 1.9	N 75.4	N 0.1	N 81.4	N 0.1	N 0.9	N 0.0	N 1263.8	SP	0	N 0.0	N 0.9
22/06/2013 05:28:12 22/06/2013 18:04:21	1099.6	48.5	482.1	20.9	167.2	9.6	4.8	0.3	552152.3	AVV	756	0.3	46.5
23/06/2013 09:03:36 23/06/2013 09:03:41	N 829.2	N 5.4	N 113.1	N 0.7	N 2226.4	N 14.6	N 3.6	N 0.0	N 6542.6	SP	0	N 0.5	N 1.0
23/06/2013 19:31:52 24/06/2013 00:19:36	1171.8	36.7	413.0	15.4	384.3	10.5	13.0	0.4	210658.0	AVV	288	0.1	17.9
25/06/2013 00:53:06 25/06/2013 00:53:21	N 0.0	N 173.2	N 0.0	N 5.3	N 0.0	N 37.1	N 0.0	N 0.9	N 610473.7	SP	0	N 0.1	N 17.0

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/06/2013 01:00:00 al 01/07/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
25/06/2013 12:48:57 25/06/2013 17:28:36	1174.4	50.8	384.3	24.3	717.3	20.7	5.7	0.2	239135.8	AVV	280	0.1	20.3
25/06/2013 23:03:36 25/06/2013 23:03:41	N 996.5	N 7.2	N 80.3	N 0.6	N 902.2	N 6.6	N 0.1	N 0.0	N 7271.6	SP	0	N 0.5	N 1.4
29/06/2013 10:14:17 29/06/2013 18:11:51	922.8	66.4	242.6	10.5	579.9	18.7	10.6	0.8	425217.6	AVV	477	8.7	27.3
29/06/2013 21:33:36 29/06/2013 21:33:41	N 0.0	N 134.7	N 0.0	N 6.1	N 0.0	N 29.3	N 0.0	N 0.8	N 66710.5	SP	0	N 0.0	N 9.5
29/06/2013 21:48:42 29/06/2013 22:56:37	1359.9	0.0	71.0	0.0	195.6	0.0	0.0	0.0	0.0	MANC AVV	68	0.0	0.0
30/06/2013 13:33:52 30/06/2013 17:47:51	964.2	43.6	292.3	22.9	2033.7	47.3	23.3	0.5	256784.3	AVV	254	0.5	21.5
30/06/2013 21:06:36 30/06/2013 21:06:41	N 1624.2	N 6.5	N 76.7	N 0.3	N 461.7	N 1.8	N 0.0	N 0.0	N 3977.5	SP	0	N 0.0	N 2.5
TOTALI		460.8		171.0		265.8		6.9	3107705.2			21.2	245.0

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
12	9