

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 5
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/03/2013 01:00:00 al 01/04/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
03/03/2013 10:54:31 03/03/2013 15:57:07	234.2	222.3	458.0	424.9	157.6	95.8	4.3	3.4	1029624.6	AVV	303	0.2	88.8
04/03/2013 00:01:52 04/03/2013 00:01:57	N 544.1	N 38.4	N 355.9	N 25.1	N 104.8	N 7.4	N 7.5	N 0.5	N 70493.3	SP	0	N 0.1	N 7.8
04/03/2013 00:14:56 04/03/2013 11:54:17	231.8	384.1	540.5	976.3	67.1	94.4	5.3	9.2	2103909.3	AVV	700	0.3	177.7
05/03/2013 00:01:07 05/03/2013 00:01:12	N 1000.9	N 0.1	N 611.8	N 0.1	N 149.2	N 0.0	N 100.6	N 0.0	N 96.0	SP	0	N 0.0	N 0.5
07/03/2013 05:07:31 07/03/2013 14:00:37	220.6	330.6	454.0	672.8	208.9	219.1	6.3	11.5	1677777.9	AVV	533	0.2	142.7
08/03/2013 17:30:37 08/03/2013 17:30:42	N 232.1	N 25.3	N 140.1	N 15.3	N 26.3	N 2.9	N 5.1	N 0.6	N 108991.4	SP	0	N 0.0	N 18.3
TOTALI		937.0		2074.0		409.3		24.1	4811311.8			0.7	409.2

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
3	3