

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
 EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 6
 Sistema di Misura delle Emissioni
 Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
 dal 01/01/2013 01:00:00 al 01/02/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
02/01/2013 02:15:09 02/01/2013 13:59:50	188.5	459.9	428.0	1025.4	173.2	281.2	41.0	68.5	2526321.7	AVV	704	13.9	202.0
03/01/2013 00:02:07 03/01/2013 00:07:22	N 413.9	N 0.4	N 116.9	N 0.1	N 308.0	N 0.3	N 16.2	N 0.0	N 872.4	SP	5	N 0.0	N 1.4
03/01/2013 12:15:33 03/01/2013 17:11:33	230.8	222.0	430.8	426.7	97.9	59.1	29.3	17.9	1133447.6	AVV	296	3.7	93.6
04/01/2013 00:01:18 04/01/2013 00:01:33	N 484.5	N 0.1	N 150.4	N 0.0	N 244.5	N 0.0	N 310.0	N 0.0	N 148.5	SP	0	N 0.0	N 0.6
TOTALI		681.9		1452.1		340.4		86.5	3659769.3			17.6	295.6

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
2	2