

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 3
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/02/2013 01:00:00 al 01/03/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
04/02/2013 04:28:07 04/02/2013 12:11:22	373.5	172.8	322.6	137.8	707.2	144.9	41.3	10.1	414531.6	AVV	463	6.8	28.7
05/02/2013 00:01:37 05/02/2013 00:01:42	N 925.2	N 0.1	N 309.2	N 0.0	N 273.2	N 0.0	N 7.1	N 0.0	N 100.2	SP	0	N 0.0	N 0.3
12/02/2013 04:51:31 12/02/2013 11:39:03	434.6	266.3	464.6	192.6	567.4	161.6	86.0	24.0	423118.6	AVV	408	8.5	26.9
13/02/2013 00:02:03 13/02/2013 00:02:08	N 1290.5	N 0.3	N 351.5	N 0.1	N 478.7	N 0.1	N 6.0	N 0.0	N 199.9	SP	0	N 0.0	N 0.5
13/02/2013 06:31:56 13/02/2013 10:39:23	794.9	232.4	820.2	259.3	366.9	62.9	5.5	1.4	298974.1	AVV	248	0.1	25.8
13/02/2013 23:01:38 13/02/2013 23:01:43	N 1253.2	N 0.1	N 309.1	N 0.0	N 531.4	N 0.1	N 6.9	N 0.0	N 111.2	SP	0	N 0.0	N 0.4
14/02/2013 06:22:26 14/02/2013 11:13:03	771.1	241.7	450.3	109.3	190.1	25.4	3.0	0.7	311602.7	AVV	291	0.2	26.0
14/02/2013 23:01:48 14/02/2013 23:01:53	N 1135.1	N 0.2	N 306.2	N 0.0	N 378.0	N 0.1	N 6.1	N 0.0	N 145.1	SP	0	N 0.0	N 0.4
16/02/2013 13:03:11 16/02/2013 17:22:18	572.4	249.0	401.2	119.6	340.3	58.9	61.7	9.6	357768.5	AVV	259	4.2	26.4
17/02/2013 00:01:23 17/02/2013 00:01:28	N 1145.8	N 0.1	N 492.8	N 0.0	N 302.2	N 0.0	N 6.9	N 0.0	N 60.4	SP	0	N 0.0	N 0.2
19/02/2013 05:57:01 19/02/2013 12:01:03	664.0	286.5	586.8	189.1	603.0	154.6	58.3	11.2	390511.0	AVV	364	4.0	28.8
20/02/2013 00:01:23 20/02/2013 00:01:28	N 1238.5	N 0.1	N 398.3	N 0.0	N 336.2	N 0.0	N 6.9	N 0.0	N 74.2	SP	0	N 0.0	N 0.3
20/02/2013 06:35:06 20/02/2013 12:01:23	890.7	236.2	560.8	183.1	679.4	42.2	7.2	1.2	295391.3	AVV	326	0.5	25.8
21/02/2013 00:01:18 21/02/2013 00:01:33	N 1301.7	N 0.1	N 312.3	N 0.0	N 325.7	N 0.0	N 7.2	N 0.0	N 84.3	SP	0	N 0.0	N 0.3

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
 EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 3
 Sistema di Misura delle Emissioni
 Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
 dal 01/02/2013 01:00:00 al 01/03/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
23/02/2013 09:42:26 23/02/2013 17:25:53	747.7	345.6	757.0	260.9	301.0	59.9	46.0	13.0	446553.7	AVV	463	4.2	30.2
24/02/2013 00:01:38 24/02/2013 00:01:43	N 1573.5	N 0.1	N 385.8	N 0.0	N 641.6	N 0.1	N 8.3	N 0.0	N 82.9	SP	0	N 0.0	N 0.3
25/02/2013 09:26:06 25/02/2013 15:03:08	775.2	294.1	615.6	196.7	1397.6	250.9	210.9	35.4	367420.8	AVV	337	2.5	28.8
25/02/2013 20:31:18 25/02/2013 20:31:23	N 862.1	N 47.1	N 351.7	N 19.2	N 164.0	N 8.9	N 2.1	N 0.1	N 54581.4	SP	0	N 0.0	N 8.8
TOTALI		2324.6		1648.4		961.4		106.7	3305872.3			31.2	247.4

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
9	9