

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/04/2013 01:00:00 al 01/05/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
06/04/2013 09:00:42 06/04/2013 16:22:05	593.0	30.6	234.7	13.5	534.9	22.0	116.6	6.0	389658.0	AVV	442	11.2	22.5
06/04/2013 23:02:05 06/04/2013 23:11:20	N 2730.4	N 7.5	N 24.9	N 0.1	N 3180.2	N 8.7	N 0.0	N 0.0	N 2742.9	SP	9	N 0.1	N 0.9
07/04/2013 21:38:37 08/04/2013 06:19:05	1041.9	36.2	536.9	20.9	470.6	15.4	56.7	2.8	418213.4	AVV	521	3.3	32.9
08/04/2013 21:02:50 08/04/2013 21:02:55	N 2612.7	N 1.7	N 334.4	N 0.2	N 384.8	N 0.3	N 0.0	N 0.0	N 667.3	SP	0	N 0.0	N 1.2
08/04/2013 21:25:32 08/04/2013 22:25:47	3225.6	0.0	0.0	0.0	1370.0	0.0	0.0	0.0	0.0	MANC AVV	60	0.0	0.0
09/04/2013 02:01:27 09/04/2013 06:57:05	851.2	29.7	509.3	19.7	563.0	11.8	8.6	0.2	326367.6	AVV	296	0.1	28.5
09/04/2013 22:02:05 09/04/2013 22:10:35	N 1869.3	N 5.5	N 113.8	N 0.3	N 626.7	N 1.9	N 0.0	N 0.0	N 2955.7	SP	8	N 0.0	N 1.3
10/04/2013 09:36:22 10/04/2013 12:19:47	1601.0	53.3	189.9	11.9	403.0	25.6	17.7	0.2	66589.3	MANC AVV	163	0.1	7.3
10/04/2013 14:17:52 10/04/2013 16:57:05	1132.1	56.7	424.7	26.2	943.5	20.6	76.1	1.0	209123.0	AVV	160	0.1	18.3
10/04/2013 23:02:05 10/04/2013 23:02:10	N 2124.5	N 1.7	N 0.0	N 0.0	N 522.3	N 0.4	N 15.1	N 0.0	N 805.8	SP	0	N 0.0	N 0.5
13/04/2013 02:30:37 13/04/2013 08:09:20	605.3	51.9	220.1	17.7	424.6	23.1	4.0	0.3	374608.6	AVV	339	6.0	26.4
13/04/2013 23:04:05 13/04/2013 23:04:10	N 2125.8	N 2.8	N 28.4	N 0.0	N 1094.3	N 1.5	N 0.0	N 0.0	N 1338.4	SP	0	N 0.0	N 1.1
14/04/2013 09:50:57 14/04/2013 15:59:20	1203.1	43.1	702.7	24.3	697.5	22.8	17.2	0.5	355799.4	AVV	369	0.2	30.9
15/04/2013 09:06:20 15/04/2013 09:06:25	N 1844.1	N 14.6	N 74.1	N 0.6	N 1280.7	N 10.1	N 65.7	N 0.5	N 7902.3	SP	0	N 0.1	N 2.0

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/04/2013 01:00:00 al 01/05/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
15/04/2013 12:15:37 15/04/2013 17:00:50	931.6	42.5	432.7	17.8	1188.8	52.2	13.5	0.3	342436.3	AVV	285	0.0	29.8
16/04/2013 22:02:05 16/04/2013 22:05:05	N 2691.0	N 1.7	N 0.0	N 0.0	N 1771.1	N 1.1	N 0.0	N 0.0	N 633.9	SP	3	N 0.0	N 0.5
17/04/2013 10:05:52 17/04/2013 13:55:05	1104.5	35.3	297.3	14.2	1266.7	27.1	30.5	0.8	258389.8	AVV	230	0.4	22.9
17/04/2013 23:02:50 17/04/2013 23:02:55	N 2336.4	N 1.9	N 0.0	N 0.0	N 1051.7	N 0.9	N 4.1	N 0.0	N 818.5	SP	0	N 0.0	N 0.7
18/04/2013 10:27:17 18/04/2013 15:50:20	1136.2	74.2	341.7	23.3	1603.3	64.8	3.8	0.2	388638.8	AVV	323	0.1	34.6
18/04/2013 23:02:35 18/04/2013 23:13:20	N 3558.9	N 11.8	N 0.0	N 0.0	N 3784.5	N 12.6	N 0.0	N 0.0	N 3316.7	SP	11	N 0.0	N 1.3
19/04/2013 10:42:37 19/04/2013 16:53:05	1313.1	20.2	503.3	11.1	2185.8	27.3	3.5	0.2	218309.1	AVV	371	0.3	18.5
20/04/2013 11:02:05 20/04/2013 11:02:20	N 2141.5	N 1.9	N 23.9	N 0.0	N 300.8	N 0.3	N 1.7	N 0.0	N 879.0	SP	0	N 0.0	N 0.6
20/04/2013 13:30:32 20/04/2013 17:46:05	1059.3	25.9	343.0	13.4	1575.5	21.7	2.0	0.1	233579.3	AVV	256	0.6	19.7
21/04/2013 12:02:20 21/04/2013 12:02:25	N 2173.7	N 1.9	N 8.0	N 0.0	N 501.2	N 0.4	N 2.6	N 0.0	N 882.3	SP	0	N 0.0	N 0.7
21/04/2013 13:55:07 21/04/2013 17:49:35	1527.1	49.5	553.4	15.8	1826.7	33.0	4.6	0.4	182284.1	AVV	234	0.3	16.0
21/04/2013 23:03:05 21/04/2013 23:03:20	N 2357.1	N 2.5	N 0.0	N 0.0	N 1435.9	N 1.5	N 2.8	N 0.0	N 1058.3	SP	0	N 0.0	N 0.9
22/04/2013 01:04:12 22/04/2013 05:58:05	1024.5	43.5	419.5	23.7	1448.1	49.3	6.2	0.3	368609.4	AVV	294	0.1	31.5
22/04/2013 23:03:20 22/04/2013 23:03:25	N 2275.9	N 2.3	N 0.0	N 0.0	N 1082.2	N 1.1	N 5.6	N 0.0	N 992.1	SP	0	N 0.0	N 0.8

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/04/2013 01:00:00 al 01/05/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
23/04/2013 05:10:02 23/04/2013 10:57:50	1135.6	27.9	429.2	11.6	1302.0	17.2	5.1	0.4	339660.7	AVV	347	0.2	29.3
23/04/2013 23:02:35 23/04/2013 23:02:50	N 2265.5	N 1.1	N 0.0	N 0.0	N 1083.0	N 0.5	N 0.0	N 0.0	N 497.1	SP	0	N 0.0	N 0.4
27/04/2013 07:46:07 27/04/2013 15:44:36	885.2	42.0	311.5	14.7	702.0	15.2	4.9	0.3	494753.9	AVV	478	6.3	37.8
27/04/2013 23:03:36 27/04/2013 23:03:41	N 2381.3	N 8.3	N 0.0	N 0.0	N 1042.9	N 3.6	N 14.8	N 0.1	N 3496.0	SP	0	N 0.0	N 2.0
30/04/2013 04:08:47 30/04/2013 10:57:36	562.9	29.4	280.6	16.3	627.3	30.2	9.3	0.5	418879.4	AVV	409	6.8	29.1
30/04/2013 23:02:36 30/04/2013 23:02:41	N 2137.1	N 0.9	N 0.0	N 0.0	N 779.0	N 0.3	N 4.4	N 0.0	N 425.8	SP	0	N 0.0	N 0.5
TOTALI		691.9		296.0		479.5		14.6	5385900.1			35.8	436.2

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
18	16