

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 4
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/06/2013 01:00:00 al 01/07/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
05/06/2013 10:05:12 05/06/2013 18:16:21	813.8	375.1	464.1	178.9	296.2	59.5	2.0	0.7	463422.7	AVV	491	10.0	29.5
05/06/2013 23:02:36 05/06/2013 23:02:41	N 1618.6	N 0.8	N 709.1	N 0.3	N 230.4	N 0.1	N 0.0	N 0.0	N 487.1	SP	0	N 0.0	N 0.9
07/06/2013 11:10:02 07/06/2013 20:02:36	541.7	439.1	380.0	226.8	117.0	30.1	0.2	0.1	637104.6	AVV	532	6.9	47.7
07/06/2013 23:03:06 07/06/2013 23:03:11	N 906.3	N 0.4	N 428.8	N 0.2	N 136.6	N 0.1	N 0.0	N 0.0	N 474.9	SP	0	N 0.0	N 0.7
08/06/2013 11:46:47 08/06/2013 18:20:51	748.0	235.5	799.0	163.1	400.1	58.3	0.7	0.1	299592.5	AVV	394	0.9	24.8
08/06/2013 23:03:21 08/06/2013 23:03:26	N 893.0	N 0.4	N 293.2	N 0.1	N 92.2	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 400.8	SP	0	N 0.0	N 0.5
16/06/2013 09:46:32 16/06/2013 18:12:22	611.0	360.7	444.6	192.3	381.9	118.0	1.2	0.6	505585.8	AVV	506	5.4	37.3
16/06/2013 23:03:22 16/06/2013 23:03:27	N 915.4	N 0.6	N 307.9	N 0.2	N 159.9	N 0.1	N 0.0	N 0.0	N 610.4	SP	0	N 0.0	N 0.9
17/06/2013 04:45:27 17/06/2013 10:17:22	797.8	185.5	917.3	127.0	223.2	21.9	0.4	0.0	229833.4	AVV	332	0.0	19.8
17/06/2013 22:03:22 17/06/2013 22:03:27	N 932.4	N 0.9	N 332.8	N 0.3	N 138.0	N 0.1	N 0.0	N 0.0	N 962.9	SP	0	N 0.0	N 1.0
18/06/2013 01:33:52 18/06/2013 06:19:07	809.9	274.3	538.0	123.5	123.8	18.6	0.1	0.0	338741.8	AVV	286	0.0	28.7
19/06/2013 23:03:37 19/06/2013 23:03:42	N 785.2	N 0.3	N 321.0	N 0.1	N 212.1	N 0.1	N 0.1	N 0.0	N 338.8	SP	0	N 0.0	N 0.4
20/06/2013 01:10:42 20/06/2013 05:29:52	747.0	303.5	547.3	152.1	138.8	20.2	2.5	0.3	392650.1	AVV	259	0.1	33.3
20/06/2013 22:03:52 20/06/2013 22:04:07	N 761.5	N 0.7	N 313.7	N 0.3	N 201.4	N 0.2	N 0.0	N 0.0	N 863.5	SP	1	N 0.0	N 1.0

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 4
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/06/2013 01:00:00 al 01/07/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
21/06/2013 06:45:57 21/06/2013 10:59:37	767.9	150.5	258.6	75.3	41.4	18.0	0.4	0.1	236116.5	AVV	254	0.1	19.7
21/06/2013 11:05:07 21/06/2013 11:05:12	N 737.5	N 10.1	N 423.5	N 5.8	N 719.4	N 9.8	N 24.2	N 0.3	N 13653.5	SP	0	N 0.3	N 2.3
21/06/2013 11:32:07 21/06/2013 12:37:22	741.9	118.9	357.1	57.2	50.7	8.1	0.6	0.1	160288.9	AVV	65	0.1	13.5
22/06/2013 01:39:07 22/06/2013 01:39:12	N 762.3	N 58.0	N 325.5	N 24.8	N 54.2	N 4.1	N 0.5	N 0.0	N 76098.6	SP	0	N 0.0	N 9.8
22/06/2013 10:35:07 22/06/2013 17:28:07	723.0	404.2	343.3	155.5	121.9	38.6	0.4	0.4	535851.4	AVV	413	0.4	45.2
22/06/2013 23:03:22 22/06/2013 23:03:27	N 796.7	N 0.4	N 322.8	N 0.2	N 36.9	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 471.5	SP	0	N 0.0	N 0.7
24/06/2013 05:25:22 24/06/2013 11:09:22	712.6	194.2	354.8	82.2	210.8	28.5	9.5	1.7	263590.3	AVV	344	0.9	22.0
24/06/2013 23:03:22 24/06/2013 23:03:27	N 724.1	N 0.5	N 265.8	N 0.2	N 299.5	N 0.2	N 0.2	N 0.0	N 751.3	SP	0	N 0.0	N 0.8
26/06/2013 13:00:12 26/06/2013 17:21:37	721.6	218.7	448.8	112.4	277.0	43.5	4.5	1.1	300698.9	AVV	261	0.2	25.6
28/06/2013 08:42:07 28/06/2013 08:42:12	N 799.3	N 77.4	N 244.0	N 23.6	N 75.5	N 7.3	N 0.4	N 0.0	N 96769.5	SP	0	N 0.0	N 11.6
TOTALI		3260.3		1646.5		463.4		5.2	4363476.8			25.1	347.1

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
12	12