

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 6  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/08/2013 01:00:00 al 01/09/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
02/08/2013 03:46:57 02/08/2013 15:15:51	165.7	313.2	434.1	797.4	88.4	106.6	20.4	32.4	2072656.8	AVV	689	0.3	179.5
03/08/2013 00:39:46 03/08/2013 00:40:51	N 149.6	N 31.0	N 143.8	N 29.8	N 25.0	N 5.2	N 18.5	N 3.8	N 207034.1	SP	1	N 0.0	N 26.5
05/08/2013 04:19:12 05/08/2013 12:13:21	179.7	204.6	440.5	500.7	174.0	145.7	20.3	20.6	1227986.2	AVV	474	0.1	103.8
05/08/2013 23:10:06 05/08/2013 23:38:06	N 450.7	N 6.5	N 144.6	N 2.1	N 70.0	N 1.0	N 67.6	N 1.0	N 14474.6	SP	28	N 0.0	N 7.3
06/08/2013 05:22:07 06/08/2013 11:54:22	188.1	277.4	374.5	486.8	14.0	15.1	11.5	15.5	1443081.3	AVV	392	0.2	122.3
08/08/2013 02:57:07 08/08/2013 02:57:10	N 110.4	N 51.0	N 111.8	N 51.7	N 3.8	N 1.7	N 10.3	N 4.8	N 461923.2	AVV	0	N 0.0	N 39.3
09/08/2013 13:18:33 09/08/2013 14:16:38	463.2	21.5	172.7	11.0	318.2	1.8	127.8	2.8	33206.2	SP	58	0.0	5.0
10/08/2013 03:30:09 10/08/2013 11:31:50	119.9	245.3	310.8	490.6	40.9	74.1	17.2	20.3	1666292.3	AVV	481	0.2	142.5
11/08/2013 00:25:50 11/08/2013 00:27:50	N 70.8	N 6.1	N 89.5	N 7.7	N 18.4	N 1.6	N 24.0	N 2.1	N 86437.0	SP	2	N 0.0	N 16.1
11/08/2013 10:50:02 11/08/2013 14:27:10	77.6	26.2	399.9	121.6	46.9	10.2	18.0	2.2	303229.1	MANC AVV	217	0.1	27.4
11/08/2013 16:26:45 11/08/2013 18:37:30	134.8	7.2	422.7	22.6	54.1	1.6	46.0	1.1	53499.2	MANC AVV	131	0.0	7.3
19/08/2013 02:31:17 19/08/2013 11:11:21	871.7	944.3	477.5	551.6	155.4	127.3	12.1	11.8	1276583.7	AVV	520	0.3	107.9
19/08/2013 23:05:06 19/08/2013 23:05:21	N 324.5	N 1.0	N 126.3	N 0.4	N 242.0	N 0.7	N 89.3	N 0.3	N 2944.1	SP	0	N 0.0	N 2.9
20/08/2013 04:03:22 20/08/2013 11:01:36	58.7	89.3	437.0	494.2	30.1	29.9	10.6	11.7	1267134.6	AVV	418	0.2	108.4

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
 EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 6  
 Sistema di Misura delle Emissioni  
 Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
 dal 01/08/2013 01:00:00 al 01/09/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
20/08/2013 23:04:21 20/08/2013 23:06:36	N 119.9	N 0.3	N 100.4	N 0.2	N 247.2	N 0.5	N 82.2	N 0.2	N 2171.9	SP	2	N 0.0	N 2.5
TOTALI		2129.0		3476.5		512.3		118.3	9343669.3			1.5	804.0

**TOTALE FASI A/S**

AVVII	SPEGNIMENTI
9	6