

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 3
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/04/2013 01:00:00 al 01/05/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
09/04/2013 09:22:02 09/04/2013 18:11:20	775.0	363.1	541.0	193.6	328.9	48.6	6.7	2.4	465657.3	AVV	529	3.7	36.8
09/04/2013 23:03:20 09/04/2013 23:03:25	N 1416.1	N 0.8	N 476.3	N 0.3	N 324.6	N 0.2	N 6.6	N 0.0	N 592.6	SP	0	N 0.0	N 0.9
11/04/2013 04:47:42 11/04/2013 10:59:20	969.1	244.3	733.3	140.9	517.7	19.4	10.8	2.0	289301.6	AVV	372	0.3	25.0
11/04/2013 23:02:05 11/04/2013 23:02:20	N 1744.3	N 0.5	N 433.9	N 0.1	N 451.8	N 0.1	N 7.6	N 0.0	N 299.5	SP	0	N 0.0	N 0.6
12/04/2013 09:20:47 12/04/2013 14:16:35	896.2	245.9	387.9	101.3	246.9	25.0	10.4	1.8	294262.4	AVV	296	0.1	25.5
13/04/2013 10:32:50 13/04/2013 10:32:55	N 876.1	N 49.0	N 298.8	N 16.7	N 54.4	N 3.0	N 2.4	N 0.1	N 55887.5	SP	0	N 0.0	N 8.6
13/04/2013 13:39:52 13/04/2013 16:57:20	882.7	41.4	454.4	26.4	402.2	21.0	3.8	0.3	47134.0	AVV	198	0.3	6.7
13/04/2013 22:03:35 13/04/2013 22:03:40	N 1282.9	N 0.8	N 367.7	N 0.2	N 136.5	N 0.1	N 4.9	N 0.0	N 634.7	SP	0	N 0.0	N 0.9
14/04/2013 12:47:42 14/04/2013 17:03:20	813.7	299.2	420.6	168.1	148.6	26.3	2.2	0.8	369355.3	AVV	256	0.1	31.1
14/04/2013 23:01:35 14/04/2013 23:01:50	N 1744.8	N 0.2	N 432.1	N 0.1	N 865.4	N 0.1	N 7.2	N 0.0	N 121.0	SP	0	N 0.0	N 0.4
15/04/2013 12:06:37 15/04/2013 17:03:20	1030.7	297.8	552.5	165.3	2412.2	313.3	59.5	8.8	334511.7	AVV	297	0.5	29.5
15/04/2013 23:00:50 15/04/2013 23:01:05	N 2302.7	N 0.1	N 526.1	N 0.0	N 1162.0	N 0.0	N 10.5	N 0.0	N 30.5	SP	1	N 0.0	N 0.2
16/04/2013 01:12:32 16/04/2013 06:12:50	1021.9	295.2	849.1	216.2	1133.2	185.0	70.8	8.3	326017.5	AVV	300	0.6	28.7
16/04/2013 23:02:05 16/04/2013 23:02:20	N 576.8	N 0.1	N 203.2	N 0.0	N 520.1	N 0.1	N 7.1	N 0.0	N 234.7	SP	0	N 0.0	N 0.6

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 3
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/04/2013 01:00:00 al 01/05/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
17/04/2013 05:38:22 17/04/2013 10:01:05	626.7	250.7	369.9	136.9	506.5	88.4	5.4	1.9	373234.2	AVV	263	0.3	32.4
17/04/2013 22:02:50 17/04/2013 22:02:55	N 700.2	N 0.3	N 252.6	N 0.1	N 509.0	N 0.2	N 3.6	N 0.0	N 364.5	SP	0	N 0.0	N 0.7
18/04/2013 07:15:47 18/04/2013 10:59:20	650.9	222.9	529.5	148.2	561.7	36.1	39.8	2.2	321059.4	AVV	224	0.1	27.3
18/04/2013 23:02:05 18/04/2013 23:02:10	N 645.5	N 0.1	N 161.6	N 0.0	N 503.6	N 0.1	N 6.5	N 0.0	N 206.8	SP	0	N 0.0	N 0.5
22/04/2013 09:33:07 22/04/2013 16:12:50	701.7	225.0	468.9	92.6	348.0	57.8	52.0	21.4	333699.7	AVV	399	2.6	27.4
22/04/2013 23:02:20 22/04/2013 23:02:25	N 744.9	N 0.2	N 164.4	N 0.0	N 758.5	N 0.2	N 6.4	N 0.0	N 248.4	SP	0	N 0.0	N 0.5
27/04/2013 02:58:37 27/04/2013 10:57:35	617.8	331.3	337.3	112.8	496.8	81.6	78.4	18.6	476246.6	AVV	479	4.1	37.8
27/04/2013 23:04:20 27/04/2013 23:04:35	N 912.7	N 1.2	N 210.1	N 0.3	N 539.5	N 0.7	N 5.0	N 0.0	N 1288.2	SP	0	N 0.0	N 1.4
TOTALI		2816.7		1502.3		902.6		68.4	3630479.7			12.6	308.3

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
11	11