

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 5
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/08/2013 01:00:00 al 01/09/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
04/08/2013 03:12:36 04/08/2013 03:13:06	N 489.9	N 57.0	N 219.4	N 25.5	N 49.2	N 5.7	N 7.6	N 0.9	N 116276.4	SP	1	N 0.1	N 11.0
04/08/2013 03:27:32 04/08/2013 10:57:51	151.3	162.9	405.9	515.9	64.0	55.6	6.5	7.1	1224982.7	AVV	450	0.2	103.9
04/08/2013 23:05:36 04/08/2013 23:05:41	N 399.3	N 1.5	N 159.2	N 0.6	N 70.6	N 0.3	N 16.7	N 0.1	N 3792.5	SP	0	N 0.0	N 3.3
05/08/2013 00:22:52 05/08/2013 07:08:06	140.2	173.3	410.1	488.2	46.5	37.3	6.1	6.7	1275170.9	AVV	406	0.7	107.8
05/08/2013 15:38:36 05/08/2013 15:42:36	N 157.3	N 30.3	N 135.3	N 26.0	N 39.4	N 7.6	N 12.1	N 2.3	N 192483.8	SP	4	N 0.0	N 25.5
05/08/2013 16:06:22 05/08/2013 18:13:51	360.6	97.1	649.8	246.3	73.0	14.7	44.4	10.0	373091.3	AVV	127	0.3	33.9
09/08/2013 00:34:18 09/08/2013 00:34:33	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 9.5	N 2.1	N 219895.0	SP	0	N 0.0	N 21.6
09/08/2013 00:56:52 09/08/2013 07:08:03	24.5	8.0	261.2	292.3	168.4	95.1	12.8	6.5	951170.0	AVV	372	0.2	82.5
09/08/2013 12:36:08 09/08/2013 13:18:33	395.4	20.0	37.9	6.6	510.7	10.2	97.1	1.7	175519.5	SP	42	0.2	24.6
09/08/2013 16:17:07 09/08/2013 18:47:27	441.2	54.0	526.3	110.7	135.6	29.5	74.9	2.5	210555.9	MANC AVV	150	0.2	19.9
13/08/2013 03:30:26 13/08/2013 12:07:04	264.3	224.6	510.3	508.4	90.9	77.2	17.3	14.7	1082280.0	AVV	517	0.4	98.9
13/08/2013 23:05:19 13/08/2013 23:05:34	N 365.4	N 1.2	N 87.7	N 0.3	N 99.7	N 0.3	N 18.9	N 0.1	N 3213.3	SP	0	N 0.0	N 3.1
14/08/2013 10:19:11 14/08/2013 15:51:19	196.0	156.9	358.2	330.6	64.5	38.4	6.2	4.3	895640.6	AVV	332	0.5	79.6
14/08/2013 23:05:08 14/08/2013 23:05:18	N 450.1	N 1.2	N 138.8	N 0.4	N 68.6	N 0.2	N 39.6	N 0.1	N 2689.0	SP	0	N 0.0	N 2.7

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 5
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/08/2013 01:00:00 al 01/09/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
16/08/2013 10:11:31 16/08/2013 10:42:21	N 96.0	N 38.9	N 372.5	N 151.0	N 7.9	N 3.2	N 3.7	N 1.5	N 405312.7	AVV	31	N 0.1	N 33.0
16/08/2013 23:05:21 16/08/2013 23:05:26	N 472.8	N 1.5	N 123.3	N 0.4	N 84.4	N 0.3	N 12.1	N 0.0	N 3123.6	SP	0	N 0.0	N 3.0
17/08/2013 03:59:52 17/08/2013 10:58:51	232.3	262.6	442.5	540.2	69.9	60.9	6.4	8.0	1289030.2	AVV	419	0.2	109.3
17/08/2013 23:03:46 17/08/2013 23:07:51	N 553.2	N 0.8	N 159.9	N 0.2	N 229.7	N 0.3	N 69.6	N 0.1	N 1459.9	SP	4	N 0.0	N 2.1
22/08/2013 02:41:37 22/08/2013 12:12:36	209.1	166.4	537.9	512.7	305.4	209.8	11.9	10.3	1480341.6	AVV	571	0.5	125.0
22/08/2013 23:03:51 22/08/2013 23:03:56	N 202.6	N 0.3	N 1.1	N 0.0	N 80.2	N 0.1	N 18.0	N 0.0	N 1309.6	SP	0	N 0.0	N 1.9
23/08/2013 04:30:12 23/08/2013 10:20:06	65.6	88.6	357.4	341.0	84.5	62.3	7.2	7.5	1290839.7	AVV	350	0.3	110.6
23/08/2013 23:14:06 23/08/2013 23:14:21	N 147.9	N 3.3	N 36.6	N 0.8	N 80.0	N 1.8	N 9.7	N 0.2	N 22558.5	SP	0	N 0.0	N 8.2
24/08/2013 04:21:17 24/08/2013 13:57:36	49.8	78.3	488.3	771.9	56.4	62.1	8.1	11.1	1634659.1	AVV	576	0.6	141.5
24/08/2013 23:04:51 24/08/2013 23:04:56	N 241.7	N 0.6	N 137.9	N 0.3	N 139.8	N 0.3	N 48.3	N 0.1	N 2429.6	SP	0	N 0.0	N 2.6
29/08/2013 02:28:07 29/08/2013 10:59:51	69.9	107.8	629.2	748.1	281.6	236.8	8.8	9.3	1301948.5	AVV	511	0.1	110.1
30/08/2013 01:04:06 30/08/2013 01:04:11	N 269.7	N 0.4	N 228.6	N 0.3	N 71.1	N 0.1	N 39.7	N 0.1	N 1502.3	SP	0	N 0.0	N 2.0
30/08/2013 10:00:02 30/08/2013 14:51:36	163.3	186.3	592.9	617.0	64.4	51.8	6.9	7.0	1135075.2	AVV	291	0.1	98.5
30/08/2013 23:04:06 30/08/2013 23:04:11	N 257.9	N 0.4	N 175.8	N 0.3	N 207.6	N 0.3	N 20.2	N 0.0	N 1544.3	SP	0	N 0.0	N 1.9

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
 EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 5
 Sistema di Misura delle Emissioni
 Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
 dal 01/08/2013 01:00:00 al 01/09/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
31/08/2013 02:15:37 31/08/2013 09:17:51	139.9	194.5	283.8	362.0	43.3	43.0	5.9	7.1	1417609.1	AVV	422	0.3	118.8
31/08/2013 21:04:51 31/08/2013 21:04:56	N 271.4	N 0.8	N 217.8	N 0.6	N 102.2	N 0.3	N 25.5	N 0.1	N 2763.7	SP	0	N 0.0	N 2.9
TOTALI		1981.2		6391.9		1084.7		113.9	15737914.3			4.8	1365.0

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
15	15