

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/05/2013 01:00:00 al 01/06/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
01/05/2013 08:47:47 01/05/2013 10:19:12	46360.3	0.2	4530.1	1.6	1679.5	4.4	2.9	0.0	2636.1	MANC AVV	92	0.1	0.6
01/05/2013 11:37:32 01/05/2013 16:59:20	848.2	43.9	336.8	18.9	293.2	12.8	2.1	0.2	372659.8	AVV	322	0.1	31.7
01/05/2013 23:02:35 01/05/2013 23:02:40	N 1300.1	N 1.3	N 24.1	N 0.0	N 641.4	N 0.6	N 11.0	N 0.0	N 988.3	SP	0	N 0.0	N 0.8
02/05/2013 01:02:52 02/05/2013 05:12:50	699.5	43.8	289.5	19.1	584.2	25.5	3.0	0.2	361023.5	AVV	250	0.1	30.9
02/05/2013 22:04:20 02/05/2013 22:04:25	N 1727.6	N 3.3	N 0.0	N 0.0	N 265.4	N 0.5	N 0.0	N 0.0	N 1918.7	SP	0	N 0.1	N 1.4
03/05/2013 00:44:57 03/05/2013 05:09:35	689.7	29.5	332.2	14.2	245.7	10.4	5.1	0.2	303065.4	AVV	265	0.0	25.3
03/05/2013 23:02:35 03/05/2013 23:02:40	N 1720.6	N 2.4	N 50.7	N 0.1	N 117.7	N 0.2	N 0.8	N 0.0	N 1422.9	SP	0	N 0.1	N 0.6
04/05/2013 01:04:57 04/05/2013 05:15:20	691.8	34.7	386.6	15.0	246.9	9.4	104.7	4.2	318807.9	AVV	251	0.0	27.4
04/05/2013 21:02:35 04/05/2013 21:02:40	N 1880.6	N 2.1	N 50.3	N 0.1	N 458.1	N 0.5	N 0.0	N 0.0	N 1127.6	SP	0	N 0.0	N 1.2
04/05/2013 21:11:22 04/05/2013 22:20:17	1706.6	2.1	35.4	0.1	260.7	0.5	0.0	0.0	1127.6	MANC AVV	69	0.0	1.2
05/05/2013 10:37:57 05/05/2013 15:48:50	836.0	52.7	434.5	34.1	952.5	52.6	4.1	0.3	464897.1	AVV	311	0.1	39.5
05/05/2013 23:02:50 05/05/2013 23:02:55	N 1867.1	N 1.5	N 0.0	N 0.0	N 835.5	N 0.7	N 8.3	N 0.0	N 818.8	SP	0	N 0.0	N 0.8
06/05/2013 23:06:07 07/05/2013 05:07:50	549.8	35.7	250.2	13.4	509.8	16.7	50.3	2.8	375643.2	AVV	361	4.3	27.2
07/05/2013 23:02:35 07/05/2013 23:02:50	N 1423.1	N 1.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.2	N 5.4	N 0.0	N 723.6	SP	0	N 0.0	N 0.7

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/05/2013 01:00:00 al 01/06/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
07/05/2013 23:04:37 08/05/2013 00:05:07	1423.1	1.0	468.4	1.9	2787.0	5.8	6.2	0.0	4834.8	MANC AVV	61	0.1	1.5
08/05/2013 00:32:27 08/05/2013 04:46:50	638.1	27.1	324.2	22.2	1077.4	42.7	3.7	0.2	341264.1	AVV	254	0.1	28.8
08/05/2013 23:02:35 08/05/2013 23:02:40	N 1757.5	N 1.5	N 0.0	N 0.0	N 391.5	N 0.3	N 3.7	N 0.0	N 844.8	SP	0	N 0.0	N 0.7
08/05/2013 23:26:12 09/05/2013 00:28:27	0.0	0.0	550.7	3.1	3335.1	18.8	9.1	0.1	5645.1	MANC AVV	62	0.0	1.0
09/05/2013 00:31:37 09/05/2013 04:57:05	721.5	33.2	380.0	28.3	1655.2	64.8	4.0	0.2	328280.0	AVV	266	0.1	27.8
10/05/2013 00:03:05 10/05/2013 00:03:20	N 1778.2	N 1.4	N 18.1	N 0.0	N 154.6	N 0.1	N 0.9	N 0.0	N 782.9	SP	0	N 0.0	N 0.8
10/05/2013 01:22:07 10/05/2013 05:18:35	677.3	57.6	288.8	25.4	110.5	8.0	4.7	0.4	289711.0	AVV	236	0.0	25.2
11/05/2013 23:03:05 11/05/2013 23:26:05	N 1950.4	N 11.3	N 274.4	N 1.6	N 1020.0	N 5.9	N 2.3	N 0.0	N 5798.5	SP	23	N 0.1	N 1.8
12/05/2013 23:09:57 13/05/2013 05:14:05	642.5	42.1	416.1	19.0	382.9	13.4	30.7	1.1	405161.5	AVV	365	3.7	31.2
13/05/2013 21:05:20 13/05/2013 21:05:25	N 1523.9	N 3.8	N 413.4	N 1.0	N 830.7	N 2.1	N 5.9	N 0.0	N 2496.8	SP	0	N 0.0	N 1.8
14/05/2013 00:32:42 14/05/2013 05:07:05	770.5	45.4	515.8	29.9	357.2	15.4	10.5	0.4	352514.7	AVV	275	0.0	29.9
14/05/2013 21:02:50 14/05/2013 21:02:55	N 1304.7	N 2.5	N 489.9	N 1.0	N 671.4	N 1.3	N 0.1	N 0.0	N 1952.6	SP	0	N 0.1	N 1.2
14/05/2013 21:10:52 14/05/2013 22:19:52	1304.7	2.5	2452.8	1.0	1064.7	1.3	0.1	0.0	1952.6	MANC AVV	69	0.1	1.2
15/05/2013 00:02:37 15/05/2013 05:15:05	832.8	33.4	697.7	32.6	962.6	33.0	18.9	0.7	352408.0	AVV	313	0.1	29.2

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/05/2013 01:00:00 al 01/06/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
15/05/2013 22:15:50 15/05/2013 22:15:55	N 1982.6	N 92.9	N 849.0	N 39.8	N 570.6	N 26.7	N 0.0	N 0.2	N 46845.4	SP	0	N 0.1	N 5.6
15/05/2013 22:32:47 16/05/2013 04:59:50	969.9	38.8	592.5	28.8	204.9	7.3	5.2	0.2	397627.0	AVV	387	0.1	34.5
16/05/2013 22:02:20 16/05/2013 22:02:25	N 1778.9	N 1.2	N 245.6	N 0.2	N 298.7	N 0.2	N 5.6	N 0.0	N 655.3	SP	0	N 0.0	N 0.5
16/05/2013 23:09:42 17/05/2013 01:05:47	1114.0	7.7	2054.5	2.8	1269.4	3.3	54.8	0.6	12893.6	MANC AVV	116	0.3	1.7
17/05/2013 01:50:22 17/05/2013 04:53:05	601.8	43.3	372.8	22.9	215.4	13.6	3.9	0.3	331476.3	AVV	183	0.2	28.6
17/05/2013 22:02:50 17/05/2013 22:02:55	N 1778.6	N 1.4	N 256.9	N 0.2	N 542.1	N 0.4	N 6.6	N 0.0	N 787.8	SP	0	N 0.0	N 0.7
18/05/2013 00:33:12 18/05/2013 03:45:50	1475.7	109.2	517.9	30.3	641.8	21.4	5.2	0.2	185844.0	AVV	192	0.2	16.9
18/05/2013 21:02:35 18/05/2013 21:02:40	N 1936.7	N 1.5	N 379.4	N 0.3	N 780.8	N 0.6	N 2.0	N 0.0	N 773.2	SP	0	N 0.0	N 0.6
19/05/2013 22:49:22 20/05/2013 05:04:20	1085.7	48.5	416.0	15.8	272.0	10.4	8.8	0.3	374978.5	AVV	375	1.4	30.4
20/05/2013 22:27:50 20/05/2013 22:28:05	N 0.0	N 104.0	N 0.0	N 4.0	N 0.0	N 14.9	N 0.0	N 0.0	N 51576.2	SP	1	N 0.0	N 7.9
21/05/2013 00:16:47 21/05/2013 05:01:35	830.5	35.3	509.8	20.0	238.0	6.2	21.9	0.4	325572.5	AVV	285	0.3	28.1
21/05/2013 21:02:50 21/05/2013 21:02:55	N 1286.5	N 0.9	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.7	N 0.0	N 0.0	N 683.8	SP	0	N 0.0	N 0.7
21/05/2013 21:03:17 21/05/2013 22:12:07	1445.0	0.9	218.5	0.0	168.4	0.7	0.0	0.0	683.8	MANC AVV	69	0.0	0.7
22/05/2013 00:30:22 22/05/2013 04:57:05	834.4	38.0	241.8	13.7	183.1	8.0	9.0	0.6	328578.6	AVV	267	0.0	27.7

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/05/2013 01:00:00 al 01/06/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
22/05/2013 21:02:50 22/05/2013 21:03:05	N 1953.0	N 2.5	N 32.4	N 0.0	N 1288.0	N 1.6	N 0.0	N 0.0	N 1276.7	SP	1	N 0.1	N 0.8
22/05/2013 21:28:52 22/05/2013 22:35:52	1524.5	0.0	315.7	0.0	171.3	0.0	0.0	0.0	0.0	MANC AVV	67	0.0	0.0
23/05/2013 00:22:22 23/05/2013 04:18:05	1096.4	50.2	329.3	12.5	272.1	12.5	3.0	0.1	220711.5	AVV	236	0.0	18.3
23/05/2013 21:02:50 23/05/2013 21:02:55	N 1320.0	N 1.1	N 85.3	N 0.1	N 568.3	N 0.5	N 0.1	N 0.0	N 818.8	SP	0	N 0.0	N 0.6
24/05/2013 00:28:17 24/05/2013 04:11:35	1080.3	39.0	258.3	19.3	1157.5	36.9	6.8	0.4	208764.2	AVV	223	0.1	17.7
24/05/2013 21:03:05 24/05/2013 21:03:10	N 1856.9	N 2.5	N 57.1	N 0.1	N 231.9	N 0.3	N 0.6	N 0.0	N 1322.9	SP	0	N 0.0	N 1.2
25/05/2013 00:32:37 25/05/2013 04:15:20	1051.2	60.0	410.6	16.6	898.8	68.4	2.9	0.1	228943.5	AVV	223	0.1	19.5
25/05/2013 21:03:35 25/05/2013 21:03:40	N 1865.6	N 1.6	N 95.5	N 0.1	N 342.8	N 0.3	N 3.5	N 0.0	N 852.3	SP	0	N 0.0	N 0.8
26/05/2013 12:59:07 26/05/2013 16:13:50	337.6	21.7	431.8	23.8	1015.0	27.4	39.6	0.9	184911.6	AVV	194	3.6	13.2
26/05/2013 23:02:50 26/05/2013 23:02:55	N 1407.6	N 1.1	N 109.6	N 0.1	N 537.3	N 0.4	N 3.2	N 0.0	N 771.8	SP	0	N 0.0	N 0.6
27/05/2013 00:27:02 27/05/2013 04:18:05	1098.0	55.9	251.2	15.9	256.8	9.2	3.0	0.2	237294.9	AVV	231	0.0	20.2
27/05/2013 21:53:50 27/05/2013 21:53:55	N 0.0	N 190.7	N 0.0	N 7.5	N 0.0	N 43.9	N 0.0	N 0.5	N 189187.3	SP	0	N 0.0	N 17.2
28/05/2013 00:06:57 28/05/2013 04:12:05	1146.4	48.8	383.1	16.6	337.8	9.7	2.9	0.1	247389.6	AVV	246	0.1	21.0
28/05/2013 22:26:05 28/05/2013 22:26:10	N 0.0	N 82.9	N 0.0	N 5.7	N 0.0	N 30.1	N 0.0	N 0.5	N 40897.6	SP	0	N 0.0	N 7.3

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/05/2013 01:00:00 al 01/06/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
29/05/2013 00:34:12 29/05/2013 04:15:05	1090.2	50.7	374.0	25.0	108.2	5.0	2.6	0.2	222129.0	AVV	221	0.1	19.1
29/05/2013 18:08:05 29/05/2013 18:09:05	N 1559.6	N 9.1	N 110.7	N 0.6	N 396.9	N 2.3	N 3.4	N 0.0	N 5851.4	SP	1	N 0.0	N 2.3
29/05/2013 23:37:27 30/05/2013 04:57:20	1015.9	54.3	478.1	30.6	88.1	4.4	4.5	0.3	391182.6	AVV	320	0.1	33.1
30/05/2013 18:04:20 30/05/2013 18:08:35	N 2929.0	N 13.5	N 159.2	N 0.7	N 682.9	N 3.2	N 13.2	N 0.1	N 4616.7	SP	4	N 0.0	N 2.1
TOTALI		1187.4		574.3		580.1		16.0	8180613.7			15.2	690.3

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
34	26