

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 5
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/02/2013 01:00:00 al 01/03/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
12/02/2013 03:29:51 12/02/2013 13:36:06	97.0	170.1	424.1	689.7	289.9	329.1	26.0	31.2	1671156.7	AVV	607	0.2	143.2
13/02/2013 00:02:22 13/02/2013 00:11:52	N 432.2	N 0.7	N 68.8	N 0.1	N 303.9	N 0.5	N 17.3	N 0.0	N 1685.0	SP	9	N 0.0	N 1.3
13/02/2013 11:21:51 13/02/2013 16:48:52	107.6	100.6	387.1	302.2	18.5	17.3	3.7	2.1	1209497.0	AVV	327	0.1	102.3
14/02/2013 00:02:22 14/02/2013 00:05:37	N 421.2	N 0.2	N 38.1	N 0.0	N 297.3	N 0.1	N 13.1	N 0.0	N 442.2	SP	3	N 0.0	N 1.1
14/02/2013 12:31:46 14/02/2013 17:11:02	119.0	118.7	251.0	215.6	138.9	78.1	5.2	3.5	899219.2	AVV	280	0.4	79.5
15/02/2013 00:01:07 15/02/2013 00:01:12	N 458.5	N 29.9	N 288.1	N 18.8	N 162.2	N 10.6	N 19.7	N 1.3	N 65209.9	SP	0	N 0.1	N 6.7
15/02/2013 00:09:51 15/02/2013 11:55:22	139.6	272.4	361.2	703.3	120.8	179.5	5.8	9.3	2119465.9	AVV	706	0.2	179.6
16/02/2013 00:01:07 16/02/2013 00:01:12	N 515.4	N 0.0	N 133.4	N 0.0	N 212.2	N 0.0	N 10.6	N 0.0	N 0.0	SP	0	N 0.0	N 0.0
17/02/2013 04:53:06 17/02/2013 13:18:22	106.9	151.6	306.1	472.9	111.7	111.4	6.4	7.1	1636212.8	AVV	505	0.2	136.3
18/02/2013 00:01:52 18/02/2013 00:02:07	N 408.7	N 25.7	N 369.8	N 23.2	N 132.3	N 8.3	N 8.9	N 0.6	N 62838.9	SP	1	N 0.1	N 5.8
18/02/2013 00:16:01 18/02/2013 11:10:52	138.3	204.5	493.8	838.7	83.3	98.7	5.2	7.3	1725582.2	AVV	654	0.3	145.2
19/02/2013 00:11:52 19/02/2013 00:16:22	N 248.5	N 3.9	N 142.1	N 2.2	N 84.8	N 1.3	N 6.1	N 0.1	N 15806.9	SP	5	N 0.0	N 6.8
19/02/2013 03:50:16 19/02/2013 12:02:52	405.0	503.4	317.4	480.7	55.9	64.8	11.4	13.7	1706109.3	AVV	492	0.2	142.4
20/02/2013 00:02:07 20/02/2013 00:26:07	N 826.6	N 6.1	N 153.9	N 1.1	N 211.5	N 1.6	N 97.5	N 0.7	N 7391.6	SP	24	N 0.1	N 2.4

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
 EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 5
 Sistema di Misura delle Emissioni
 Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
 dal 01/02/2013 01:00:00 al 01/03/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
25/02/2013 06:06:06 25/02/2013 13:30:07	184.8	172.9	445.2	494.5	227.6	173.6	11.6	7.4	1556470.2	AVV	444	0.4	129.1
26/02/2013 00:03:37 26/02/2013 00:28:37	N 248.8	N 25.4	N 272.1	N 27.8	N 133.5	N 13.6	N 4.9	N 0.5	N 101986.5	SP	25	N 0.1	N 9.4
26/02/2013 06:55:52 26/02/2013 11:55:07	141.6	164.6	470.8	508.8	12.7	14.2	3.1	3.4	1185579.7	AVV	300	0.2	100.4
27/02/2013 00:01:52 27/02/2013 00:02:07	N 514.7	N 31.2	N 395.2	N 24.0	N 126.5	N 7.7	N 6.3	N 0.4	N 60686.9	SP	1	N 0.0	N 6.4
27/02/2013 00:16:01 27/02/2013 11:57:37	229.6	375.6	539.0	936.8	103.1	126.7	4.4	7.0	1918816.7	AVV	701	0.2	161.2
28/02/2013 00:02:22 28/02/2013 00:02:32	N 520.6	N 34.7	N 304.1	N 20.3	N 181.5	N 12.1	N 8.3	N 0.6	N 66744.2	SP	0	N 0.0	N 7.3
28/02/2013 00:17:36 28/02/2013 10:24:07	233.6	381.6	510.9	850.9	96.6	102.8	5.1	5.8	2031694.0	AVV	607	0.3	176.7
28/02/2013 22:02:02 28/02/2013 22:02:07	N 811.9	N 0.4	N 434.3	N 0.2	N 166.0	N 0.1	N 160.1	N 0.1	N 432.9	SP	0	N 0.0	N 1.1
TOTALI		2615.9		6493.9		1296.0		97.7	17659803.6			2.7	1495.7

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
11	11