

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/07/2013 01:00:00 al 01/08/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
01/07/2013 12:32:57 01/07/2013 16:35:52	1146.4	42.5	271.8	16.4	346.2	10.4	129.4	5.1	242998.3	AVV	243	0.1	21.4
01/07/2013 23:04:17 01/07/2013 23:04:22	N 1342.1	N 2.4	N 83.4	N 0.1	N 502.9	N 0.9	N 0.0	N 0.0	N 1767.0	SP	0	N 0.0	N 1.3
02/07/2013 12:31:42 02/07/2013 17:24:52	1147.3	32.1	348.3	13.5	599.1	26.6	3.2	0.2	296598.1	AVV	293	0.1	25.5
02/07/2013 22:25:22 02/07/2013 22:41:37	N 0.0	N 140.2	N 0.0	N 10.2	N 0.0	N 193.7	N 0.0	N 16.0	N 60073.0	SP	16	N 0.1	N 8.3
03/07/2013 13:00:52 03/07/2013 14:16:07	897.1	1.0	233.4	0.5	113.1	0.3	5.3	0.0	1327.4	MANC AVV	76	0.0	0.3
03/07/2013 15:15:52 03/07/2013 19:13:52	1330.2	62.9	496.2	23.1	1510.5	67.5	31.1	0.5	178838.3	AVV	238	0.2	15.5
03/07/2013 22:03:52 03/07/2013 22:03:57	N 1936.9	N 5.2	N 94.1	N 0.3	N 1040.6	N 2.8	N 5.1	N 0.0	N 2701.5	SP	0	N 0.0	N 1.6
08/07/2013 08:44:57 08/07/2013 17:02:07	709.5	30.0	317.2	13.5	811.4	22.3	5.2	0.5	469332.8	AVV	498	5.7	35.8
08/07/2013 23:03:52 08/07/2013 23:03:57	N 2076.8	N 2.5	N 82.9	N 0.1	N 1070.6	N 1.3	N 0.0	N 0.0	N 1188.8	SP	0	N 0.0	N 1.2
09/07/2013 11:02:52 09/07/2013 16:02:52	888.7	40.2	405.9	22.4	1123.7	44.8	4.5	0.4	364382.6	AVV	300	0.1	30.9
09/07/2013 22:04:37 09/07/2013 22:04:42	N 2117.8	N 6.1	N 76.0	N 0.2	N 1366.5	N 3.9	N 6.5	N 0.0	N 2874.3	SP	0	N 0.1	N 1.4
11/07/2013 11:44:08 11/07/2013 17:11:07	686.7	35.2	413.0	14.7	1067.4	31.2	6.2	0.4	266294.9	AVV	327	0.1	22.9
11/07/2013 23:03:22 11/07/2013 23:03:37	N 2482.4	N 3.3	N 0.0	N 0.0	N 675.8	N 0.9	N 4.6	N 0.0	N 1314.2	SP	0	N 0.0	N 1.0
12/07/2013 01:48:58 12/07/2013 06:13:07	1311.8	34.5	470.9	15.5	3298.8	76.4	3.8	0.2	211686.7	AVV	265	0.1	18.1

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/07/2013 01:00:00 al 01/08/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
12/07/2013 12:03:37 12/07/2013 12:03:42	N 1473.3	N 1.2	N 0.0	N 0.0	N 652.4	N 0.5	N 1.3	N 0.0	N 802.1	SP	0	N 0.0	N 0.8
12/07/2013 13:52:43 12/07/2013 17:03:37	859.8	27.0	440.4	18.2	1399.5	32.6	2.1	0.2	194230.3	AVV	191	0.1	17.2
12/07/2013 23:03:52 12/07/2013 23:04:07	N 1500.0	N 3.1	N 0.0	N 0.0	N 1543.0	N 3.2	N 5.8	N 0.0	N 2066.3	SP	1	N 0.0	N 1.6
13/07/2013 12:28:13 13/07/2013 17:29:37	837.9	33.2	381.3	16.1	94.2	2.6	6.4	0.4	397257.5	AVV	301	0.0	34.6
13/07/2013 23:04:32 13/07/2013 23:04:37	N 1474.4	N 3.7	N 0.0	N 0.0	N 1007.3	N 2.5	N 9.5	N 0.0	N 2477.9	SP	0	N 0.0	N 1.5
17/07/2013 09:57:58 17/07/2013 11:39:03	425.7	0.0	98.8	2.1	212.8	8.8	5.8	0.1	21370.3	MANC AVV	102	1.7	0.2
18/07/2013 20:19:58 19/07/2013 04:08:37	998.7	47.4	399.1	16.8	216.9	7.5	12.7	0.5	352037.3	AVV	469	5.7	24.6
19/07/2013 21:03:37 19/07/2013 21:03:52	N 1375.0	N 9.8	N 489.9	N 3.5	N 2689.7	N 19.2	N 13.4	N 0.1	N 7120.6	SP	0	N 0.4	N 2.1
19/07/2013 21:11:23 20/07/2013 01:27:03	1243.9	27.7	614.1	11.7	2667.3	6.9	4.0	0.0	84129.8	MANC AVV	256	0.4	10.4
20/07/2013 11:50:18 20/07/2013 17:01:22	1006.3	11.0	574.2	9.2	254.5	4.2	3.2	0.3	175653.8	AVV	311	0.0	15.3
20/07/2013 23:06:07 20/07/2013 23:06:12	N 1469.9	N 5.0	N 0.0	N 0.0	N 831.4	N 2.8	N 9.7	N 0.0	N 3377.2	SP	0	N 0.0	N 1.8
21/07/2013 12:04:23 21/07/2013 17:23:32	1033.5	26.4	613.8	13.9	547.6	10.6	54.3	1.0	108560.6	AVV	319	0.3	13.3
21/07/2013 23:03:32 21/07/2013 23:03:37	N 1744.7	N 2.2	N 0.0	N 0.0	N 622.0	N 0.8	N 4.5	N 0.0	N 1285.2	SP	0	N 0.0	N 1.1
22/07/2013 03:45:13 22/07/2013 08:09:17	942.2	30.1	670.6	8.5	185.8	3.4	6.8	0.9	148337.8	AVV	264	0.0	13.3

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 2
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/07/2013 01:00:00 al 01/08/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
22/07/2013 21:39:50 22/07/2013 21:39:55	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 33.7	N 0.0	N 0.0	N 134525.3	SP	0	N 0.1	N 15.5
23/07/2013 00:53:27 23/07/2013 05:30:50	773.5	23.8	616.5	30.3	3193.9	75.4	6.8	0.3	264555.4	AVV	277	0.2	23.7
26/07/2013 01:01:35 26/07/2013 01:01:40	N 799.3	N 0.4	N 190.5	N 0.1	N 1349.3	N 0.7	N 1.7	N 0.0	N 508.6	SP	0	N 0.0	N 0.3
26/07/2013 13:05:12 26/07/2013 16:10:20	653.4	27.8	621.9	23.0	2535.6	107.1	19.8	0.7	226494.9	AVV	185	0.2	19.1
27/07/2013 05:04:07 27/07/2013 05:04:12	N 1629.1	N 2.5	N 63.7	N 0.1	N 1025.1	N 1.6	N 0.0	N 0.0	N 1517.6	SP	0	N 0.0	N 1.3
27/07/2013 06:55:13 27/07/2013 11:17:22	1049.3	34.8	456.3	23.6	2457.9	65.6	44.2	1.3	166495.4	AVV	262	0.2	14.8
28/07/2013 09:03:51 28/07/2013 09:03:56	N 1884.5	N 3.3	N 81.5	N 0.1	N 1575.5	N 2.8	N 7.4	N 0.0	N 1762.6	SP	0	N 0.0	N 1.2
28/07/2013 10:48:22 28/07/2013 16:56:35	1099.7	53.3	636.6	38.4	2382.2	96.2	7.2	0.4	357600.1	AVV	368	0.5	29.9
29/07/2013 11:01:36 29/07/2013 11:01:41	N 1794.2	N 0.2	N 108.1	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 115.0	SP	0	N 0.0	N 0.3
29/07/2013 12:46:22 29/07/2013 17:16:06	972.8	12.6	429.5	14.2	943.2	20.1	3.0	0.2	162872.0	AVV	270	0.3	14.6
30/07/2013 10:03:36 30/07/2013 10:03:41	N 1353.5	N 4.5	N 72.8	N 0.2	N 648.9	N 2.2	N 1.9	N 0.0	N 3358.9	SP	0	N 0.1	N 1.1
TOTALI		633.3		345.5		720.7		13.6	4691054.3			15.9	401.3

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
21	18