

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/11/2013 01:00:00 al 01/12/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
01/11/2013 11:46:21 01/11/2013 16:01:50	372.0	25.5	669.4	21.3	516.5	17.0	12.2	0.3	243696.4	AVV	255	0.2	20.2
02/11/2013 00:04:50 02/11/2013 00:05:05	N 178.0	N 0.0	N 203.6	N 0.0	N 71.7	N 0.0	N 4.5	N 0.0	N 30018.8	SP	1	N 0.2	N 3.3
02/11/2013 00:21:26 02/11/2013 15:20:20	170.8	0.0	651.6	0.0	436.8	0.0	9.3	0.0	659840.7	AVV	899	0.0	55.1
03/11/2013 11:04:50 03/11/2013 11:04:55	N 1337.7	N 2.5	N 0.0	N 0.0	N 245.1	N 0.5	N 2.7	N 0.0	N 1878.9	SP	0	N 0.0	N 1.1
03/11/2013 13:18:06 03/11/2013 16:04:20	223.9	16.1	431.4	37.3	631.4	67.9	56.7	3.2	200990.4	AVV	166	0.1	17.1
04/11/2013 00:04:50 04/11/2013 00:05:05	N 1963.6	N 3.5	N 1.6	N 0.0	N 193.6	N 0.3	N 0.8	N 0.0	N 1782.1	SP	1	N 0.0	N 1.2
04/11/2013 06:15:21 04/11/2013 11:08:05	287.8	17.5	85.1	17.6	63.5	10.6	6.4	0.6	238207.4	AVV	293	0.1	20.8
04/11/2013 23:05:50 04/11/2013 23:05:55	N 1284.2	N 4.1	N 0.0	N 0.0	N 164.6	N 0.5	N 11.0	N 0.0	N 3191.6	SP	0	N 0.0	N 1.5
05/11/2013 00:15:21 05/11/2013 08:05:50	171.6	14.4	534.0	20.4	152.9	8.7	42.3	4.9	460292.9	AVV	470	0.1	39.2
05/11/2013 20:05:05 05/11/2013 20:05:10	N 2231.1	N 5.3	N 0.0	N 0.0	N 199.2	N 0.5	N 10.3	N 0.0	N 2380.4	SP	0	N 0.0	N 1.3
06/11/2013 05:08:31 06/11/2013 10:08:50	193.7	7.9	512.5	23.1	393.2	18.1	136.7	1.4	270928.6	AVV	300	0.1	23.3
06/11/2013 23:04:50 06/11/2013 23:05:05	N 1481.0	N 2.3	N 0.0	N 0.0	N 1124.4	N 1.7	N 3.2	N 0.0	N 1526.7	SP	1	N 0.0	N 1.2
07/11/2013 01:32:31 07/11/2013 08:23:35	168.3	0.0	488.9	0.0	187.9	0.0	10.2	0.0	399499.5	AVV	411	0.1	33.7
09/11/2013 09:05:05 09/11/2013 09:05:10	N 1469.6	N 2.8	N 69.3	N 0.1	N 416.3	N 0.8	N 14.2	N 0.0	N 1918.2	SP	0	N 0.0	N 1.3

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/11/2013 01:00:00 al 01/12/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
09/11/2013 15:03:21 09/11/2013 17:01:05	208.3	13.0	386.0	30.3	405.1	40.7	15.4	0.9	151088.7	AVV	118	0.2	14.9
09/11/2013 17:01:50 09/11/2013 17:01:55	N 139.0	N 0.0	N 117.2	N 0.0	N 27.3	N 0.0	N 5.4	N 0.0	N 83587.0	SP	0	N 0.1	N 8.7
09/11/2013 17:11:26 09/11/2013 17:52:50	N 139.0	N 0.0	N 117.2	N 0.0	N 27.3	N 0.0	N 5.4	N 0.0	N 83587.0	AVV	41	N 0.1	N 8.7
10/11/2013 00:06:05 10/11/2013 00:06:10	N 1066.1	N 2.9	N 55.1	N 0.2	N 584.9	N 1.6	N 7.0	N 0.0	N 2732.9	SP	0	N 0.0	N 1.6
12/11/2013 05:45:41 12/11/2013 12:24:05	135.9	9.3	281.5	6.8	925.7	75.4	20.0	0.7	464516.3	AVV	399	6.2	33.3
14/11/2013 04:04:50 14/11/2013 04:04:55	N 1993.7	N 3.1	N 49.6	N 0.1	N 249.7	N 0.4	N 2.7	N 0.0	N 1557.8	SP	0	N 0.0	N 1.3
14/11/2013 08:05:36 14/11/2013 12:04:05	202.8	16.0	82.3	9.7	99.5	16.9	5.7	0.4	224098.2	AVV	239	0.2	19.2
16/11/2013 00:05:06 16/11/2013 00:05:11	N 1694.9	N 2.7	N 119.8	N 0.2	N 941.0	N 1.5	N 3.7	N 0.0	N 1619.8	SP	0	N 0.0	N 1.3
16/11/2013 02:52:07 16/11/2013 11:19:06	396.7	32.4	559.9	17.7	960.4	65.0	10.6	0.2	404269.1	AVV	507	0.2	34.2
16/11/2013 23:03:51 16/11/2013 23:04:06	N 1494.6	N 2.1	N 51.1	N 0.1	N 503.1	N 0.7	N 5.3	N 0.0	N 1400.2	SP	1	N 0.0	N 1.0
17/11/2013 07:58:32 17/11/2013 12:00:21	194.2	15.6	537.8	31.2	683.2	69.3	70.8	7.1	228969.9	AVV	242	0.1	19.5
18/11/2013 04:04:06 18/11/2013 04:04:11	N 1807.5	N 2.7	N 48.0	N 0.1	N 573.4	N 0.9	N 7.9	N 0.0	N 1483.3	SP	0	N 0.0	N 0.9
18/11/2013 05:46:42 18/11/2013 09:00:51	144.7	13.8	373.3	24.4	325.8	21.9	23.3	1.7	221106.2	AVV	194	0.4	18.7
18/11/2013 22:04:06 18/11/2013 22:04:21	N 1700.0	N 1.5	N 44.6	N 0.0	N 561.6	N 0.5	N 0.0	N 0.0	N 885.8	SP	0	N 0.0	N 0.9

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1
Sistema di Misura delle Emissioni
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
dal 01/11/2013 01:00:00 al 01/12/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
20/11/2013 05:11:12 20/11/2013 11:57:36	154.5	8.6	330.3	6.4	298.0	4.6	11.1	0.4	369352.4	AVV	406	8.6	23.1
21/11/2013 00:04:06 21/11/2013 00:04:11	N 1174.4	N 1.5	N 40.5	N 0.1	N 305.8	N 0.4	N 9.0	N 0.0	N 1247.1	SP	0	N 0.0	N 0.9
25/11/2013 22:30:37 26/11/2013 07:04:06	272.5	8.7	320.7	8.3	549.7	21.7	40.2	2.1	564348.5	AVV	514	9.2	38.0
26/11/2013 21:04:21 26/11/2013 21:04:26	N 120.1	N 0.0	N 156.1	N 0.0	N 146.2	N 0.0	N 0.4	N 0.0	N 31753.5	SP	0	N 0.1	N 3.5
26/11/2013 21:18:42 27/11/2013 07:14:21	186.6	0.0	613.5	0.0	422.7	0.0	0.9	0.0	511926.2	AVV	596	0.7	43.8
27/11/2013 23:48:21 27/11/2013 23:48:36	N 0.0	N 303.7	N 0.0	N 3.4	N 0.0	N 218.8	N 0.0	N 0.1	N 271571.1	SP	0	N 0.1	N 13.7
28/11/2013 02:20:12 28/11/2013 06:59:21	203.9	0.0	601.1	0.0	528.2	0.0	6.6	0.0	247967.0	AVV	279	0.2	20.3
28/11/2013 20:04:21 28/11/2013 20:04:36	N 2002.2	N 3.0	N 55.9	N 0.1	N 205.4	N 0.3	N 0.0	N 0.0	N 1496.8	SP	0	N 0.0	N 1.0
29/11/2013 03:10:42 29/11/2013 08:16:36	230.2	12.8	489.5	701.6	431.7	14.5	60.9	2.4	281430.6	AVV	306	0.1	24.1
29/11/2013 23:04:21 29/11/2013 23:04:26	N 1897.5	N 4.3	N 33.0	N 0.1	N 164.5	N 0.4	N 3.9	N 0.0	N 2251.1	SP	0	N 0.0	N 1.2
30/11/2013 03:31:42 30/11/2013 08:11:51	238.7	12.1	450.1	15.3	186.3	8.3	2.7	0.1	241782.9	AVV	280	0.0	20.0
30/11/2013 21:04:21 30/11/2013 21:04:26	N 1982.2	N 6.6	N 44.3	N 0.1	N 123.2	N 0.4	N 2.3	N 0.0	N 3305.9	SP	0	N 0.1	N 1.2
TOTALI		223.8		971.3		460.7		26.4	6384311.8			26.7	518.3

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI
 EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 1
 Sistema di Misura delle Emissioni
 Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato
 dal 01/11/2013 01:00:00 al 01/12/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					

TOTALE FASI A/S

AVVII	SPEGNIMENTI
20	20