

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 4  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/01/2013 01:00:00 al 01/02/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
01/01/2013 04:09:42 01/01/2013 10:55:22	802.5	263.5	832.5	139.6	331.0	32.1	1.9	0.2	320420.2	AVV	406	0.0	28.6
01/01/2013 23:03:19 01/01/2013 23:03:24	N 950.0	N 0.5	N 319.8	N 0.2	N 94.9	N 0.0	N 0.2	N 0.0	N 479.7	SP	0	N 0.0	N 0.7
03/01/2013 06:21:18 03/01/2013 11:56:08	686.6	306.5	509.6	188.8	142.1	55.4	17.1	9.6	481236.4	AVV	335	10.9	29.7
04/01/2013 00:02:33 04/01/2013 00:02:38	N 1066.6	N 0.3	N 347.3	N 0.1	N 168.9	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 260.4	SP	0	N 0.0	N 0.5
04/01/2013 05:42:13 04/01/2013 10:54:48	833.3	286.3	692.5	132.0	272.5	33.9	0.6	0.1	342028.5	AVV	312	0.3	29.6
05/01/2013 00:03:33 05/01/2013 00:03:38	N 1094.9	N 0.7	N 255.5	N 0.2	N 200.4	N 0.1	N 0.2	N 0.0	N 606.1	SP	0	N 0.0	N 0.8
05/01/2013 06:28:03 05/01/2013 11:51:18	879.5	235.7	881.4	136.9	503.6	21.7	0.4	0.0	282353.2	AVV	323	0.2	24.9
06/01/2013 00:02:48 06/01/2013 00:02:53	N 810.4	N 24.9	N 649.2	N 20.0	N 282.8	N 8.7	N 1.4	N 0.0	N 30763.7	SP	0	N 0.0	N 3.0
06/01/2013 00:10:38 06/01/2013 12:05:48	768.5	402.3	780.8	360.7	414.6	173.6	1.2	0.5	520845.3	AVV	715	0.2	44.1
07/01/2013 00:02:18 07/01/2013 00:02:23	N 1097.3	N 0.3	N 240.9	N 0.1	N 154.0	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 229.4	SP	0	N 0.0	N 0.5
07/01/2013 02:08:43 07/01/2013 05:50:48	815.5	139.6	938.2	101.0	289.5	12.9	7.0	0.5	175690.4	AVV	222	0.1	16.3
07/01/2013 21:03:49 07/01/2013 21:04:04	N 1093.4	N 0.8	N 388.6	N 0.3	N 84.9	N 0.1	N 0.1	N 0.0	N 761.4	SP	1	N 0.0	N 0.9
08/01/2013 06:33:39 08/01/2013 11:24:49	852.8	188.4	850.9	136.2	311.5	35.7	1.3	0.2	228818.4	AVV	291	0.0	19.3
08/01/2013 23:02:49 08/01/2013 23:02:54	N 952.4	N 0.3	N 317.9	N 0.1	N 76.3	N 0.0	N 0.1	N 0.0	N 359.1	SP	0	N 0.0	N 0.6

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 4  
Sistema di Misura delle Emissioni  
Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
dal 01/01/2013 01:00:00 al 01/02/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
09/01/2013 10:05:44 09/01/2013 13:06:04	851.5	183.6	445.3	86.1	227.1	29.5	1.5	0.2	221498.9	AVV	181	0.1	18.6
10/01/2013 00:02:19 10/01/2013 00:02:24	N 1265.7	N 0.3	N 329.9	N 0.1	N 153.6	N 0.0	N 0.4	N 0.0	N 269.4	SP	0	N 0.0	N 0.5
12/01/2013 01:19:49 12/01/2013 09:52:34	766.7	316.5	696.1	185.3	471.1	87.0	46.4	53.4	506233.9	AVV	513	14.7	30.7
12/01/2013 22:03:34 12/01/2013 22:03:39	N 1245.3	N 0.7	N 349.7	N 0.2	N 121.6	N 0.1	N 0.2	N 0.0	N 592.2	SP	0	N 0.0	N 0.8
14/01/2013 05:33:39 14/01/2013 12:10:19	856.2	287.8	694.8	123.9	328.3	81.7	9.6	5.7	383514.7	AVV	397	9.9	23.0
15/01/2013 00:00:34 15/01/2013 00:00:39	N 1946.5	N 0.0	N 538.5	N 0.0	N 268.2	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 5.7	SP	0	N 0.0	N 0.1
22/01/2013 05:03:39 22/01/2013 11:51:49	802.7	360.0	483.1	176.7	757.0	183.6	81.6	78.4	594906.4	AVV	408	21.2	30.1
23/01/2013 00:01:19 23/01/2013 00:01:24	N 1406.5	N 0.1	N 319.0	N 0.0	N 236.1	N 0.0	N 0.1	N 0.0	N 42.5	SP	0	N 0.0	N 0.2
23/01/2013 08:19:09 23/01/2013 11:54:19	906.9	177.3	752.7	136.2	445.4	52.5	1.8	0.3	200775.7	AVV	215	0.0	16.8
24/01/2013 00:01:19 24/01/2013 00:01:24	N 1552.7	N 0.0	N 362.6	N 0.0	N 157.1	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 24.6	SP	0	N 0.0	N 0.1
26/01/2013 04:47:49 26/01/2013 08:46:59	728.9	92.2	435.3	71.5	1182.8	138.9	45.9	13.6	272947.7	MANC AVV	239	21.8	1.5
26/01/2013 08:57:04 26/01/2013 11:52:34	933.0	199.4	503.5	66.1	407.7	33.4	0.7	0.2	222471.9	AVV	175	0.3	19.3
27/01/2013 00:02:34 27/01/2013 00:02:49	N 1453.9	N 0.4	N 335.5	N 0.1	N 372.8	N 0.1	N 0.0	N 0.0	N 292.5	SP	0	N 0.0	N 0.5
27/01/2013 21:33:34 28/01/2013 06:16:49	746.5	385.0	542.8	226.8	237.9	126.7	49.0	40.2	728033.1	AVV	523	31.7	29.4

TABELLA AVVII/SPEGNIMENTI  
 EDIPOWER - Centrale di San Filippo del Mela - Sezione Termoelettrica n. 4  
 Sistema di Misura delle Emissioni  
 Gestione Misure degli Avvii - Spegnimenti considerati nel periodo selezionato  
 dal 01/01/2013 01:00:00 al 01/02/2013 00:00:00

Periodo di Fase	SO2 NORM	Portata SO2	NOX NORM	Portata NOX	CO NORM	Portata CO	POLV NORM	Portata Polv	Portata Fumi (Nm3)	Tipo A/S	Tempo (Min.)	Gasolio Utilizzato (t)	OC Utilizzato (t)
	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)	(mg/Nm3)	(Kg)					
28/01/2013 22:01:22 28/01/2013 22:01:27	N 1143.0	N 0.1	N 349.2	N 0.0	N 307.2	N 0.0	N 0.1	N 0.0	N 92.0	SP	0	N 0.0	N 0.3
29/01/2013 01:29:52 29/01/2013 06:31:22	838.4	472.7	399.6	186.5	109.7	29.6	0.7	0.4	560707.7	AVV	302	0.0	47.7
29/01/2013 22:01:32 29/01/2013 22:01:37	N 1173.6	N 0.1	N 353.6	N 0.0	N 200.9	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 113.2	SP	0	N 0.0	N 0.3
30/01/2013 04:00:57 30/01/2013 08:49:17	838.3	217.1	707.7	89.9	414.1	6.5	0.2	0.1	266505.8	AVV	289	0.2	23.7
30/01/2013 21:01:37 30/01/2013 21:01:42	N 1679.4	N 0.2	N 699.7	N 0.1	N 163.3	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 108.2	SP	0	N 0.0	N 0.3
31/01/2013 04:51:42 31/01/2013 10:38:37	926.4	376.4	743.0	178.7	410.7	37.2	0.5	0.2	439901.6	AVV	347	0.1	37.8
31/01/2013 23:01:17 31/01/2013 23:01:22	N 882.1	N 0.1	N 347.4	N 0.0	N 172.6	N 0.0	N 0.0	N 0.0	N 80.7	SP	0	N 0.0	N 0.3
TOTALI		4890.1		2722.8		1172.0		203.7	6748889.8			111.8	471.1

**TOTALE FASI A/S**

AVVII	SPEGNIMENTI
18	17